

ZDRUŽENIE „MDŽ – NZ“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - NZ“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

Združenie MDŽ - NZ:

Zastúpené spoločnosťou:

Metrostav, a. s.

Mlynské Nivy 68

821 05 Bratislava

Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Rožňavská 1

832 72 Bratislava

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka

SR/D8/029/ZSSK/2023

Vybavuje

Ing. Václavík Pavel

Nové Zámky

6.3.2023

Zmluva: č.4600005839/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
stredisko Nové Zámky**

Vec: Návrh uskutočnenia Zmeny č. 59 – 3705 Areálový STL Plynovod

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 25.9.2021 (ďalej len „**Zmluva**“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „**Objednávateľ**“) a medzi Združením MDŽ NZ, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „**Zhotoviteľ**“), v súlade s časťou 2, článkom 9.1.4.4 predkladáme Návrh na uskutočnenie Zmeny pre Stavebný objekt SO 3705 Areálový STL Plynovod a zároveň žiadame o stanovisko v zmysle článku 3.3.3.

V zmysle článku 9.1.4.4 Zhotoviteľ predkladá:

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

Popis Zmeny:

- Zrealizovanie prípojky Areálového STL plynovodu v zmysle požiadaviek a pripomienok spoločnosti SPP Distribúcia,

Odôvodnenie Zmeny:

- Zmeny vychádzajú priamo z požiadaviek spoločnosti SPP Distribúcia

Združenie „MDŽ - NZ“ zastúpené spoločnosťou Metrostav, a. s., zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
v oddiel Po, vložka číslo 679/B
IČO: 31 792 693
DIČ: 2020253301
<http://www.metrostav.cz>

ZDRUŽENIE „MDŽ – NZ“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Zdrúženie „MDŽ - NZ“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

- (b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie a,

Zmena nemá negatívny dopad na celkový harmonogram prác.

- (c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny.

Zhotoviteľ v súvislosti s vyššie uvedeným predkladá návrh nového položkového rozpočtu, ktorý zohľadňuje množstvá zistené počas projektovania Zmenového listu.

Ocenený porovnávací výkaz výmer (položkový rozpočet) je vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy tvorí prílohu číslo 1 tohto listu.

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiada Zhotoviteľ v zmysle príslušných článkov Zmluvy o Dielo schválenie predmetného Návrhu na uskutočnenie Zmeny a vydanie Pokynu na uskutočnenie predmetnej Zmeny.

S pozdravom

Ing. Pavel Václavík
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy:

Príloha číslo 1: Zmenový list číslo 59 – 3705

Príloha číslo 2: Vyjadrenie SO 3705 Areálový STL Plynovod

Príloha číslo 3: Vyjadrenie ku žiadosti o predchádzajúci súhlas k zmene na existujúcom odbernom plynovom zariadení

Príloha číslo 4: Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie k výstavbe plynárenského zariadenia

Príloha číslo 1: Zmenový list číslo 59 - 3705 Areálový STL rozvod

Zhotoviteľ:

Združenie MDŽ - NZ
zastúpený
Metroslav, a.s.
Mlynské Nivy 68
82105 Bratislava

Objednávateľ:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky

3705

Objekt:
Názov: Areálový STL plynovod
Časť: Dodatočná úprava HUP

P.č.	Kód položky	Názov	MJ	J.C. združenie	Cena podľa ZoD		Zmenový list číslo 59		Zmluvná cena po Zmenovom liste	
					množstvo	Cena v EUR (bez DPH)	Cenový údaj	množstvo	Cena v EUR (bez DPH)	množstvo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5) x (6)		(8)	(9)=(5) x (8)	(10)=(6) + (8)
A) Pôvodné položky										
Celkom bez DPH										
A) Cena pôvodných položiek po poslednej zmene						0,00			0,00	0,00

C) Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny										
Celkom bez DPH										
C) Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny						0,00			0,00	0,00

D. Nové položky (z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny										
PSV										
Práce a dodávky PSV										
723		Zdravotechnika - vnútorný plynovod								
1	723111945.S1	Navaranie príruby privarovacej s hrdlom DN 100, PN 16	sub.	158,28			cenkros	10,000	1 582,75	10,00
2	319430006200.S	Príruba plochá privarovacia DN 100, PN16, D 114,3 mm	ks	78,13			cenkros	10,000	781,30	10,00
3	723120202.S	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	43,84			cenkros	1,500	65,75	1,50
4	723150312.S	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 57x2, 9 mm	m	89,02			cenkros	2,000	178,05	2,00
5	723150315.S	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 108x4 mm	m	212,77			cenkros	4,000	851,08	4,00
6	723211270.S	Montáž kompenzátora pre ocelové potrubie prírubového DN 100	ks	91,53			cenkros	1,000	91,53	1,00
7	551810002209.S	Kompenzátor prírubový DN 100 PN 16 osový (axiálny)	ks	653,45			cenkros	1,000	653,45	1,00
8	723219102.S	Montáž prírubového posúvača plochého, hlaviceového, guľového kohútika, plyn.filtru DN 50	ks	212,20			cenkros	1,000	212,20	1,00
9	102622050111	Guľový uzáver prírubový na plyn - DN 50, PN 16	ks	788,40			cenkros	1,000	788,40	1,00
10	723219105.S	Montáž prírubového posúvača plochého, hlaviceového, guľového kohútika, plyn.filtru DN 100	ks	471,21			cenkros	5,000	2 356,03	5,00
11	429310055100.S	Filter plynový prírubový DN 100 PN 6 typ Alfa FO 100 F	ks	2 243,59			cenkros	1,000	2 243,59	1,00

12	551240004714.S	Guľový kohút plyn DN 100 PN 16 prírubový	ks	1 979,22						4,00	7 916,88	4,00	7 916,88
13	723221021.S5	Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2	ks	14,03						1,00	14,03	1,00	14,03
14	551340010000.S5	Vzorkovací uzáver plynu priamy d 9,8 mm, 1/2", niklováná mosadz	ks	30,65						1,00	30,65	1,00	30,65
15	723221033.S	Montáž manometra pre plyn D 160 mm	ks	37,52						4,00	150,07	4,00	150,07
16	426810039715	Manometer typ 03 313-S D 160mm rozsah 0-150 kPa a presnosť 1,6%	ks	213,41						4,00	853,63	4,00	853,63
17	723261917.S6	Demontáž jestv. plynometra a montáž nového plynometra rotačného G 160 DN 100 (dodávka SPP)	ks	1 673,10						1,00	1 673,10	1,00	1 673,10
18	723261918.S8	Montáž el. prepočítavača objemu plynu	ks	191,95						1,00	191,95	1,00	191,95
19	389510002144.S	El. prepočítavač objemu plynu Mini Elcor 80, 520kPa s napájacím zdrojom SK-18	ks	6 552,52						1,00	6 552,52	1,00	6 552,52
20	723419111.S	Montáž teploмера s ochranným púzdom alebo s pevnou stĺnkou	ks	31,64						1,00	31,64	1,00	31,64
21	388320001600.S1	Teplomer stĺnkový priamy rozsah -30 - +50°C, a púzdro teplomera	ks	57,75						1,00	57,75	1,00	57,75
22	723424912.S	Kohút tlakomerový M 20 x 1, 5 trojcestný	ks	74,41						1,00	74,41	1,00	74,41
23	551290000100.S	Kondenzačná slučka zahmlúť PN 250, k privareniu M20x1,5 mm	ks	38,81						1,00	38,81	1,00	38,81
24	723484121.S	Návarok s metrickým závitom akost' mal.11 373.1 M 20x1, 5 dĺžka 60 mm	ks	25,82						1,00	25,82	1,00	25,82
25	733	Ustredné kúrenie - rozvodné potrubie		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
25	733126035.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 100 privarením	ks	185,55						3,00	556,65	3,00	556,65
26	316170012600.S	Redukcia varná DN 100/50, d 108,0/57,0 mm, hr. steny 3,6/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	14,26						2,00	28,52	2,00	28,52
27	316170013500.S	Redukcia varná DN 100/80, d 114,3/88,9 mm, hr. steny 3,6/3,2 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	15,87						1,00	15,87	1,00	15,87
28	733126085.S	Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením	ks	95,50						3,00	286,49	3,00	286,49
29	316170006200.S	Koleno varné DN 50, d 60,3 mm, hr. steny 2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	6,53						3,00	19,58	3,00	19,58
30	733126100.S	Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením	ks	185,55						2,00	371,10	2,00	371,10
31	316170006500.S	Koleno varné DN 100, d 108,0 mm, hr. steny 3,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	23,24						2,00	46,49	2,00	46,49
32	767	Konštrukcie doplnkové kovové		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
32	767871530.S1	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 87-92 mm	ks	18,46						4,00	73,84	4,00	73,84
33	286710008100.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 87-92 mm, DN potrubia 3", M8/M10, EPDM izolant	ks	23,66						2,00	47,32	2,00	47,32
34	767871536.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 107-115 mm	ks	21,89						2,00	43,78	2,00	43,78
35	286710008300.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant	ks	36,27						2,00	72,54	2,00	72,54
36	783	Nátery		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
36	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	9,53						1,50	14,29	1,50	14,29
37	783425350.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	11,65						6,00	69,89	6,00	69,89
Práce a dodávky M													
M													
38	21-M	Elektromontáže											
38	360020311.S	Montáž bleskozvodu	kpl	1 910,97						1,00	1 910,97	1,00	1 910,97
39	360020335.S	Ochrana vodičových častí pospojovaním	kpl	1 435,75						1,00	1 435,75	1,00	1 435,75
40	23-M	Montáže potrubia		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
40	230020687.S	Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13, Dxt 108x6,3 mm	ks	82,17						2,00	164,35	2,00	164,35
41	230020778.S8	Napojenie regulačnej stanice na primárny a sekundárne rozvody plynu	ks	871,12						1,00	871,12	1,00	871,12
42	95-M	Revízie								0,00	0,00	0,00	0,00
42	950505020.S	Reg.sí.plynu-kontrola bezpeč.rychlouz.vr.impulziv.potr.a vizuálna kontrola tech.stavu funkčná skúška	ks	422,50						1,00	422,50	1,00	422,50
43	950506301.S5	Úradná tlaková skúška - súčinnosť SPP	kpl	1 365,00						1,00	1 365,00	1,00	1 365,00

44	950506319.S7	Neúradná tlaková skúška plynovodu vykonanie tlakovej skúšky plynovodu stredotlakového	úsek	263,19				cenkros	1,000	263,19	1,00	263,19
	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách		0,00				cenkros		0,00	0,00	0,00
45	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	kpl	260,00				cenkros	1,000	260,00	1,00	260,00
D. Nové položky (z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny										0,00	35 754,63	35 754,63
SPOLU										0,00	35 754,63	35 754,63

Za Zhotoviteľa: Ing. Pavel Václavík Dňa:

Za Objednávateľa: Ing. Miroslav Bednár Dňa:

Podpis:

Podpis:

31 792 693, IČ DPH: S...023301
(28)

Metrostav, a.s.
Ing. Pavel Václavík
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa:

Naše číslo:

Vybavuje:

V Bratislave dňa:

	0549/2112/32/Ši	Ing. Gabriel Šimon	22.2.2022
--	-----------------	--------------------	-----------

VEC: Stanovisko Generálneho projektanta ku objektu:
SO 3705 – Areálový STL plynovod, doplnenie vyjadrenia
Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky

Naša spoločnosť ako Generálny projektant zabezpečuje vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s názvom: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky (ďalej len THÚ). Nižšie si Vám dovoľujeme zaslať naše stanovisko:

Projektová dokumentácia stavby THÚ stupňa DSP bola spracovávaná v roku 2013 s expedovaním v roku 2014 a v súlade s normami STN EN platnými v danom čase a produktovými riešeniami dostupných zariadení v roku 2013. Aktuálne spracovávaný stupeň projektovej dokumentácie reaguje na zmeny legislatívy, spresnenie informácií o okrajových podmienkach miesta stavby a s ohľadom na zvýšenie komfortu užívania stavby ako celku. Predmetný stavebný objekt bol v stupni DRS (rok 2022) spracovaný v zmysle aktuálne platných noriem, vyhlášok, aktualizovaných požiadaviek Investora tj. Železničná spoločnosť Slovensko a.s. a v úzkej spolupráci so Zhotoviteľom stavby a jeho poddodávateľmi.

V rámci spracovania projektovej dokumentácie stupňa DRS (rok 2022) sa podrobne riešila predmetná časť projektovej dokumentácie objektu s do špecifikovaním výrobkov, dopracovaním detailov potrebných pre zhotovenie stavebného objektu SO 3705. Jednalo sa najmä o nasledovné úpravy PD oproti pôvodnému stupňu pre stavebné povolenie:

- Mierna úprava trasy plynovodu, kvôli odstupovým vzdialenostiam pri súbehu inžinierskych sietí, hlavne súbeh s kanalizáciou, kde je minimálna vzdialenosť vedenia 1 m.
- Doplnenie regulačného zariadenia, nakoľko projekt pre stavebné povolenie sa výkres regulačného zariadenia vzhľadom na svoju podrobnosť neriešil
- Doplnenie chráničiek v kritických častiach trasy. Kritické časti sú súbehy s kanalizáciou. V miestach súbehu s kanalizačnými šachtami bola vzdialenosť menšia ako 1 m. Chránička eliminuje odstupovú vzdialenosť na nulu

- Dopracovanie novej časti projektovej dokumentácie pre Meracie zariadenie plynu v zmysle požiadaviek SPP Distribúcia

Pre úplnú informovanosť dopĺňame naše vyjadrenie č. 0100/2112//32/Ši, zo dňa 10.01.2023 s nasledovným popisom uskutočnených zmien v rámci spracovania PD stupňa DRS (rok 2022):

- Na základe Žiadosti o vyjadrenie zo dňa 30.9.2022 (pod číslom SKSPDIS000230022028) nám boli stanovené Podmienky pre uskutočnenie zmeny na existujúcom odbernom plynovom zariadení č.9008840922
- V rámci Podmienok boli požadované, okrem iných, aj osadenie meracej zostavy tj. rotačný plynomer G160 DN 100, prepočítavač miniELCOR 80-520kPa s napájacím zdrojom SK-018
- V časti telemetria bolo SPP DIS požadované spracovať PD elektro na montáž prepočítavača v rámci protokolu o určení vonkajších vplyvov, vyhodnotenie iskrovej bezpečnosti a ochrany pre účinkami statickej a atmosférickej elektriny
- Generálny projektant zabezpečil inžiniersku činnosť v rámci získania odborného stanoviska (ev. číslo 7165045257/50/22/ET/OS/A). Výsledkom bolo získanie súhlasného stanoviska od SPP DIS listom pod číslom TD/PS/0198/2022/Pe (zo dňa 8.12.2022)

Výsledkom projekčných prác je spracovanie podrobného výkazu výmer stupňa DRS. Podrobnejšie sú stavebno-technické riešenia uvedené v projektovej dokumentácii DRS.

Na základe vyššie uvedených skutočností súhlasíme s realizovaním predmetného prevádzkového súboru v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (rok spracovania 2022).

S pozdravom



Ing. Gabriel Šimon
Hlavný inžinier projektu THÚ Nové Zámky



Strana 1 z 4

**Vyjadrenie ku žiadosti o predchádzajúci súhlas k zmene na existujúcom
odbernom plynovom zariadení
/kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ s ročným odberom nad
60 000 m³/**

IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
3481/B

SPP-distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava (ďalej „SPP-D“)

SKSPDIS000230022028

9008840922

Miesto dodávky (POD)

Evidenčné číslo

1.	Technické a obchodné podmienky pre uskutočnenie zmeny na existujúcom odbernom plynovom zariadení:			
1.1.	Identifikačné údaje existujúceho odberného plynového zariadenia:			
	Obchodné meno	Meno a priezvisko oprávnenej osoby	Kontaktné údaje na oprávnenú osobu	
	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.		+421911197576	
	Ulica (alebo pri výstavbe názov miestnej časti)	Číslo súpis / orient. / č. parcely (pri výstavbe č. parcely)	Názov obce, mesta	PSČ
	Detvianska	č.1 p. č. 4560	Nové Zámky	940 02
1.2.	Podmienky pre uskutočnenie zmeny na existujúcom odbernom plynovom zariadení:			
1.2.1.	Špecifikácia existujúcej distribučnej siete a miesta pripojenia do distribučnej siete:			
Existujúca distribučná sieť / (DN), PN / a bližšia špecifikácia, v ktorom je plynovod pripojený do distribučnej siete (ulica, parcelné číslo alebo napr.: pri objekte č. X.....a podobne...):				
Typ technickej zmeny: Rekonštrukcia odberného plynového zariadenia – <u>zmena meradla zemného plynu</u>				
Zmeny na odbernom plynovom zariadení (OPZ) možno vykonať za podmienok uvedených v tomto vyjadrení, pričom existujúce pripojenie na STL pripojovací plynovod (ďalej PP) DN 80 materiál ocel s prevádzkovým pretlakom plynu (PN) max. 100 kPa, ktorý je ukončený hlavným uzáverom plynu (HUP) pred parcelou č. 4560, je vyhovujúce aj po zmene OPZ. ID – úsek v GIS PDS PR Detvianska pc5776/61 ID 2299323 v prevádzke. HUP je existujúci Min. tlak na HUP: 50 kPa				
Kapacita existujúceho PP postačuje pre požadovanú zmenu na odbernom mieste.				
V prípade preložky, skrátenia či predĺženia PP zachovať jej dimenziu a HUP umiestniť štandardne v oplatení prípadne na fasádu domu / budovy - dostupne z verejne prístupného priestranstva. Zmeny dodatočne vyvolané na ex. pripojovacom plynovode resp. distribučnej sieti je potrebné konzultovať s oddelením prevádzky: SPP- D, Levická 9, 949 01 Nitra				
UPOZORNENIE: Toto Vyjadrenie nie je možné použiť pre účely konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby. Pre vyššie uvedené účely je potrebné požiadať SPP-D o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby.				
1.2.2.	Zriaďovateľ (investor) prípadných zmien na existujúcom plynárenskom zariadení, ktorým je odberné plynové zariadenie pripojené k existujúcej distribučnej sieti:			Žiadateľ o zmenu
1.2.3.	Bližšie určenie zmien, ktoré je potrebné zrealizovať na existujúcej RS (RS - zariadenie slúžiace na zmenu tlaku):			
Rekonštrukciou vyvolané zmeny, zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady, pričom žiadame rešpektovať ustanovenia príslušných STN a s nimi súvisiacich predpisov. Existujúci regulátor tlaku plynu prehodnotí projektant žiadateľa, prípadnú výmenu a rekonštrukciu regulátora tlaku plynu zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady.				
1.2.4.	Investor prípadných zmien na existujúcej RS:			Žiadateľ o zmenu
1.2.5.	Špecifikácia zmien v mieste merania odberu plynu a stanovenie podmienok na realizáciu týchto zmien:			
Odberné miesto – adresa (č. parcely): Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Detvianska 1, Nové Zámky				
Meracia zostava: Plynomer: rotačný, G160, DN100				

**Vyjadrenie ku žiadosti o predchádzajúci súhlas k zmene na existujúcom
odbernom plynovom zariadení
/kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ s ročným odberom nad
60 000 m³/**

Prepočítavač: **miniELCOR 80-520kPa s napájacím zdrojom SK-018**
Tlak na meraní: **100 kPa (relatívny)**
Umiestnenie: Meráciu zostavu požadujeme umiestniť na hranici pozemku bezprostredne za HUP do samostatnej skrinky MaR, prístupnej z verejného priestranstva (na hranici pozemku, resp. na fasáde objektu)

Meráciu zostavu na OPZ odberateľa, pripravenú v zmysle tu uvedených požiadaviek, dodá a namontuje SPP - distribúcia a.s., a zároveň si vyhradzuje právo zmeny navrhnujej meracej zostavy.

Doplňujúce požiadavky:

V časti meranie požadujeme:

- Žiadame vybudovať obtok plynomera s s dvomi guľovými uzávermi za sebou a tlakomerom medzi nimi
- Pred plynomer osadiť axiálny kompenzátor prútia DN100
- Pred a za plynomer osadiť plynotesné uzávery, umožňujúce výmenu meradla – prednostne guľový uzáver
- V úseku medzi plynomerom a uzáverom za plynomerom vysadiť odbočku s guľovým uzáverom na odvzdušnenie meracej rady, zaústenú podľa potreby do odvzdušňovacieho potrubia
- Pred plynomer osadiť ukazovací tlakomer v kovovom puzdre, s vhodným meracím rozsahom, Ø160 mm, presnosť 1,6%
- Pred plynomer osadiť sklenený stonkový teplomer
- Pred plynomer osadiť šikmo proti smeru prúdenia plynu návarok pre puzdro snímača teploty prepočítavača
- Umiestnenie a pripojenie plynomera vypracovať podľa STN 38 6442 a TPP 934 01 (zariadenia na meranie množstva plynu)
- V prípade možnosti pripojenia kontaktu narušenia impulzného snímača plynomera (tzv. PCM obvod), riešiť pripojenie tohto binárneho kontaktu do prepočítavača
- Vypracovať PD elektro na montáž prepočítavača vrátane protokolu o určení vonkajších vplyvov, vyhodnotenia iskrovej bezpečnosti a ochrany pred účinkami statickej a atmosférickej elektriny (pospájanie a uzemnenie, bleskozvod)

V časti telemetria požadujeme:

- Žiadateľ v rámci svojho OPZ umožní inštaláciu RTU a GSM antény za účelom diaľkového monitoringu a zabezpečí trvalý prívod sieťového napájania 230V. Umiestnenie RTU sa predpokladá v blízkosti prepočítavačov, umiestnenie antény v závislosti od kvality signálu.

V prípade nejasností a pre získanie ďalších doplňujúcich technických podkladov pre spracovanie konštrukčnej dokumentácie merania môže zodpovedný projektant ešte pred začatím prác na projekte osobne kontaktovať technika prevádzky MTS, SPP - distribúcia, a.s.: **Roman Rybanský, 045/242 4506, roman.rybansky@spp-distribucia.sk**
Spracovanú PD časť "meranie" odporúčame ešte pred posúdením oprávnenou právnickou osobou z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek predložiť na konzultáciu/pripomienkovanie technikovi prevádzky MTS (v elektronickej forme – formát „pdf“).

Po spracovaní konštrukčnej projektovej dokumentácie – „časť meranie“ ju **požadujeme predložiť na schválenie** na SPP - distribúcia, a.s., **oddelenie prevádzky** v nasledovnom rozsahu:

1. Kompletný samostatný projekt inštalácie plynomera (PD plyn), vzťahujúci sa priamo k miestu jeho inštalácie vrátane uzatváracích armatúr, meradiel tlaku a teploty (technická správa a detailný výkres MaR časti) – môže byť súčasťou spoločnej PD plynovej časti OPZ
2. Kompletný samostatný projekt inštalácie prepočítavača (PD elektro), vzťahujúci sa priamo k miestu jeho inštalácie (technická správa s vyhodnotením iskrovej bezpečnosti prepočítavača a plynomerov, používaných v SPP - distribúcia, a.s., zapojovacia schéma prepočítavača a plynomera, uzemnenie, pospájanie, bleskozvod)
3. Spracovaný protokol o určení vonkajších vplyvov, vzťahujúci sa k miestu inštalácie meracej zostavy (NV 393/2006 a 117/2001)

Po odsúhlasení kompletnej PD oddelením prevádzky SPP – distribúcia, a.s. **žiadateľ zabezpečí posúdenie PD oprávnenou právnickou osobou** z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek na základe Vyhl. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, Príloha č.1, časť III – elektro, skupina A, písm. e), ako aj podľa časti IV – plyn, skupina B, písm. f) až g) (Príloha č.9).

PD posúdenú oprávnenou právnickou osobou žiadame predložiť v rámci dokladov Žiadosti o montáž meradla okrem papierovej formy aj v elektronickej forme (pdf).

Upozornenie: Pri zistenom nesúlade prípravy meracieho miesta so schválenou a odovzdanou PD, pri nedostatkoch v dokumentácii a zlej kvalite odvedených prác nebude meracia zostava inštalovaná do doby odstránenia nedostatkov. V deň úspešnej montáže meracej zostavy SPP - distribúcia, a.s. na vlastné náklady zabezpečí prvú úradnú skúšku na elektronickom prepočítavači, ktorú vykoná zástupca/inšpektor oprávnenej právnickej osoby v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.

Informácia o ponuke na realizáciu úprav OPZ: SPP - distribúcia, a.s., ponúka možnosť realizácie úprav OPZ, najmä pri technickej resp. obchodnej zmene, resp. aj novom OPZ. V prípade záujmu prípadne prosím kontaktuje uvedeného technika prevádzky MTS, ktorý sprostredkuje cenovú kalkuláciu, kontakt: **Roman Rybanský, 045/242 4506, roman.rybansky@spp-distribucia.sk**

**Vyjadrenie ku žiadosti o predchádzajúci súhlas k zmene na existujúcom
odbernom plynovom zariadení
/kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ s ročným odberom nad
60 000 m³/**

1.2.6. Ďalšie technické a obchodné podmienky stanovené k uskutočneniu zmien v existujúcom odbernom mieste:

Pred realizáciou zmien na OPZ je žiadateľ povinný uzatvoriť prívod plynu do OPZ.

Pred realizáciou zmien na OPZ, ktoré si vyžadujú demontáž meradla je žiadateľ povinný predložiť "Žiadosť o demontáž meradla" svojmu dodávateľovi zemného plynu. Za technické riešenie OPZ žiadateľa zodpovedá projektant a revízny technik plynových zariadení. Ak bolo meradlo zdemontované, žiadateľ je povinný po realizácii zmien a pred napustením plynu do OPZ požiadať svojho dodávateľa plynu o založenie zákazky na montáž meradla.

Následne žiadateľ prevádzkovateľovi distribučnej siete predloží prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA - **Žiadosť o montáž meradla z dôvodu realizácie technických zmien** (na stránke www.spp-distribucia.sk <https://www.spp-distribucia.sk/e-sluzby/proces-pripojenia-a-technicke-zmeny/ziadost-o-pripojenie-ziadost-o-technicku-zmenu-ziadost-o-montaz-meradla/>), poštou alebo osobne v Zákazníckej kancelárii (adresy zákazníckych kancelárii: www.spp-distribucia.sk), za účelom montáže určeného meradla zemného plynu z dôvodu realizácie technických zmien tieto doklady od OPZ:

- doklady k OPZ.
 - osvedčenie o vykonaní tlakovej skúšky,
 - východiskovú revíziu správu
 - doklady uvedené v bode 1.2.5 tohoto vyjadrenia
- "Žiadosť o montáž meradla z dôvodu realizácie technických zmien"
 - doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas k nahliadnutiu pri osobnom kontakte),
 - originál " Vyjadrenia ku žiadosti o rozšírenie (zníženie) alebo rekonštrukciu plynových spotrebičov v existujúcom odbernom mieste odberateľa mimo domácnosti",
 - ak žiadateľa zastupuje cudzí subjekt (osoba) je potrebné predložiť splnomocnenie overené notárom,

Uvedené doklady môže žiadateľ predložiť aj svojmu dodávateľovi zemného plynu.

Žiadateľ o zmenu OPZ zabezpečuje na vlastné náklady: vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorú je povinný predložiť na schválenie na podateľňu, resp. na kontaktné miesta oddelenia prevádzky a samotnú realizáciu zmien OPZ.

Adresy na zaslanie projektovej dokumentácie sú uvedené na web stránke SPP distribúcia, a.s.

<https://www.spp-distribucia.sk/kontakty/sidlo-spolocnosti/>

Originál resp. kópiu vyjadrenia k žiadosti o predchádzajúci súhlas k zmene je potrebné priložiť do dokladovej časti vypracovanej PD.

SPP- distribúcia zabezpečuje : demontáž a montáž meradla zemného plynu z dôvodu realizácie technických zmien na náklady žiadateľa.

Ak došlo k zrušeniu pôvodnej zmluvy o dodávke zemného plynu je žiadateľ povinný **min. 30 dní** pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže určeného meradla) uzavrieť s dodávateľom zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu.

Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu Plynárenských zariadení a všetkých plynových zariadení v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a všetkými predpismi týkajúcimi sa a súvisiacimi s výstavbou plynových zariadení, najmä v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., príslušnými STN, STN EN, TPP, PTN a ostatnými súvisiacimi predpismi..

Toto vyjadrenie zaniká uplynutím 24 mesiacov odo dňa jeho vydania, ak žiadateľ v tejto lehote prevádzkovateľovi distribučnej siete nepreukáže, že splnil podmienky uvedené v tomto vyjadrení.

UPOZORNENIE:

Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedenej v tomto vyjadrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia je povinný žiadateľ zaobstarať si sám na vlastné náklady.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. nezodpovedá za nevydanie potrebných rozhodnutí, stanovísk alebo súhlasov, ani za skutočnosť, že v prípade ich neudelenia nie je možné pripojenie realizovať iným spôsobom tak, aby boli splnené podmienky uvedené v Technických podmienkach spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľa distribučnej siete.

Žiadateľ o zmenu je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení a pred žiadosťou o vydanie stavebného povolenia požiadať SPP-D o overenie a vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení nachádzajúcich sa pred a v záujmovom území stavby. Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie k existujúcim plynárenským zariadeniam (overenie, vytýčenie plynárenských zariadení) v záujmovom území.



Vyjadrenie ku žiadosti o predchádzajúci súhlas k zmene na existujúcom
odbernom plynovom zariadení
/kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ s ročným odberom nad
60 000 m³/

2.	Prevádzkovateľ distribučnej siete s uskutočnením zmien na existujúcom odbernom plynovom zariadení:	SÚHLASÍ	Predpokladaný termín zmeny mesiac / rok:	11/2022
3. Odôvodnenie nesúhlasu s uskutočnením zmien na existujúcom odbernom plynovom zariadení:				
Dátum vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete:				30. 9. 2022

Spracovateľ vyjadrenia k žiadosti o zmenu na existujúcom odbernom plynovom zariadení:

Titul, meno, priezvisko a funkcia:

Podpis a pečiatka:

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynský nádv 149
820 15 Bratislava
IČO: 36 31 61 81
Slovenská republika

Ing. Eva Adamcová
špecialista back office pre pripájanie do distribučnej siete



**Žiadosť o technickú zmenu na existujúcom odbernom plynovom zariadení
/ kategória MIMODOMÁCNOSŤ /**

(Nebytová budova, nehnuteľnosť na podnikanie (odber plynu nad 60 tis. m³/rok) - Právnická osoba)

IČO: 35910739, Zápis v obchodnom registri
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3481/B

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

SKSPDIS000230022028

Miesto dodávky (POD)

9008840922

Evidenčné číslo žiadosti

1. Typ žiadosti a špecifikácia žiadateľa

Typ žiadosti:

Žiadosť o zmenu

Špecifikácia žiadateľa:

Právnická osoba

Odborné miesto v kategórii:

Nebytová budova, nehnuteľnosť na podnikanie (odber plynu nad 60 tis. m³/rok)

2. Predkladateľ žiadosti

Typ predkladateľa žiadosti:

Vlastník (jediný vlastník)

3. Identifikačné a kontaktné údaje žiadateľa

Obchodné meno:

Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Okres:

Bratislava III

Mesto (obec):

Bratislava – Nové Mesto

PSČ:

83272

Ulica:

Rožňavská

Číslo domu:

1

IČO:

35914939

DIČ:

2021920076

IČ platcu DPH:

SK2021920076

Zápis v registri:

Obchodný register

Registrový súd:

Okresný súd Bratislava I

Oddiel:

Sa

Vložka číslo alebo číslo zápisu:

3497/B

Bankové spojenie:

Nezadané

Osoba oprávnená konať za žiadateľa:

REMING CONSULT a.s.

SK NACE:

71129

Korešpondenčná adresa

Totožná s adresou trvalého bydliska alebo sídla

Kontakt

Telefonický kontakt:

Email:

Spôsob komunikácie:

Elektronická pošta

4. Charakteristika odberného miesta

Číslo miesta dodávky POD:

SKSPDIS000230022028

Umiestnenie existujúceho meradla:

Verejne dostupné meradlo/á sa nachádza v skrinke, ktorá je umiestnená v oplotení na hranici pozemku

Okres:

Nové Zámky

Mesto (obec):

Nové Zámky

Katastrálne územie:

Nové Zámky

PSČ:

94002

Ulica:

Detvianska

Číslo domu:

1

Číslo parcely:

4560

Požadovaný odber zemného plynu

Rok	Ročný odber	Odber v letnom období	Odber v zimnom období	Maximálny hodinový odber v letnom období	Maximálny hodinový odber v zimnom období	Minimálny hodinový odber v letnom období	Minimálny hodinový odber v zimnom období
	(m ³ /rok)	(m ³ /rok)	(m ³ /rok)	(m ³ /hod)	(m ³ /hod)	(m ³ /hod)	(m ³ /hod)
0	599961	14999	584962	3,25	375	1,28	126,35

Využitie ročného odberu na účely technológia a ohrev vody:

5,00%/rok

Využitie ročného odberu na účely vykurovania:

95,00%/rok

5. Technická špecifikácia existujúceho odberného miesta

Predpokladaný hodinový odber plynu:

375,00 m³/hod

Typ budovy:

Priemyselná prevádzka-kotolňa

Dôvod zmeny:

Iná technická zmena

Plynové spotrebiče

Poradové číslo spotrebiča	Počet rovnakých druhov (typov) spotrebičov		Názov plynového spotrebiča výkon v kW	Max. hod. odber za 1 spotrebič (tzv. štítkový)	Max. hod. odber za všetky spotrebiče	Max. hod. odber podľa súčinnosti využitia spotrebičov	Ročný odber vypočítaný z max. odberu podľa súčinnosti využitia spotrebičov	Prevádz. pretlak pre spotrebiče	Termín uvedenia spotrebičov do prevádzky
	Zostávajúce pôvodné	Nové							
	(ks)	(ks)		(m ³ /hod/ks)	(m ³ /hod)	(m ³ /hod)	(m ³ /rok)	(kPa)	(mesiac/rok)
1.	7		Závesný kotol, 29kW	3,1	21,7	17,3	25795	2	12 / 2013
2.	8		Teplovzdušný agregát, 28,4kW	3,4	27,2	21,8	35002	2	12 / 2013
3.	17		Stacionárny kotol, 44,5kW	5,2	88,4	70,72	152402	2	12 / 2013
4.	2		Ohrievač TUV 24,5kW	2,88	5,76	4,61	4610	2	12 / 2013
5.	13		Kachle Mora 4,2kW	0,52	6,76	5,41	7809	2	12 / 2013
6.	14		Teplovzdušný agregát 50,43kW	5,34	74,76	59,8	70099	2	01 / 2002
7.	16		Teplovzdušný agregát 60,90kW	7	112	89,6	130133	2	12 / 2013
8.	1		Kachle 2,5kW	0,29	0,29	0,23	334	2	01 / 2002
9.	1		Kachle 3,5kW	0,41	0,41	0,33	479	2	01 / 2002
10.	1		Ohrievač TUV 8,9kW	1,05	1,05	0,84	985	2	12 / 2013
11.	2		Závesný kotol 22,0kW	2,2	4,4	1,8	9754	2	12 / 2015

12.	4		Stacionárny kotol 45,0kW	5,2	20,8	16,96	36548	2	03 / 1999
13.	1		Kotol Viessman 32,0kW	3,3	3,3	1,8	9420	2	10 / 2018
14.		2	Plynový teplovodný kotol 250kW	25,2	50,4	45,36	62750	4	11 / 2022
15.		12	Plynový infražiarič 39kW	3,9	46,8	42,12	53840	50	11 / 2022
					464,03	378,68	599960		

Poznámka:

Platnosť pôvodného vyjadrenie pod evidenčným číslom 9012291018 vypršala. Z uvedeného dôvodu podávame novú žiadosť. Ďakujem za vybavenie.

Spracovateľ žiadosti

Meno a priezvisko spracovateľa žiadosti:

Telefonický kontakt na spracovateľa žiadosti:

6. Prílohy

2112_DRS_B_03-00_0000-00-CELK_SITUACIA_NZ_ZAMERANIE+JZM.pdf
Výpis z uznesenia MZ NZ k nakladaniu s poz. mesta.pdf
9012291018.pdf
Sken KM THU Nove Zamky.pdf
list_vlastnictva_4560.pdf
Výpis z OR SR_ZSSK.pdf

Žiadateľ odoslaním tejto žiadosti potvrdzuje:

Žiadateľ odoslaním tejto žiadosti potvrdzuje pravdivosť vyššie uvedených údajov a údajov uvedených v prílohách

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

REMING CONSULT, a.s.
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
Dňa:

12. 12. 2022

Stredisko: 32

Ev.č.: 3894

Zákazník: 2412

Prílohy: 2

Vybavuje: 5

REMING CONSULT, a.s.

Trnavská cesta 27

831 04 Bratislava

Vaša značka

Naše číslo

Vybavuje / kontakt

Bratislava

TD/PS/0198/2022/Pe

02 2040 2152

8. 12. 2022

Vec: **Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie k výstavbe plynárenského zariadenia.**

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) je posúdenie predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).

Záujmové územie: **Nové Zámky, Detvianska 1**
Stavebník: **Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Rožňavská 1, Bratislava**
Názov stavby: **Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, SO 3705 – Areálový STL plynovod**
Spracovateľ PD: **Ing. Michal Lopatka, Ing. Ján Božek**

Základné technické parametre navrhovaného plynárenského zariadenia:

existujúci pripojovací plynovod: **STL DN 80 OC** dĺžka: **m** prevádzkový tlak: **100 kPa**

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ

**s realizáciou vyššie uvedenej stavby
za dodržania nasledujúcich podmienok:**

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 934 01,
- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbernom mieste číslo 9008840922,

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu až po predchádzajúcom

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to **výhradne ručne**, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP),
- stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva,
- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Komárno, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
- po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadne,

S účtou,

Pecník Ján

technik technickej dokumentácie

Prílohy: Zoznam dokladov technicko – právnej dokumentácie

UPOZORNENIE:

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiern) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný **najneskôr do 30. 9. 2024**, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

1. **Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby**
2. **Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby plynovodov** (medzi zhotoviteľom a investorom a investorom a prevádzkovateľom)
3. **Zmluva o pripojení k DS, vrátane vyjadrenia k žiadosti o pripojenie OPZ k distribučnej sieti**
4. **Typový Technologický postup** (vrchný list - iba pre meradlo nad 10 m³/hod.)
5. **Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške DRZ** (iba pre meradlo nad 10 m³/hod.)
6. **Zápis o tlakovej skúške DRZ** (iba pre meradlo nad 10 m³/hod.)
7. **Odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii**, vydané oprávnenou právnickou osobou (iba kategórie mimo „Domácnosť“)
8. **Všetky vyjadrenia k projektovej dokumentácii stavby**, ak boli vydané
9. **Projektová dokumentácia osadenia DRZ**, vrátane regulácie tlaku plynu a merania (iba pre meradlo nad 10 m³/hod.)
Geodetické porealizačné zameranie skutočného zhotovenia stavby, vrátane prepojenia na existujúcu distribučnú sieť v analógovej (papierovej) forme a digitálnej forme (súradnicový systém S-JTSK, trieda presnosti 3, spracovanie v grafickom systéme MicroStation s geodetickou nadstavbou TePlyn v.3.7.) - iba pre meradlo nad 10 m³/hod.
11. **Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške spoločného OPZ** (iba pre bytové domy, resp. areálové rozvody)
12. **Zápis o tlakovej skúške spoločného OPZ** (iba pre bytové domy, resp. areálové rozvody)
13. **Odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii - časť Meranie plynu**, vydané oprávnenou právnickou osobou (iba pre meradlo nad 10 m³/hod.) pre VTZ plynové a VTZ elektrické
14. **Osvedčená konštrukčná dokumentácia - časť Meranie plynu** oprávnenou právnickou osobou pre VTZ plynové a VTZ elektrické (iba pre meradlo nad 10 m³/hod. - postačuje kópia)
15. **Správa o odbornej prehliadke a skúške uzemnenia OPZ**, vrátane ochrany pred statickou elektrinou a ochrany pred bleskom (iba pre meradlo nad 10 m³/hod.)
16. **Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia** (iba v prípade, ak sa pre elektronický prepočítavač plynu s napäťovým zdrojom vyžaduje prívod elektrickej energie)
17. **Protokol o určení vonkajších vplyvov** (iba v prípade inštalácie elektronického prepočítavača plynu)
18. **Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške OPZ** (iba, ak bola odovzdaná spolu s prípojkou)
19. **Zápis o tlakovej skúške OPZ** (iba, ak bola odovzdaná spolu s prípojkou)

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny-SO 3705 – Areálový STL Plynovod TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO NOVÉ ZÁMKY			
Miesto:	Nové Zámky, Detvianska 1	Dátum	13.07.2023	Čas 14:00

Objednávateľ : Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo : Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený : Ing. Miroslav Bednár – Stavebný dozor – Eximcom, s.r.o.

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-NZ

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.

Mlynské Nivy 68

Bratislava 821 05

Zastúpený: Ing. Pavel Václavík – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Metrostav a.s.
organizačná zložka Bratislava
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
IČO: 31 792 693, IČ DPH: SK2020253301
(28)

Váš list značky – zo dňa:

Naša značka: 33/2023/MB

Zmluva o dielo č.: 4600005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021

**Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO
NOVÉ ZÁMKY**

Vec: Pokyn č.74/2023/THUNZ – Pokyn na uskutočnenie Zmeny SO 3705 Areálový STL Plynovod

Vážený obchodný partner,

na základe stanoviska Investora stavby a prehodnotenia Vášho predloženého Návrhu uskutočnenia Zmeny č.59 – SO 3705 Areálový STL Plynovod, zaslaného pod značkou SR/D8/029/ZSSK/2023, vydáva Stavebný dozor Pokyn č. 74/2023/THUNZ nasledovne:

- technické riešenie, ktoré je podložené stanoviskom projektanta Reming Consult a.s. a vyjadreniami SPP Distribúcia a.s., podľa ktorých boli prevedené následné úpravy projektovej dokumentácie, odsúhlasujeme

Sídlo: Klinecova 35, 821 08 Bratislava

IČO: 47 595 981 IČ DPH: SK2024060203

Zapísaná: OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 96591/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK23 1100 0000 0029 4905 5103

email:



- predpokladaná cenová ponuka zhotoviteľa bola vo výške 35 754,63 € a bola spracovaná v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy

- pokyn sa vydáva bez finančného dopadu na pôvodný rozpočet

Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené. Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD , ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom .

S pozdravom

Ing. Miroslav Bednár
Dozor objednávateľa
(Eximcom, s.r.o.)

Prílohy : - list zhotoviteľa vrátane príloh zo 6.3.2023
- vyjadrenie projektanta REMING a.s.
- vyjadrenia SPP Distribúcia

Na vedomie – zaslané elektronicky:

- ZSSK – Ing. Boris Ilčík - TDI
- Združenie „MDŽ – NZ“ – Ing. Pavel Václavík
- Eximcom

Sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava
IČO: 47 595 981 IČ DPH: SK2024060203
Zapísaná: OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 96591/B
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK23 1100 0000 0029 4905 5103
email: