



SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Príloha č. k zmluve č. **200900454**

Katégória DOM, OO

VÝPOČET MNOŽSTVA VÔD Z POVRCHOVÉHO ODTOKU (VPO) Z NEHNUTEĽNOSTÍ ODVÁDZANÝCH DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE (VK)

DODÁVATEĽ (PREVÁDZKOVATEĽ VK): **Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina**

VLASTNÍK VK Obchodné meno a sídlo:

ODBERATEĽ (PRODUCENT)

Meno a priezvisko / Obchodné meno: **Slovenská republika Ministerstvo obrany Agentúra správy majetku** IČO: **30845572**

Sídlo: **Za Kasárňou 3, 832 47 BRATISLAVA**

Telefónne číslo: **+421 960 442 806** E-mail: Fax:

SPÔSOB VÝPOČTU:
Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie je vypočítané podľa príl. č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca $Q = Hz \cdot S \cdot \Psi$ (m³)

Legenda:
Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do VK
Hz - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v mm/rok
S - veľkosť príslušnej pôdorysnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku otekajú do VK v m²
Ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
Sr - súčet redukovaných plôch $Sr = S \times \Psi$ (m²)

Súčiniteľ odtoku a druhy povrchu plôch zaradených do príslušnej kategórie:
A - zastavané plochy, málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) **Ψ=0,9**
B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom a pod.) **Ψ=0,4**
C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) **Ψ=0,05**

Identifikácia nehnuteľností:

Číslo odberu	Adresa odberu	Zrážková lokalita	Číslo parcely	Plocha A (Ψ=0,9)	Plocha B (Ψ=0,4)	Plocha C (Ψ=0,05)	Súčet redukovaných plôch Sr (m²)	Ročný priemer zrážok Hz (mm/rok)	Množstvo vôd Q (m³/rok)	Faktur. obdobie (spravidla)
1036-110-0	Závodská cesta 1660, Žilina	10 Žilina	3782/1	(67213,2 x 0,9) 60492	(0 x 0,4) 0	(10057,49 x 0,05) 503	60995	podľa aktuálnych údajov SHMÚ na príslušný rok	podľa vzorca $Q = S \times Hz \times \Psi$	mesačne

Dôležité upozornenie:
1.) Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ VK určí celkovú plochu nehnuteľností odhadom a túto plochu zaradi do kategórie A.
2.) V prípadoch, keď do VK nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľností, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá, a preukáže aj spôsob tohto nakladania.

Táto príloha nadobúda platnosť a účinnosť:

V dňa

ODBERATEĽ (PRODUCENT)

Ing. Juraj Paseka
riaditeľ odboru správy majetku štátu Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu