



Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



Vec: Stanovisko k prevzatíu vodnej stavby:

- Pri prevzatí do prevádzky TAVOS a.s.

Stavebník **Obec Moravany nad Váhom, Kostolecká 175/4, 922 21 Moravany nad Váhom,**
IČO: 00 312 789

Stavba : Kanalizačný zberač Moravany nad Váhom – Banka, časť prúdy – rodinné domy

v rozsahu:

- **Stoka „A“**
- kanalizačné potrubie PVC-U DN300, celková dĺžka 31,82 m
- kanalizačné potrubie PVC-U DN250, celková dĺžka 419,82 m
- kanalizačné šachty Š1-Š12

- **Stoka „A1“**
- kanalizačné potrubie PVC-U DN250, celková dĺžka 139,41 m
- kanalizačné šachty Š13-Š16

- **Stoka „A1-1“**
- kanalizačné potrubie PVC-U DN250, celková dĺžka 179,87 m
- kanalizačné šachty Š17-Š20

Stavba bola povolená v zmysle dodatočného stavebného povolenia, ktoré vydal Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-PN-OSZP-2023/000125-004 zo dňa 15.03.2023. Stavba bola uvedená do užívania rozhodnutím Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č.j. OU-PN-OSZP-2023/000125-004 zo dňa 15.03.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05.05.2023.

Fyzickou obhliadkou stavby zamestnancov TAVOS a.s. **potvrďujeme**, že uvedená vodná stavba spĺňa/nespĺňa podmienky prevádzkovania a **súhlasíme/nesúhlasíme**, aby naša spoločnosť TAVOS, a.s. vykonávala na tomto majetku prevádzkovú činnosť

Zistené nedostatky : žiadne

Vlastník stavby doložil k prevzatíu vybudovaného diela do prevádzky doklady podľa priloženého zoznamu.



Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



V Piešťanoch, dňa 23.06.2023

Za TAVOS, a.s.:

Ing. Eleonóra Forgóva	-	technicko-prevádzkový riaditeľ
Ing. Monika Očenášková	-	riaditeľ investičného rozvoja a služieb zákazníkov
Ján Chrastek	-	vedúci Útvaru odvádzania odpadových vôd
Miroslav Žitnanský	-	majster Útvar odvádzania odpadových vôd Piešťany