

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO Humenné				
Miesto:	Humenné, Tolstého 11	Dátum	3.3.2023	Čas	17:00

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený: Ing. Stanislav Kováč – Vedúci TDI
Mgr. Marek Janoško – Technický dozor investora

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-HE

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8 , Česká republika

Zastúpený: Ing. František Jantek – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Zmluva o dielo č.: 4600005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021 (ďalej „ZoD“)

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO HUMENNÉ

Vec: Pokyn č.036/2023/THUHE/ - SO 3412 Rekonštrukcia haly a úpravy pre stabilný umývač (HSU)

Na základe Vašej žiadosti k vydaniu Pokynu na uskutočnenie Zmeny podľa čl. 9.1 Zmluvy, **SO 3412 Rekonštrukcia haly a úpravy pre stabilný umývač (HSU)** pod listom SR-D3-02-ZSSK-2023 zo dňa 27.02.2023, Vám na základe článku 9.1. ZoD vydávam

Pokyn na uskutočnenie Zmeny v nasledovnom znení:

- Osadenie odvodňovacieho žľabu
- Množstvo a cena prác zmeny v zmysle prílohy č.1 položkový rozpočet
- Zmena nebude mať dopad na celkový termín ukončenia diela podľa Harmonogramu výstavby.
- Cenu za práce zhotoviteľ môže fakturovať po vykonaní prác a odovzdaní kompletnej dokumentácie v zmysle zmluvných podmienok v zmysle ZoD.
- Bez toho , aby bolo dotknuté vyššie uvedené, Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD, ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom. Tento dodatok však nemá vplyv na právo zhotoviteľa fakturovať vykonanie prác a odovzdanie dokumentácie, bude slúžiť na účely prípadného prefinancovania so Zmenou spojených nákladov z nenávratného finančného príspevku.

S pozdravom

Ing. Stanislav Kováč
Vedúci TDI
(EUTECH a.s.)

Prílohy:

1. List Združenia „MDŽ - HE“ Žiadosť o vydanie Pokynu na uskutočnenie Zmeny zo dňa 27.02.2023
2. Rozpočet – zmenový listu

ZDRUŽENIE „MDŽ – HE“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - HE“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

Združenie MDŽ - HE:
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka
SR/D3/04/ZSSK/2023

Vybavuje
Ing. František Jantek
Mobil:

Humenné
27/02/2023

Zmluva: č.4600005840/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
pre stredisko Humenné**

Vec: Žiadosť o vydanie Pokynu na uskutočnenie Zmeny

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 30.9.2021 (ďalej len „**Zmluva**“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „**Objednávateľ**“) a medzi Združením MDŽ HE, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „**Zhotoviteľ**“), v súlade s časťou 2, článkom 3.3.3 Vás žiadame o vydanie Pokynu na uskutočnenie Zmeny podľa čl. 9.1 Zmluvy, pre stavebný objekt SO 3412 Rekonštrukcia haly a úpravy pre stabilný umývač – doplnenie odvodňovacieho žľabu.

V zmysle čl. 9.1.4.4 Zhotoviteľ pri Návrhu uskutočnenia Zmeny predloží:

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

Popis zmeny:

V objekte Rekonštrukcie haly pre stabilný umývač je uvažované s vytvorením spádovanej železobetónovej dosky. V priestore umývania vlakov bude voda z umývacieho cyklu stekať do nádrží, ktoré sú umiestnené pod vstavkom objektu. jednotlivé vody budú odvádzané podľa čistiacieho cyklu umývača, čomu je prispôsobené aj spádovanie dosky

ZDRUŽENIE „MDŽ – HE“


METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - HE“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

umývača a žľabov. Pre zabezpečenie bezpečnosti s vytvorením plochy v rovine, bez zmeny výškovej úrovne na spádovanej doske, navrhujeme osadenie krytu odvodňovacieho žľabu.



Obrázok č. 1 Rez halou stabilného umývača (žľab označený zelenou farbou)

Odôvodnenie zmeny:

- možnosť odstránenie vzniknutých odpadových vôd z čistiaceho cyklu
- smerovanie vzniknutých odpadových vôd podľa umývacieho cyklu technológie
- zabezpečenie bezpečného pracoviska vytvorením roviny v časti dosky s použitím roštu.

(b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie

Zhotoviteľ nepredpokladá dopad na celkovú lehotu realizácie.

(c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny

Dopad na cenu popísaný: Príloha č.1: Položkový rozpočet

ZDRUŽENIE „MDŽ – HE“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - HE“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

Na základe vyššie uvedených dôvodov žiada Zhotoviteľ v zmysle článku 3.3.3 v spojitosti s článkom 9.1.4.5 o vyjadrenie k navrhovaným technickým riešeniam pred vypracovaním realizačnej projektovej dokumentácie, resp. o schválenie návrhu Zmeny a vydanie Pokynu v súlade so Zmluvou.

S pozdravom

Ing. František Jantek
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy:

Príloha č. 1: Položkový rozpočet

SO 3412 - Rekonštrukcia haly a úpravy pre stabilný umývač (HSU)				ZoD			Zmenový list č.47			ZOD po Zmenovom liste č.47	
P.Č.	KÓD KP	POPIS POLOŽKY	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cenový údaj	Množstvo	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena celkom
A. Pôvodné položky po poslednej zmene											
Cena pôvodných "A"položiek po poslednej zmene						0,00 €			0,00 €		0,00 €
B. Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK									
		SO 3408 Prehliadkový kanál									
4	22251661	Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu	m	0,000	283,68	0,00	SO 3405	58,000	16 453,44	58,000	16 453,44
Cena nových položiek "B" po poslednej zmene spolu:						0,00 €			16 453,44 €		16 453,44 €
SPOLU bez DPH			€			0,00 €			16 453,44 €		16 453,44 €

Združenie MDŽ – HE
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

0452/2106/2023

Vybavuje/linka

Ing. Noga Gabriel

Košice

27.2.2023

Vec

**„Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné“
- stanovisko projektanta**

V zastúpení generálneho projektanta stavby – spoločnosti REMING CONSULT a.s., spracovala projekčná spoločnosť SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1, 040 01 Košice, IČO: 31 664 288, pre investora Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej len „ZSSK“) projektovú dokumentáciu pre stupeň DSP pre projekt s názvom „Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava. Stredisko - Humenné“.

Vychádzajúc z ostatnej komunikácie vo veci uvedenej zákazky, bol zhotoviteľ projektu pre stupeň DRS vyzvaný na zaslanie stanoviska k zmenám projektu počas realizácie stavby. Stanovisko projektanta špecifikuje návrhy nových technických riešení pre jednotlivé objekty DRS na podklade skutočností, ktoré boli objektívnym a relevantným dôvodom pre ich zmenu a súčasne reflektuje na požiadavky Zhotoviteľa stavby.

SO 3412 Rekonštrukcia haly a úpravy pre stabilný umývač – doplnenie odvodňovacieho žľabu

V objekte Rekonštrukcie haly pre stabilný umývač je uvažované s vytvorením spádovanej železobetónovej dosky. V priestore pre umývanie vlakov bude voda z umývacieho cyklu stekať smerom k vstavku objektu. Z dôvodu bezpečnosti a pre potrebu vytvorenia plochy v rovine bez zmeny výškovej úrovne, projektant navrhuje osadenie odvodňovacieho žľabu.

S pozdravom

SUDOP Košice, a.s.
040 01 Žriedlová 1

Ing. Ján Tóth
riaditeľ a.s.