



PRÍLOHA č. 1 k zmluve č.: 8/1000203248

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových  
vôd verejnou kanalizáciou

SPV 861 / 23

## Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou

Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  
Odštepny závod Topoľčany  
Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany

Odberateľ:  
(producent) Obchodné meno: Okresný súd Prievidza  
Sídlo: G. Švéniho 5, 971 72 Prievidza

Adresa odvodňovanej nehnuteľnosti: Hollého 1144/3, Bánovce nad Bebravou  
Technické číslo odberu:  
Evidenčné číslo odberu:  
Fakturačný cyklus: Mesačný

Druh povrchu (kategória)	Plocha S [m <sup>2</sup> ]	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr = S . ψ [m <sup>2</sup> ]
A	527	0,90	474
B	415	0,40	166
C	-	0,05	-
Súčet redukovaných plôch $\sum S_r$ [m <sup>2</sup> ]			640
Dlhodobý úhrn zrážok $H_z$ podľa SHMÚ [mm / rok]			650,9
Množstvo vôd z povrchového odtoku za rok $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$ [m <sup>3</sup> /rok]			417

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca  $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$ , kde je

Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou za rok v [m<sup>3</sup>/rok].

$H_z$  - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v [mm/rok]. Údaj pre výpočet zabezpečí dodávateľ.

S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v [m<sup>2</sup>].

ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,9

kategória B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním -pieskom, štrkom a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,4

kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,05

V Topoľčanoch, dňa 21. júla 2023

V Prievidzi, dňa 12.7.2023

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

Ing. Martin Piterka

poverený zastupovaním vedúceho a riaditeľa  
OZ Topoľčany na základe poverenia zo dňa  
22.10.2021

JUDr. Noema Turanovičová

predsedníčka Okresného súdu Prievidza