



Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad
953 01 Zlaté Moravce

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Piešťany

CS SVP OZ PN 5158/2019/2
CZ 20697/210/2019

Vec

Prílepy- kanalizácia, stanovisko k stavebnému konaniu

Listom doručeným dňa 10.6.2019 ste nás požiadali o stanovisko k horeuvedenej stavbe pre účely vydania vodoprávneho povolenia. Zodpovedným projektantom je _____, autorizovaný stavebný inžinier.

Projekt rieši výstavbu gravitačnej a tlakovej kanalizácie pre odvedenie splaškových vôd z miestnej časti Prílepy do ČOV v Zlatých Moravciach. Na trase je navrhnutá 1 čerpacia stanica a a kanalizačné potrubie križuje vodohospodársky významný vodný tok Širočina v správe našej organizácie. Križovanie je navrhované prekopaním koryta a uložením potrubia do chráničky DN 500.

Z hľadiska záujmov správcu tokov s vydaním stavebného povolenia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- Pri umiestnení čerpacej stanice rešpektovať ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku Širočina min. 6m od brehovej čiary toku.
- Križovanie toku realizovať bezvýkopovou technológiou s min. hĺbkou krytia chráničky od nivelety dna toku 1,5m. Štartovacie jamy umiestniť mimo ochranného pásma toku.
- Realizačný projekt s detailom križovania toku predložiť na odsúhlasenie na Správu povodia dolnej Nitry v Nitre.
- K začiatku prác na križovaní toku nutne prizvať úsekového technika (Ing. Šunderlík, tel. 0903 815 619), počas prác sa riadiť jeho pokynmi. Narušený terén na pobrežných pozemkoch zarovnať a zhutniť.
- Po zrealizovaní stavby odovzdať Správe povodia dolnej Nitry diagram pretláčania a projekt skutočného vyhotovenia so zameraním aj v digitálnej forme.
- Využitie pozemkov v našej správe- parc. KNE č. 68/1 vodná plocha, LV č. 4039 vo vlastníctve SR-SVP, š.p. Banská Štiavnica zmluvne doriešiť na odbore správy majetku OZ Piešťany do kolaudácie stavby.
- Ku kolaudácii prizvať zástupcu našej organizácie.

S pozdravom

Ing. Jozefína Slezáková/
riaditeľka

Odštepného závodu Piešťany

Na vedomie: SPSV I Púchov