




SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, š.p.

Odštepny závod Košice



Závod
Povodie Hornádu a Bodvy
Medzi mostami 2
041 59 Košice

tel. č. 63 335 85-86
e-mail: meno.priezvisko@svp.sk

Obecný úrad
082 37 Fričovce 34

Váš list zn./zo dňa
134/2006 /

Naša značka
1556/41200/2006

Vybavuje/linka

Košice, dňa

Vec : Rekonštrukcia mosta cez vodný tok Veľká Svinka pri dome č. 236 v obci Fričovce
vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie

Doručením projektu vyššie uvedenej stavby ste nás požiadali o vyjadrenie za účelom vydania stavebného povolenia. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu mostného objektu v k.ú. Fričovce pri dome č. 236 v r. km 39,100 z dôvodu jeho poškodenia. Výškové most spĺňa požiadavky na prietokové pomery Q_{100} , čo je doložené aj hydrotechnickým výpočtom. V dotknutom úseku je navrhnuté vyčistenie toku Veľká Svinka od nánosov v dĺžke 30 m nad mostom, aby sa zabezpečil max. prietok povrchových vôd pod mostom a v upravenom koryte.

Z technicko – prevádzkového hľadiska správcu tokov k predloženej PD zaujímame nasledovné stanovisko :

K technickému riešeniu uvažovanej stavby nemáme pripomienky. Počas realizácie stavby za protipovodňovú ochranu zodpovedá zhotoviteľ stavby.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie vodohospodárskeho orgánu.

S pozdravom

Ing. Jozef Prosba
riaditeľ závodu

Príloha : 1 x PD

CO : SVP š.p. OZ KE, TK, stred. PO, a/a



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Košice
Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Správa povodia Hornádu a Bodvy
Medzi mostami 2, 041 59 Košice

• Obec Fričovce •

Fričovce 34

• 082 37 Široké •

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

FR-2019/188/OcÚ

CS SVP OZ KE
3632/2019/2

Vec: Fričovce – „Rekonštrukcia mosta cez vodný tok Veľká Svinka pri dome č. 236 v obci Fričovce“ – stanovisko k PD.

Listom, ktorý sme obdržali dňa 10.07.2019 ste nás ako správcu vodných tokov požiadali o predĺženie platnosti stanoviska k projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia mosta cez vodný tok Veľká Svinka pri dome č. 236 v obci Fričovce“ (ďalej PD) pre účely dokončenia začatej stavby a v rámci získania nenávratného finančného príspevku.

Predloženú PD v stupni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Jozef Hudák (Stavebné konštrukcie 0604*A*4-21,23) v 02/2006.

Navrhovaný mostný objekt sa nachádza v intraviláne obce Fričovce, kde križuje upravený vodohospodársky významný vodný tok č. 063 Veľká Svinka (HCP 4-32-03) v rkm 39,100, za účelom komunikačného prepojenia št. cesty I/68 a obytných domov.

Mostný objekt je navrhovaný ako jednopoložová, železobetónová monolitická doska o celkovej dĺžke 12,5 m a to vrátane krídel a napojenia na cestu.

Na nosnej doske sa zrealizuje úprava tak, že sa zriadia nové podkladové vrstvy pod konštrukciou a to tak, že sa prevedie nová vyrovnávacia vrstva armovaná. Kotvenie bude zrealizované do armatúry nosnej dosky. Na oboch stranách mosta sa umiestni oceľové zábradlie.

V rámci predmetnej stavby sa zrealizuje úprava koryta a to hlavne na vtokovej strane na ľavom brehu toku a to tak, že sa odľahčí nános koryta a to v dĺžke 30 m v sklone 2,50 % v smere toku. Tvar úpravy brehov je navrhnutý z viazaných ekokošov.

V zmysle predloženého hydrotechnického posúdenia (údaj SHMÚ, IV. triedy spoľahlivosti, z 07/2019 s platnosťou na 5 rokov uvádzate, že navrhované premostenie vyhovuje pre prietok Q_{100} – ročnej vody $47,00 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ pri plnení $h_{100} = 1,78 \text{ m}$, pričom bude zachovaná voľná výška $0,500 \text{ m}$ od uvedeného prietoku $Q = 47,00 \text{ m}^3$.

K predmetnej stavbe sme sa vyjadrili listom č. CZ 1556/41200/2006 zo dňa 10.05.2006.

Z hľadiska záujmov našej organizácie zaujímame k predloženej žiadosti nasledovné

stanovisko:

Z hľadiska technicko - prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany trváme na podmienkach uvedených v stanovisku číslo CZ 1556/41200/2006 zo dňa 10.05.2006 za predpokladu, že nedošlo k zmene technického riešenia stavby.

Doporučujeme však zrealizovať opevnenie oboch svahov a päty dna nahádzkou z lomového kameňa váhy 250 – 500 kg s vyklinovaním. Z dôvodu stabilizácie nivelety dna požadujeme na začiatku a na konci opevnenia svahov vybudovať stabilizačné prahy cez celý prietokový profil so zaviazaním do rastlého terénu min. 1,50 m od brehovej čiary vodného toku.

Opevnenie svahov a dna toku naša organizácia neprevezme do svojej správy z dôvodu, že predmetná úprava bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť ochrany mostného objektu.

Prípadné poškodenie úpravy pod priemetom predmetného mostného objektu vlastník, správca tohto objektu vykoná na vlastné náklady opravu opevnenia.

Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou.

Zahájenie a ukončenie prác žiadame oznámiť min. 7 dní vopred na SVP š.p., Správa povodia Hornádu a Bodvy, Košice, prevádzkové stredisko Prešov z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.

Na preberacie konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a pred kolaudáciou stavby požadujeme odovzdať správcovi vodných tokov porealizačné, výškopisné a polohopisné zameranie stavby. V porealizačnom zameraní určiť riečny kilometer križovania s upraveným vodným tokom Veľká Svinka podľa aktuálnej vodohospodárskej mapy.

Prípadné zábery pozemkov v našej správe žiadame majetkovoprávne usporiadať (zriadenie vecného bremena) v štádiu pred stavebným konaním.

Upozorňujeme, že správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov v zmysle § 49 odst. 5 zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov.

Na základe ustanovení Zákona o vodách č. 364/2004, Z. z., § 47, odst. 3 „*Vlastníci stavieb, alebo zariadení umiestnených vo vodnom toku a na pobrežných pozemkoch, sú povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami, ľadom, odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku*“.

Toto stanovisko má platnosť po dobu dvoch rokov a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

S pozdravom

Ing. Marián Miščík
riaditeľ Správy povodia Hornádu a Bodvy

Prílohy: 1x PD
Co: SVP š.p., OZ KE-scan, PS - PO, a/a
CZ:19007/2019