

Dodávateľ:**Teplo GGE, s.r.o.**

so sídlom: Považská Bystrica, Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
zastúpený: Jérôme Valette, generálny riaditeľ

IČO: 36 012 424

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

DIČ: 2020441027

Číslo účtu: SK65 1111 0000 0066 2617 9038

Obchodný register: Okresný súd Trenčín, vložka č. 3544/R, oddiel Sro

Odberateľ:**Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina**

Zastúpený: p. Anna Lovičová, riaditeľka

IČO: 37873661

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

DIČ: nie je plátca DPH

Č. účtu: SK65 0200 0000 0017 8613 1751

Obchodný register: 0

Odvádzacie miesto:

Budovateľská 2205/12

Variab. symbol:

912

Obytná plocha:

1766 m²

Plánovaný ročný odber tepelnej energie:

153200 kWh

Z toho ÚK:

136600 kWh

Z toho TUV:

16600 kWh

SV na TUV:

0 m³

Mesiac	Odberový diagram - kWh spolu	Odberový diagram pre ÚK kWh	Odberový diagram pre TUV kWh	Spotreba SV pre TUV m ³
január	27 337	25 954	1 383	0,0
február	23 239	21 856	1 383	0,0
marec	20 507	19 124	1 383	0,0
apríl	13 677	12 294	1 383	0,0
máj	4 115	2 732	1 383	0,0
jún	1 383	0	1 383	0,0
júl	1 383	0	1 383	0,0
august	1 383	0	1 383	0,0
september	2 749	1 366	1 383	0,0
október	12 311	10 928	1 383	0,0
november	20 507	19 124	1 383	0,0
december	24 605	23 222	1 383	0,0
Celkom za rok	153 200	136 600	16 600	0

Dohoda o odbere tepelnej energie**Odberový diagram
pre rok 2024**

Objednané množstvo tepla pre rok 2024 je v zmysle Vyhlášky č. 312/2022 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví je množstvo tepla v kWh podľa skutočnej spotreby odberného miesta v roku 2022.

Platnosť odo dňa podpisu a účinnosť od: **1.1.2024**

V Snine, dňa: 2023

Odberateľ:**Dodávateľ:**.....
p. Anna Lovičová, riaditeľka

Objednávka na odber tepla na ÚK a TÚV pre rok 2024**Identifikačné údaje odberateľa:**

Odberateľ:	Materská škola
Zastúpený:	Anna Lovičová - riaditeľka
Adresa odberateľa:	Budovateľská 2205/12, 06901 Snina

Identifikačné údaje dodávateľa:

Dodávateľ:	Teplo GGE s.r.o.
Adresa:	Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica

Odborné miesta:

Budovateľská 2205/12, 06901 Snina	Materská škola

Médium ÚK:

Odborné miesto (miesto merania):	Materská škola

Médium TÚV:

Odborné miesto (miesto merania tepla na prípravu TÚV):	Materská škola

Technické parametre teplotnosnej látky:

Médium: teplá voda	Projektovaný teplotný spád: 92,5 °C / 67,5 °C
--------------------	---

Regulácia:

Ekvitermická regulácia podľa vonkajšej teploty podľa vykurovacej krivky s odchýlkou +/- 2,5 %

Regulačný príkon v kW:

ÚK:	28,04	TÚV:	3,15	Celkom:	31,19
-----	-------	------	------	---------	-------

Objednané množstvo tepla v kWh:

ÚK:	136 600	TÚV:	16 600	Celkom:	153 200
-----	---------	------	--------	---------	---------

Začiatok dodávky: 1.1.2024

V Snine: 28.07.2023

.....
Anna Lovičová - riaditeľka