

## Ročný odberový diagram na rok 2024

s technickými podmienkami a špecifikáciou odberného miesta

**Dodávateľ:** Bytový podnik Myjava, 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava

**Odberateľ:** Mesto Myjava, M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava

1. Dohodnuté odberné miesto - adresa: : Kamenné 1060, Myjava
2. Tepelný zdroj : K - 1059
3. Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla na ÚV : v.č. 23752575, Kamenné 1060/26
- Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla tepla na ohrev
4. TÚV : v.č. 23752573, K-1059, Kamenné 1060/26
- Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla SV pre
5. prípravu TÚV v TZ : v.č. 19 11642395, K-1059, Kamenné 1060/26
6. Ročné objednané množstvo tepla v kWh : ÚV: 111903 TÚV: 62235,4 Spolu: 174138,4
- z toho podiel tepla pre domácnosti : UV: 100% TUV: 100%
7. Odber TÚV – počet dní v týždni - zima / leto : 7 / 7 v čase od 5:00 hod. do 23:00 hod.,  
teplota vody od 45°C do 55°C

8. Požadované vstupné parametre z projektu:	Max.príkon [kW]	Dispozičný tlak [kPa]	Prietok [l/h]	Výpočtový spád [°C]	
	-				65/50
9. Vykurovacia krivka:	Vonkajšia teplota [°C]		-10	0	10
	Teplota výstupu ÚK [°C]		65	55	45

10. Celkový regulačný príkon objektu v kW : 49,754

Odborné miesto	Celková plocha (objem) vykurovaných				Odber TÚV	Spotreba TÚV v m <sup>3</sup>	
	bytov	spol. priest.	NP	spolu		bytov	NP
Spolu celé	m <sup>2</sup>	1630			Áno	905	0
	m <sup>3</sup>			1630			
Z toho len odberateľ	m <sup>2</sup>	1630			Áno	905	
	m <sup>3</sup>			1630			

11. Riadne vyplnený a vzájomne potvrdený diagram je zároveň prihláškou k odberu tepla.

**Bytový podnik Myjava**

spol. s r.o.  
8. apríla 372/1  
907 01 Myjava

-4-

.....  
D o d á v a t e ľ

Ing. Eva Krčová, konateľ  
Ing. Andrej Obrtlík, konateľ

V Myjave 17.8.2023

Pozn.: Nevyplnené údaje doplní odberateľ, prípadnú zmenu v údajoch nahlási dodávateľovi

## Ročný odberový diagram na rok 2024

s technickými podmienkami a špecifikáciou odberného miesta

**Dodávateľ:** Bytový podnik Myjava, 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava

**Odberateľ:** Mesto Myjava, M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava

1. Dohodnuté odberné miesto - adresa: : Trokanova 236/4, Myjava

2. Tepelný zdroj : K-234

3. Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla na ÚV : v.č. 26534817, Trokanova 234/2

4. Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla tepla na ohrev  
TÚV : v.č. 26534823, K - 234, Trokanova 234

5. Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla SV pre  
prípravu TÚV v TZ : v.č. , K - 234, Trokanova 234

6. Ročné objednané množstvo tepla v kWh : ÚV: 136948 TÚV: 52889,28 Spolu: 189837,28  
- z toho podiel tepla pre domácnosti : UV: 0% TUV: 0%

7. Odber TÚV – počet dní v týždni - zima / leto : 7 / 7 v čase od 5:00 hod. do 23:00 hod.,  
teplota vody od 45°C do 55°C

8. Požadované vstupné parametre z projektu:	Max.príkon [kW]	Dispozičný tlak [kPa]	Prietok [l/h]	Výpočtový spád [°C]
	99,342	30	5700	65/50
9. Vykurovací krivka:	Vonkajšia teplota [°C]	-10	0	10
	Teplota výstupu ÚK [°C]	65	55	45

10. Celkový regulačný príkon objektu v kW : 54,239

Odberné miesto	Celková plocha (objem) vykurovaných				Odber TÚV	Spotreba TÚV v m3	
	bytov	spol. priest.	NP	spolu		bytov	NP
Spolu celé	m2		1215	1215	Áno		1164
	m3						
Z toho len odberateľ	m2		1215	1215	Áno		2100
	m3						

11. Riadne vyplnený a vzájomne potvrdený diagram je zároveň prihláškou k odberu tepla.

### Bytový podnik Myjava

spol. s r.o.  
8. apríla 372/1  
907 01 Myjava  
-4-

.....  
Dodávateľ  
Ing. Eva Krčová, konateľ  
Ing. Andrej Obrtlík, konateľ

V Myjave 17.8.2023

Pozn.: Nevyplnené údaje doplní odberateľ, prípadnú zmenu v údajoch nahlási dodávateľovi



## Ročný odberový diagram na rok 2024

s technickými podmienkami a špecifikáciou odberného miesta

**Dodávateľ:** Bytový podnik Myjava, 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava

**Odberateľ:** Mesto Myjava, v zastúpení Bytový podnik Myjava spol. s r.o., M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava

1. Dohodnuté odberné miesto - adresa: : Kamenné 1058, Myjava
2. Tepelný zdroj : K - 1058
3. Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla na ÚV : v.č. 15888539, Kamenné 1058/18
- Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla tepla na ohrev
4. TÚV : v.č. 15888527, K-1058, Kamenné 1058/18
- Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla SV pre
5. prípravu TÚV v TZ : v.č. 10501876, K-1058, Kamenné 1058/18
6. Ročné objednané množstvo tepla v kWh : ÚV: 67557 TÚV: 44730 Spolu: 112287
- z toho podiel tepla pre domácnosti : UV: 100% TUV: 100%

7. Odber TÚV – počet dní v týždni - zima / leto : v čase od 5:00 hod. do 23:00 hod.,  
teplota vody od 45°C do 55°C

8. Požadované vstupné parametre z projektu:	Max.príkon [kW]	Dispozičný tlak [kPa]	Prietok [l/h]	Výpočtový spád [°C]
	-			
9. Vykurovací krivka:	Vonkajšia teplota [°C]	-10	0	10
	Teplota výstupu ÚK [°C]	65	55	45


10. Celkový regulačný príkon objektu v kW : 32,082

Odberné miesto	Celková plocha (objem) vykurovaných				Odber TÚV	Spotreba TÚV v m <sup>3</sup>	
	bytov	spol. priest.	NP	spolu		bytov	NP
Spolu celé	m2					540	0
	m3						
Z toho len odberateľ	m2					540	0
	m3						

11. Riadne vyplnený a vzájomne potvrdený diagram je zároveň prihláškou k odberu tepla.

**Bytový podnik Myjava**  
spol. s r.o.  
8. apríla 372/1  
907 01 Myjava  
-4-

.....  
**Dodávateľ**  
Ing. Eva Krčová, konateľ  
Ing. Andrej Obrtlík, konateľ



V Myjave 17.8.2023

Pozn.: Nevyplnené údaje doplní odberateľ, prípadnú zmenu v údajoch nahlási dodávateľovi