



OKRESNÝ
ÚRAD
TRNAVA


odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

č. OU-TT-OSZP3-2017/024565/ŠVS/St

V Trnave 30.08.2017

29.9.2017
2.10.2017

57



ROZHODNUTIE (verejná vyhláška)

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

stavebníkom: **IESM s.r.o., Herdovo nám. 1 917 01, Trnava, IČO: 44 241 348**
DMP Group, s.r.o., Dúhová 8401/41, 917 01 Trnava, IČO: 50 511 297
Daisy plus, s.r.o., Pavla Mudroňa 7436/9, 917 01 Trnava, IČO: 35 890 975

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

„IBV Pekné pole VII - Trnava“

stavebné objekty: SO 03 Vodovod
SO 04 Kanalizácia

podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe:

Názov vodnej stavby: SO 03 Vodovod, SO 04 Kanalizácia
Názov hlavnej stavby: IBV Pekné pole VII - Trnava
Stavebník: IESM s.r.o., Herdovo nám. 1 917 01 Trnava, DMP Group, s.r.o., Dúhová 8401/41, 917 01 Trnava a Daisy plus, s.r.o., Pavla Mudroňa 7436/9, 917 01 Trnava - na základe Zmluvy o spolupráci pri výstavbe stavby „IBV Pekné pole VII – Trnava“ – stavebný objekt

Miesto stavby:

SO 03 Vodovod a SO 04 Kanalizácia

katastrálne územie: Trnava

parc. reg. E KN č. 1539 (vlastníkom pozemku je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava – Sv. Mikuláša, M. S. Trnavského 3, 917 01 Trnava, vlastníctvo zapísané na LV č. 240),

parcely reg. C KN 4019/13, 4019/14, 4022/68, 9043/10, 4021/820, 4021/899, 4022/163, 4022/165, 4022/106, 4022/159, 4022/134 (vlastníkmi pozemkov sú stavebníci, vlastníctvo zapísané na LV č. 12235, 12541, 12324)

parcely reg. C KN č. 4019/4, 4021/71 (vlastníkom pozemkov je Ing. Oto Polakovič, Veterná 6558/32, 917 01 Trnava, vlastníctvo zapísané na LV č. 5862)

parcely reg. C KN č. 4021/821 (vlastníkom pozemkov je SR, správca Slovenský pozemkový fond, vlastníctvo zapísané na LV č. 11242)

Projektant:

Ing. Ján Šprinka, reg. č. 3798*A*2-2,3

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo Mesto Trnava pod č. OSaŽP/28682-17582/2017/Jč zo dňa 11.04.2017.

Popis stavby:

SO 03 Vodovod

Navrhnutý verejný vodovod bude napojený na vodovod DN 200 vedený v ul. J. Hlubíka a DN 100 vedený v Átriovej ulici. V lokalite sa vybuduje hlavná zásobovacia vetva V1-2 DN150 v dĺžke 25 m a DN 200 v dĺžke 84 m a vetvy V12 DN 100 v dĺžke 228 m, V13 DN 100 v dĺžke 192 m, V14 DN 100 v dĺžke 301,5 m, V15 DN 100 v dĺžke 86 m. Výpočtom stanovená predpokladaná potreba vody: $Q_{rok} = 13\,107\text{ m}^3/\text{rok}$, maximálna denná potreba $Q_m = 0,54\text{ l/s}$.

SO 04 Kanalizácia

Splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku budú odvádzané jednotnou gravitačnou kanalizáciou do verejnej kanalizácie – stoky DN6 vedenej na ul. J. Hlubíka a zberača DN vedeného pri regulačnej stanici plynu. Kanalizácia splašková je navrhnutá v rozsahu: stoka DN6-1 DN 300 v dĺžke 64,5 m a DN 400 v dĺžke 51 m, stoka DN6-2 DN 300 v dĺžke 231 m, stoka DN8 DN 300 v dĺžke 193 m a DN 400 v dĺžke 198,5 m, stoka DN8-1 DN 300 v dĺžke 86 m, stoka DN8-2 DN 300 v dĺžke 180 m a stoka DN8-3 DN 300 v dĺžke 25 m. Ročná produkcia splaškových vôd sa rovná potrebe vody. Predpokladané množstvo dažďových vôd odvádzaných do kanalizácie DN6 je $Q_d = 111,27\text{ l/s}$, do kanalizácie DN8 je $Q_d = 129,59\text{ l/s}$.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na stavebné objekty:

SO 03 Vodovod

- vetva „V1-2“ – potrubie HDPE DN 150, dĺžka 25,0 m, DN 200, dĺžka 84,0 m
- vetva „V12“ – potrubie HDPE DN 100, dĺžka 228,0 m
- vetva „V13“ – potrubie HDPE DN 100, dĺžka 192,0 m
- vetva „V14“ – potrubie HDPE DN 100, dĺžka 301,5 m
- vetva „V15“ – potrubie HDPE DN 100, dĺžka 86,0 m
- na potrubie sa uloží vyhľadávací vodič CY 4 mm², vyvedený do poklopov uzáverov, resp. hydrantov

- na vodovode je navrhnutých 11 ks podzemných hydrantov DN 80, ktoré budú slúžiť ako vzdušník, resp. kalník

SO 03 Kanalizácia splašková:

- stoka „DN 6-1“ - potrubie PP DN 300, dĺžka 64,5 m, DN 400, dĺžka 51,0 m
- stoka „DN 6-2“ - potrubie PP DN 300, dĺžka 231,0 m
- stoka „DN 8“ - potrubie PP DN 300, dĺžka 193,0 m, DN 400, dĺžka 198,5 m
- stoka „DN 8-1“ - potrubie PVC DN 300, dĺžka 86,0 m
- stoka „DN 8-2“ - potrubie PVC DN 300, dĺžka 180,0 m
- stoka „DN 8-3“ - potrubie PVC DN 300, dĺžka 25,0 m
- na kanalizácii sú navrhnuté betónové typové šachty DN 1000 – 28 ks
- prípojky k uličným vpustom – 32 ks, PVC DN 200, celková dĺžka 110,0 m

2. **Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.**
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „IBV Pekné pole VII – Trnava, SO 03 Vodovod, SO 04 Kanalizácia“, ktorú vypracoval Ing. Ján Šprinka v júni 2017. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona.
6. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:

Mesto Trnava, č. OÚRaK/33669-66547/2017/Hn zo dňa 28.07.2017

- Stavebník dodrží podmienky platného územného rozhodnutia.
- Pred zahájením výkopových prác je investor povinný zabezpečiť presné vytýčenie stavbou dotknutých podzemných vedení inžinierskych sietí ich správcami.
- V prípade realizácie výkopových prác (pretláčania) na pozemku v oprávnenom vlastníctve alebo v užívaní Mesta Trnava (komunikácia – chodník – parkovisko – spevnená plocha) je investor povinný pred začatím prác požiadať Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor dopravy a komunálnych služieb, referát dopravy a cestného hospodárstva o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, chodníka (rozkopávkové povolenie).
- V prípade obmedzenia dopravy je potrebné požiadať Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor dopravy a komunálnych služieb, referát dopravy a cestného hospodárstva o vydanie určenia na použitie prenosného dopravného značenia počas realizácie so súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu.
- V prípade realizácie stavby v blízkosti priechodov pre chodcov požadujeme realizovať spätnú úpravu ako bezbariérovú. T. zn. horná hrana cestného obrubníka bude v celej šírke priechodu uložená na úroveň vozovky a priečny a pozdĺžny sklon chodníka bude max 8 %.
- V prípade križovania komunikácií v oprávnenom vlastníctve alebo v užívaní Mesta Trnava mesto žiada križovanie realizovať bezvýkopovou metódou podtláčaním.
- Výstavbu stavebného objektu SO 03 Vodovod, SO 04 Kanalizácia požadujeme pri realizácii koordinovať s ostatnými stavebnými objektmi tak, aby bolo možné v závere zrealizovať podľa projektu v plnom rozsahu aj stavebný objekt Sadové úpravy.

- Akékoľvek vynútené zmeny oproti PD je nutné odsúhlasiť s projektantom a pracovníkom MsÚ v Trnave, Odboru územného rozvoja a koncepcií.
- Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte územno-technických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou umiestnenou v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením kresby do vrstiev: 2 polohopis – plošný, 3 polohopis – líniový, 4 značky – plošné, 5 značky – bodové, 6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda) a geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe a 1 x vytlačená so zoznamom súradníc).

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany, č. 15674/2016/MOc zo dňa 01.12.2016

- S návrhom zásobovania vodou a odvedením splaškových vôd súhlasíme, stavba nadväzuje na už existujúcu výstavbu a je v súlade s odsúhlasenou koncepciou zásobovania a odkanalizovania lokality Pekné pole.
- Pri návrhu uloženia novej infraštruktúry bolo podľa predloženej PD dodržané ochranné pásmo vodovodu DN 1000, stanovené na 2,5 m od okraja potrubia na každú stranu určené zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 2.
- Upozorňujeme, že v Ul. Hlúbika je okrem verejného vodovodu DN 1000 a kanalizácie DN 400 až 800 uložené výtlačné potrubie splaškovej kanalizácie spoločnosti Amylum Boleráz, ktoré je v majetku tejto spoločnosti. Potrubia je potrebné rešpektovať a nepoškodiť.
- Upozorňujeme investora, že navrhovaný vodovod a kanalizácia budú verejnými sieťami len v tom prípade, pokiaľ ich vlastníkom bude v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2, právnická osoba so sídlom na území SR.
- Navrhovaná vetva kanalizácie sa napojí na existujúcu kanalizáciu ku dnu existujúcej šachty, ktorú investor v prípade potreby v rámci stavby upraví podľa požiadaviek TAVOS a.s.
- Značenie nových vetiev kanalizácie a vodovodu žiadame zosúladiť so značením už existujúcich vybudovaných sietí.
- Vyhľadávací vodič na verejnom vodovode musí byť CYKY 6 mm², vyvedený na izolačnú dosku do samostatných poklopov.
- Vodovodné a kanalizačné prípojky nie sú súčasťou verejného vodovodu a kanalizácie podľa zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Pokiaľ sa v rámci výstavby vodovodu a kanalizácie budú realizovať aj prípojky na tieto siete, vodovodné prípojky musia byť napájané na vodovod pod tlakom a musia byť privedené a zaslepené v samostatných vodomerných šachtách pre jednotlivé rodinné domy. Šachta musí byť minimálnych pôdorysných rozmerov 900x1200x1800 mm, osadená 1 m za hranicou stavebného pozemku. Kanalizačná prípojka bude vyvedená na pozemok a ukončená v revíznej šachte. Uvedené požiadavky vyplývajú zo zákona NR SR č. 442/2002 Z. z.
- Toto vyjadrenie je vydané pre účely stavebného konania pre verejné inžinierske siete, vyjadrenie k vodovodným a kanalizačným prípojkám pre jednotlivé rodinné domy vydá TAVOS a.s. Trnava až po uvedení stavieb do trvalého užívania a prevzatí vybudovaných sietí našou spoločnosťou do prevádzky.

- Pokiaľ majú byť vodovod po vybudovaní a uvedení do prevádzky odovzdaný do prevádzky TAVOS a.s., musí byť uložený vo verejnom priestranstve. Pri umiestňovaní vodovodu, vzhľadom na ďalšie inžinierske siete, žadame dodržať pri súbahu minimálnu vzdialenosť 1 m od okraja potrubia na každú stranu.
- Pracovníci TAVOS a.s. musia byť prizývaní ku kontrole uloženia sietí, obsypov a k funkčným skúškam vodovodu a kanalizácie počas výstavby, inak TAVOS, a.s. po zrealizovaní a uvedení stavby do užívania nevstúpi s vlastníkom do jednaní o prevádzkovaní vodných stavieb.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2017/025046/ŠSOPaK/Bo zo dňa 26.07.2017

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) sa v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody vyžaduje súhlas Mesta Trnava v zastúpení primátorom. V rozhodnutí mesto zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- Rešpektovať existujúcu zeleň v okolí, ktorá predstavuje významný krajinný prvok, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody. Z uvedeného dôvodu žiadame nezasahovať do existujúceho stromového porastu na okraji lokality.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonávať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- V prípade, že predmetná stavebná činnosť spôsobí šírenie invázných druhov, upozorňujeme, že v zmysle § 7b ods. 3 zákona o ochrane prírody je vlastníkom, správcom alebo užívateľom pozemku povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanovilo ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom (vyhláška 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích), je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2017/024731/ŠSOH/Hu zo dňa 20.07.2017

- Pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, zo dňa 31.07.2017

- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámene) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- Pri prácach na zariadeniach patriacich ZSE, a.s. požiadať pracovníkov RSS Západ Trnava o technický dozor.

SPP Distribúcia, a.s. Bratislava č. TD/NS/0625/2017/Mo zo dňa 19.07.2017

- V záujmovom území sa nachádzajú STL a NTL plynovody a plynárenské zariadenia s ochrannými a bezpečnostnými pásmami plynárenských zariadení.
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel. č. +421 32 2423202) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s ním je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky naše zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727.

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike sankciu vo výške 300,- až 150 000,- €.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 70002.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existencie plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

SWAN, a.s. Bratislava č. 2017/TT/316 zo dňa 26.07.2017

- Pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN a.s. V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- Realizáciou výkopových prác 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení (ochranné pásmo) požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojových mechanizmov v zmysle § 66 a § 67 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
- Jestvujúce káble musia byť vytyčené, vytyčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na adresu: miroslav.visnovsky@swan.sk, Miroslav Višňovský mobil 0905 553 300.
- Vytyčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času (uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám), a tým zabezpečiť ich trvalú prevádzkyschopnosť.

Okresný úrad Trnava, odbor CD a PK, č. OU-TT-OCDPK-2017/024887 zo dňa 27.07.2017

- Predložená žiadosť a projekt rieši infraštruktúru navrhovanej IBV z hľadiska napojenia na verejný vodovod a kanalizačnú stoku, vedené v miestnych komunikáciách – ul. J. Hlubíka a Átriová. Časť SO 03 Vodovod, konkrétne vetva „V12“ DN 100 dl. 228,0 m, vodovodná prípojka „DP F13“ a hydrant H7 na konci predmetnej vetvy zasahujú okrajovo do ochranného pásma cesty I/51. Rovnako časť SO 04 Kanalizácia – koniec stoky „DN6-2“ DN 300 dl. 231,0 m s kanalizačnou prípojkou ústiacou do Š 10 budú zasahovať do okraja ochranného pásma cesty I/51.
- Uvedené skutočnosti boli ošetrené vydaním povolenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty záväzným stanovisko č. OU-TT-OCDPK/2017/006048/Ja zo dňa 03.02.2017 a vyjadrením č. OU-TT-OCDPK-2017/002923 zo dňa 04.01.2017, ktoré rozširujeme o podmienku, že v prípade rozšírenia cesty I/51, resp. inej investičnej činnosti správcu cesty I/51 v dotknutom území, investor preloží, resp. odstráni na svoje náklady a v čase určenom správcom cesty všetky objekty umiestnené v ochrannom pásme cesty I/51.
- Ku kolaudácii predmetných stavebných objektov žiadame prizvať zástupcu tunajšieho úradu.

Okresný úrad Trnava, odbor CD a PK, č. OU-TT-OCDPK-2017/006048/Ja zo dňa 03.02.2017

- Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/51, severného obchvatu mesta Trnava v smere staničenia vpravo:
 - od km 126,738 po km 126,747 v smere staničenia vpravo vo vzdialenosti min. 45,000 m od osi cesty bude realizovaný vodovod,
 - od km 126,745 v smere staničenia vpravo vo vzdialenosti min. 45,000 m od osi cesty bude realizovaný hydrant,
 - od km 126,747 v smere staničenia vpravo vo vzdialenosti min. 46,500 m od osi cesty bude realizovaná kanalizácia.
- Počas realizácie stavby nesmie byť zemnými prácami narušená stabilita cesty I/51.
- Realizovaním zemných a stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie prísť k celkovému narušeniu odtokových pomerov, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa.
- Na prístup na stavenisko musia byť využívané existujúce vjazdy, resp. komunikácie, cesta I/51 a jej súčasti nesmú byť poškodzované. Vozidlá použité pri realizácii stavby musia byť pred vjazdom na cestu očistené, prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené. Vykonávanie prác nesmie prekážať zimnej údržbe ciest.
- Vykonávanie stavebných prác v ochrannom pásme cesty je potrebné vopred oznámiť Slovenskej správe ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava, stredisko Trnava, p. Szabo, tel. č. 0903 464 472. V plnom rozsahu dodržať podmienky vyjadrenia SSC Bratislava č. SSC/6652/2017/2320/2468 zo dňa 30.01.2017.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, č. KPUTT-2016/26219-2/100877/Grz zo dňa 22.12.2016

- Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.
 - Podľa § 40 ods. 5 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
7. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytyčenie inžinierskych sietí a počas prác dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov a noriem. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
 8. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
 9. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.

10. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou.
11. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
12. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
13. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na prilahlých pozemkoch.
14. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
15. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§135 ods. 2 stavebného zákona).
16. **Po dokončení stavby je stavebník povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania.** Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, protokol o vykonaných skúškach vodotesnosti potrubí, certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, porealizačné geodetické zameranie stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 17.07.2017 bola na OÚ TT - ŠVS doručená žiadosť IESM s.r.o., Herdovo nám. 1 917 01 Trnava, DMP Group, s.r.o., Dúhová 8401/41, 917 01 Trnava a Daisy plus, s.r.o., Pavla Mudroňa 7436/9, 917 01 Trnava, o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „SO 03 Vodovod a SO 04 Kanalizácia“ v rámci stavby „IBV Pekné pole VII – Trnava“ v k. ú. Trnava na pozemkoch parc. č. 1539 (parcela reg. E KN), 4019/13, 4019/14, 4019/4, 4021/71, 4022/68, 9043/10, 4021/820, 4021/899, 4022/163, 4022/165, 4021/821, 4022/106, 4022/159, 4022/134 (parcely reg. C KN).

OÚ TT - ŠVS oznámil začatie vodoprávneho konania oznámením verejnou vyhláškou č. OU-TT-OSZP3-2017/024565/ŠVS/St zo dňa 24.07.2017 bez miestneho šetrenia a ústneho konania, pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby.

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:

- projektová dokumentácia - 3 pare,
- výpis z listu vlastníctva č. 240, 12324, 12541, 12235, 5862, 11242, kópia katastrálnej mapy,
- zmluva o spolupráci pri výstavbe stavby „IBV Pekné pole VII – Trnava“ – stavebný objekt SO 03 Vodovod a SO 04 Kanalizácia,
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Trnava – sv. Mikuláša a stavebníkmi, zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi Ing. Otom Polakovičom, Veterná 6558/32, Trnava a stavebníkmi,

- územné rozhodnutie vydané Mestom Trnava pod. č. OSaŽP/28682-17582/2017/Jč dňa 11.04.2017 (právoplatné dňa 22.05.2017),
- záväzné stanovisko Mesta Trnava v zmysle § 120 a § 140b stavebného zákona vydané pod č. OÚRaK/33669-66547/2017/Hn zo dňa 28.07.2017,
- dokladová časť, ktorá obsahuje stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy (Slovenský pozemkový fond Bratislava, TAVOS, a.s. Piešťany, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava, Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, SWAN, a.s. Bratislava, Siemens s.r.o. Bratislava, Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajský pamiatkový úrad Trnava).

Účastníci konania a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby. Pripomienky dotknutých orgánov a organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.


Orgán štátnej vodnej správy preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č. 60 písm. g) prílohy Sadzobník správnych poplatkov a zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a doplňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike vo výške 2 x 400,0 eur, spolu 800,0 eur bol zaplatený bankovým prevodom dňa 24.07.2017.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Trnava a OÚ TT - ŠVS. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ TT - ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručí sa

1. IESM s.r.o., Herdovo nám. 1 917 01 Trnava
2. DMP Group, s.r.o., Dúhová 8401/41, 917 01 Trnava
3. Daisy plus, s.r.o., Pavla Mudroňa 7436/9, 917 01 Trnava
4. Mesto Trnava
5. Ing. Oto Polakovič, Veterná 6558/32, 917 01 Trnava
6. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
7. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava – Sv. Mikuláša, M. S. Trnavského 3, 917 01 Trnava
8. Ing. Ján Šprinka - PROINK, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
9. ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou

.....
vyvesené dňa
(pečiatka, podpis)

.....
zvesené dňa
(pečiatka, podpis)

Na vedomie

10. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
13. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
14. Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz
15. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
16. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava
17. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
18. OÚ TT - ŠVS, ku spisu

