




OKRESNÝ
ÚRAD
TRNAVA

odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

č. OU-TT-OSZP3-2018/023012/ŠVS/St

V Trnave 26.07.2018



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“), ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

stavebníkom: **IESM s.r.o., Herdovo nám. 1 917 01 Trnava, IČO: 44 241 348**
DMP Group, s.r.o., Dúhová 8401/41, 917 01 Trnava, IČO: 50 511 297
Daisy plus, s.r.o., Pavla Mudroňa 7436/9, 917 01 Trnava, IČO: 35 890 975

povolenie na trvalé užívanie vodnej stavby:

„IBV Pekné pole VII - Trnava“

stavebné objekty: **SO 03 Vodovod**
SO 04 Kanalizácia

v zmysle § 26 ods. 3 vodného zákona v súčinnosti s ustanovením § 76, § 81 a § 82 stavebného zákona.

Miesto stavby: katastrálne územie Trnava
parcela reg. E KN č. 1539, parcely reg. C KN č. 4019/13, 4019/14, 4019/4,
4021/71, 4022/68, 9043/10, 4021/820, 4021/899, 4022/163, 4022/165,
4021/821, 4022/106, 4022/159, 4022/134

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na stavebné objekty:
SO 03 Vodovod

- verejný vodovod je napojený na vodovod DN 200 vedený v ul. J. Hlubíka a DN 100 vedený v Átrievej ulici
- vetva „V1-2“ – potrubie HDPE DN 150, dĺžka 23,5 m, DN 200, dĺžka 84,0 m
- vetva „V12“ – potrubie HDPE DN 100, dĺžka 228,0 m
- vetva „V13“ – potrubie HDPE DN 100, dĺžka 192,0 m
- vetva „V14“ – potrubie HDPE DN 100, dĺžka 301,5 m
- vetva „V15“ – potrubie HDPE DN 100, dĺžka 86,0 m
- na potrubí je uložený vyhl'adávací vodič CY 4 mm², vyvedený do poklopov uzáverov, resp. hydrantov
- na vodovode je osadených 11 ks podzemných hydrantov DN 80, ktoré budú slúžiť ako vzdušník, resp. kalník

SO 03 Kanalizácia:

- splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku budú odvádzané vybudovanými stokami jednotnej kanalizácie do verejnej kanalizácie – stoky DN6 vedenej na ul. J. Hlubíka a zberača DN vedeného pri regulačnej stanici plynu
- stoka „DN 6-1“ - potrubie PP DN 300, dĺžka 64,5 m, DN 400, dĺžka 51,0 m
- stoka „DN 6-2“ - potrubie PP DN 300, dĺžka 231,0 m
- stoka „DN 8“ - potrubie PP DN 300, dĺžka 193,0 m, DN 400, dĺžka 198,5 m
- stoka „DN 8-1“ - potrubie PVC DN 300, dĺžka 86,0 m
- stoka „DN 8-2“ - potrubie PVC DN 300, dĺžka 180,0 m
- stoka „DN 8-3“ - potrubie PVC DN 300, dĺžka 26,0 m
- na kanalizácii sú osadené betónové typové šachty DN 1000 – 28 ks
- prípojky k uličným vpustom – 32 ks, PVC DN 200

2. Dohotovenej vodnej stavbe venovať trvalú starostlivosť tak, aby slúžila svojmu účelu.
3. Zásadné zmeny, ktoré si vynúti prevádzka vodnej stavby, prerokovať s tunajším úradom.
4. Stavebník zabezpečí pravidelnú údržbu, revízie a odborné prevádzkovanie vodnej stavby odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle § 15 ods. 3 a § 16 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
5. Stavebník odstráni drobné nedostatky zistené pri kolaudačnom konaní:
 - poklopy na hydrantoch a uzáveroch na vodovode a kanalizačné šachty osadiť do konečnej nivelety vozovky, hydrantové a uzáverové poklopy osadené v nespevnenom teréne je potrebné obetónovať
 - poklopy na uzáveroch na vodovode veľkostne rozlíšiť (min. hmotnosť 8 kg)
 - osadiť orientačné stĺpiky s tabuľkami.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 26.06.2018 bola na OÚ TT – ŠVS doručená žiadosť stavebníkov IESM s.r.o., Herdovo nám. 1 917 01 Trnava, DMP Group, s.r.o., Dúhová 8401/41, 917 01 Trnava a Daisy plus, s.r.o., Pavla Mudroňa 7436/9, 917 01 Trnava, o vydanie povolenia na trvalé užívanie vodnej stavby „SO 03 Vodovod, SO 04 Kanalizácia“ uskutočnenej v rámci stavby „IBV Pekné

pole VII - Trnava“. Povoľenie na uskutočnenie vodnej stavby vydal OÚ TT – ŠVS rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2017/024565/ŠVS/St zo dňa 30.08.2017 (právoplatné dňa 29.09.2017).

OÚ TT - ŠVS oznámil začatie kolaudačného konania oznámením č. OU-TT-OSZP3-2018/023012/ŠVS/St zo dňa 27.06.2018 a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.07.2018, súčasne bol stavebník vyzvaný na predloženie chýbajúcich podkladov rozhodnutia.

Ku konaniu stavebník predložil nasledovné doklady:

1. zápisnica o odovzdaní a prevzatí stavby alebo ucelenej časti stavby,
2. porealizačné zameranie stavby,
3. dokumentácia kvality stavby (obsahuje certifikáty a vyhlásenia zhody použitých stavebných výrobkov a materiálov, zápis o tlakovej skúške vodovodu, zápis o vykonaných skúškach tesnosti kanalizácie, osvedčenie o skúške vyhľadávacieho vodiča, zápis o vyčistení a dezinfekcii vodovodného potrubia),
4. kópia stavebného denníka,
5. prevádzkové poriadky.


Účastníci konania a dotknuté orgány si počas kolaudačného konania neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na užívanie vodnej stavby. Drobné nedostatky stavby nebránia jej riadnemu užívaniu.

Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č. 62a písm. g) prílohy Sadzobník správnych poplatkov a zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike vo výške 2 x 250 eur, spolu 500,0 eur bol zaplatený bankovým prevodom dňa 28.06.2018.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Rudolf Kormúth/
vedúci odboru



Doručí sa

1. IESM s.r.o., Herdovo nám. 1 917 01 Trnava
2. DMP Group, s.r.o., Dúhová 8401/41, 917 01 Trnava
3. Daisy plus, s.r.o., Pavla Mudroňa 7436/9, 917 01 Trnava
4. Ing. Oto Polakovič, Veterná 6558/32, 917 01 Trnava
5. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
6. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava – Sv. Mikuláša, M. S. Trnavského 3, 917 01 Trnava

Na vedomie

1. Mesto Trnava
2. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
3. OÚ TT - ŠVS, ku spisu