

DODATOK 1.1 K LIASŤKOVEJ VYKONÁVACEJ ZMLUVE

k základnej zmluve 1, z 61/2011/VS SAV

na realizáciu projektu s názvom "Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné politanie" uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, zákona 1. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zák. 1. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v znení jej vykonávacích predpisov, zák. 1. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zák. 1. 618/2003 Z.z. o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov a Nariadenie súvisiace predpisy

Článok 1. 2 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Názov : Ústav informatiky SAV v Bratislave
Sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava 45, Slovenská republika
Čatutárny orgán: Doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., riaditeľ
IČO: 17055555
DIČ: 2020796921
IČ DPH: SK2020796921
Bankové spojenie: Čatna pokladnica
Číslo účtu: 7000368587/8180
Zástupca vo veciach technických : Ing. Miroslav Dobrucký
Kontaktné údaje: 02/59411289
e-mail: dobrucky.ui@savba.sk
(Nalej aj ako Ľ iastkový objednávateľ)

a

1.2 Názov: DATALAN, a.s.
Sídlo: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
Čatutárny orgán: Ing. Marek Pačák, Ľ len predstavenstva
IČO: 35810734
DIČ: 2020259175
IČ DPH: SK2020259175
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
Číslo účtu: 2627106780/1100
Číslo telefónu: +421/2/5025 7777
Číslo faxu: +421/2/5025 7700
Email: info@datalan.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 1. 2704/B
(Nalej len Ľ zhotoviteľ)

Ľlánok 2.

2.1 Na základe ustanovenia Ľlánku XVII., bod 17.6. ĽIASTKOVEJ VYKONÁVACEJ ZMLUVY a na základe DODATKU Ľ.1 k ZÁKLADNEJ ZMLUVE Ľ. 61/2011/VS SAV sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto

DODATKU Ľ. 1,

ktorým sa mení:

a) Ľlánok VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU VYK.NÁVACEJ ZMLUVY nasledovne:

7.1 Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je:

Ústav informatiky SAV v Bratislave

Serverovňa UI SAV

Dúbravská cesta 9

845 07 Bratislava 45

Zodpovedná osoba vo veciach technických: Ing. Miroslav Dobrucký

Telefonický. kontakt : 02/ 59411289

Mail: dobrucky.ui@savba.sk

b) Príloha Ľ.3 Poĝiadavky na stavebnú pripravenosť jednotlivých partnerských pracovísk, nasledovne:

Príloha I.3 Požiadavky na stavebnú pripravenosť jednotlivých partnerských pracovísk

Infraštruktúra v mieste inštalácie technológií v jednotlivých lokalitách v nasledujúcich parametroch:

- nosnosť zdvojenej podlahy
- priestor na rozloženie technologických stojanov
- odvod vyčisteného tepla (klimatizácia jednotkami, výmenníkovými stanicami a pod.)
- napájanie pre dodané zariadenia
- dimenzovanie elektrickej prípojky

Pri návrhu boli zohľadnené charakteristiky uvádzané obstarávateľom v súvisiacich podkladoch pre jednotlivé technológie.

Požiadavky na manipulačné priestory po osadení technologického stojana

Osadenie všetkých technologických stojanov v každom dátovom centre musí umožňovať bezpečný prístup obsluhného personálu minimálne k prednej a zadnej časti technologických stojanov, vrátane otvárania predných a zadných dverí technologického stojana minimálne v uhle 90 stupňov.

Požiadavky na prístupovú trasu

Celá prístupová trasa musí svojou nosnosťou a rozmermi umožňovať presun a otáčanie naložených technologických stojanov v navrhovanej konfigurácii. Z hľadiska presunu odporúčame minimálnu priestorovú rezervu +5 % na všetky rozmery technologického stojana minimálne však 20 mm.

Pri návrhu boli zohľadnené charakteristiky uvádzané obstarávateľom v súvisiacich podkladoch pre jednotlivé technológie:

Gridové Clustre

- * nosnosť zdvojenej podlahy minimálne 500 kg/m²,
- * priestor na rozloženie technologických stojanov minimálne 6 m²,
- * odvod vyčisteného tepla (klimatizácia jednotkami, výmenníkovými stanicami a pod.) minimálne 60 000 BTU/hod, pokiaľ nebudú vypočítané uzly chladené vodou alebo iným chladiacim médiom,
- * napájanie pre dodané zariadenia minimálne 3 krát 3x400V; 50Hz a minimálne 4x 230V, 50 Hz
- * dimenzovanie elektrickej prípojky na odber minimálne 30 kW.

Ústav informatiky SAV, Bratislava- Serverovňa UI SAV

o Prístupová trasa

- . prístup k dátovému centru cez nákladnú rampu a bočnú sálu do hlavnej sály
- . všetky dvere (z rampy aj z bočnej sály) nie sú dostatočne vysoké (približne 2m) na manipuláciu s GRIDovým rackom, nutnosť naklápania
- . nutnosť demontáže zariadení z GRID racku, Storage rack je možné dopraviť štandardne
- . miestnosť je pre umiestnenie zariadení pripravená

o Prívod elektrickej energie

- . pre rack s výpočtovými uzlami nutnosť dotiahnuť do hlavnej sály 2x trojfázové 32A napájanie(IEC309 3P+N+G)
- o pre rack s UPS a diskovými pol'ami nutnosť dotiahnuť 1x jednofázové 25A napájanie (IEC309 3P+N+G) a 1x jednofázové 25A napájanie - ukončené krabicou (pripojenie UPS)

o Chladenie

- . chladenie rackov vzduchom, klimatizácia je v miestnosti inštalovaná

Článok 3. Ľ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zák.č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zák.č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

17.2. Tento dodatok podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **povinnému zverejneniu** na príslušnej webstránke účastníka objednávateľa alebo v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestníku.

17.3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z toho štyri (4) obsahuje účastník objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ, pričom každý rovnopis má hodnotu originálu.

17.4. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré sa týmto dodatkom nemenia, zostávajú naďalej v platnosti.

17.5. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa