



Slovenský vodohospodársky podnik š. p.
Povodie dolného Váhu, odštepny závod
Nábřežie Ivana Krasku 3/834

921 80 Piešťany

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Ružomberok

CS SVP OZ PN 383/2023/5
CZ 4767/2023

6.2.2023

**Vec : Stavba „I/18 Turany – most 303“ , kú Turany uzatvorenie budúcej zmluvy o VB -
čiastkové stanovisko**

Na Slovenský vodohospodársky podnik š. p. Povodie horného Váhu, odštepny závod bol dňa 18.1.2023 doručený spis CS SVP OZ PN 383/2023, kde SSC žiada o uzatvorenie VB na parcely KNC 3665/24, KNC 3665/25, KNC 3665/26, KNC 3665/28 a KNC 3666/3 zapísané na LV 3088 vo vlastníctve SR – v správe SVP š. p. v kú Turany.

Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Povodie horného Váhu, odštepny závod, je v záujmovom území správcom vodohospodársky významného vodného toku Studenec číslo toku v správcovstve 673+ 678 (identifikátor toku 7938), číslo hydrologického poradia 4-21-05, ochranné pásmo toku je do 10 m. SVP š. p. sa vyjadroval k stavbe „**I/18 Turany – most 303**“ listom CS SVP OZ PN 4424/2019/2 zo dňa 15.5.2019 a listom CS SVP OZ PN 10557/2022/2 zo dňa 5.12.2022.

Po prešetrení geometrického plánu č. 36433756-17/2019, ktorý vyhotovil DIBDIAKGEO s. r. o. Dolný Kubín, Slovenský vodohospodársky podnik š. p. Povodie horného Váhu , odštepny závod dáva stanovisko že **nemôže** byť uzatvorená zmluva o VB, nakoľko v GP nie je zakreslený nový most, len piliere. Môže byť uzatvorená zmluva o budúcom vecnom bremene a až po predložení porealizačného zamerania telesa mosta sa môže uzatvoriť zmluva o VB.

S pozdravom

Príloha : mapka

Na vedomie

riaditeľ odštepneho závodu



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany
Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Správa povodia horného Váhu
J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

DAQE Slovakia s. r. o.

Univerzitná 8498/25

010 08 Žilina

Váš list / zo dňa

Naše číslo
CS SVP OZ PN 4424/2019

Vybavuje / linka

Ružomberok
15.05.2019

Vec: „I/18 Turany – most 303“ – stanovisko k PD pre vydanie stavebného povolenia

Listom zo dňa 30.04.2019 žiadate našu organizáciu o stanovisko k PD stavby „I/18 Turany – most 303“. Jedná sa o premostenie toku Studenec v k. ú. Turany v rkm 5,290.

Investorom stavby bude SSC IVSC Žilina. Účelom navrhovaných stavebných prác je demolácia existujúceho mostného objektu a výstavba nového mosta na ceste I/18 v jeho mieste. Rozsah prác bude nasledovný:

SO 101 – úprava cesty I/18 – celková dĺžka 37,43 m, z to 24,1 m dĺžka úpravy s výmenou celej konštrukcie nad mostom a 13,3 m s výmenou obrusnej vrstvy vozovky

SO 102 – obchádzková trasa – stavebný objekt bude realizovaný v predstihu, pozostáva z opravy krytu existujúcej účelovej komunikácie a opravy čela priepustu ľavostranného ramena toku Studenec pod cestu I/18

SO 201- most ev. č. 18-303 ponad tok Studenec – v rámci búracích prác bude odstránená celá konštrukcia mostovky, čiastočne budú vybúrané drieky opôr mosta, následné dobetonávky budú kotvené do pôvodnej spodnej stavby. Nosná konštrukcia mosta je navrhnutá oceľová klenbová VIACON, typ SC-25B. Rozpätie profilu je 6785 mm, výška v osi mosta 1720 mm, šírka profilu 13,10 m. Nad oceľ. konštrukciou bude most presýpaný na výšku 1,2 m so štandardnou konštrukciou vozovky.. Na čelných stenách a ŽB krídlach budú ŽB monolit. rímasy. Odvodnenie povrchu mosta je navrhnuté voľne do toku a do terénu. Most bude opatrený zvodidlami, do koruny oporných múrov na vtoku bude osadené zábradlie. Pred oporou 1P je navrhnuté revízne betónové monolitické schodisko k prístupu pod most.

Súčasťou SO 201 je i úprava koryta toku - vyrovnanie a upravenie do pravidelného tvaru, v celkovej dĺžke 22,0 m, ktoré zabezpečí plynulé prevedenie vody. Nábehový úsek pred mostom v dl. 3,2 m, priestor pod mostom a úsek v dl. 2,75 m za mostom sú spevnené lomovým kameňom hr. 200 mm s vyškárovaním cement. maltou, uloženého do podkladného betónu hr. 150 mm. Úpravu pod mostom ukončuje stabilizujúci priečny prah z tvrdého dreva Ø 300 mm, za ním zához z lom. kameňa hmotnosti min. 200 kg.

Podľa priloženého hydrotechnického výpočtu je voľná výška pod okrajom konštrukcie 1140 mm, posúdenie na Q_{100} vyhovuje.

SVP, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok je správcom vodohospodársky významného toku Studenec, ktorý je v zozname tokov evidovaný pod číslom 678, číslo hydrologického poradia 4-21-05-008. Ochranné pásmo toku je do 10,0 m od brehovej čiary toku, po jeho oboch stranách. V stave právnom je tok v predmetnom úseku vedený na KN-E parcele číslo 4575/8, druh pozemku – vodné plochy, LV č. 3088 vo vlastníctve SR a správe SPF Bratislava.

S realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- pred začatím stavby je potrebné na dobu výstavby mosta spracovať Povodňový plán zabezpečovacích prác a Havarijný plán. Oba tieto dokumenty je potrebné odsúhlasiť na SVP, š. p., Odštepný závod Piešťany
- stavebné práce v dotyku s tokom odporúčame realizovať v čase znížených prietokov
- ukladať stavebný a iný materiál v ochrannom pásme toku je zakázané
- po ukončení prác uviesť okolie toku do pôvodného stavu
- k začatiu, ukončeniu prác, k prácam na úprave koryta toku a kolaudačnému konaniu žiadame prizvať zástupcu našej organizácie ().

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že správca toku podľa § 49 odst. 5 Zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) nezodpovedá za škody, spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ktoré vzniknú v čase privalových dažďov, prípadne pri iných mimoriadnych udalostiach.

Doručené podklady Vám v prílohe zasielame späť.

S pozdravom

riaditeľ SPHV Ružomberok

CO: SPHV Ružomberok, TÚ
Turiec