




SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Košice
Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Správa povodia Hornádu a Bodvy
Medzi mostami 2, 041 59 Košice



Mestský úrad Spišská Nová Ves
Radničné námestie č. 7
052 07 Spišská Nová Ves

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

CS SVP OZ KE 3207/2019/2

Vec: Spišská Nová Ves, Lávka pre peších ponad vodný tok Holubnica – stanovisko k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu.

Listom doručeným dňa 24. 6. 2019, ste nás požiadali o vyjadrenie k uvedenej projektovej dokumentácii pre účely územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Projektová dokumentácia rieši úpravu existujúcej lávky, ktorá križuje upravený vodný tok Holubnica (HCP 4-32-01) v rkm 2,6 v k. ú. Spišská Nová Ves, mestská časť Ferčkovce. Oceľová lávka dĺžky 11,4 m bude zrekonštruovaná, zbavená hrdze a natretá antikoróznou a povrchovou farbou. Lávka bude osadená na základových betónových pätkách. Na základe výpočtu prietoku koryta v mieste plánovaného osadenia lávky bolo zistené, že koryto nie je postačujúce pre potrebný prietok storočnej vody. Lávka bude osadená tak, aby sa jej spodná časť nachádzala min. 0,5 m nad okolitým terénom, v tomto prípade ide o breh pri obytnej časti Ferčkoviec.

Z hľadiska technicko – prevádzkových záujmov správcu vodných tokov v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov k predloženej žiadosti zaujímame nasledovné

stanovisko :

S predloženou PD je možné súhlasiť za dodržania nasledujúcich podmienok:

- dodržať bezpečnú výšku min. 0,5 m medzi spodnou hranou mostovky a brehovou čiarou vodného toku, podľa priloženej dokumentácie;
- základové pásy lávky osadiť mimo prietokového profilu vodného toku, tak aby nezužovali pôvodný prietokový profil;
- nakoľko je koryto v mieste osadenia lávky upravené, požadujeme, aby sa výstavbou a užívaním lávky nenarušovala a nepoškodzovala úprava brehu vodného toku;
- v prípade narušenia brehového opevnenia požadujeme dať toto miesto do pôvodného stavu;
- nakoľko stavba zasahuje do pozemkov SVP, š. p Banská Štiavnica, požadujeme majetkoprávne vysporiadanie (SVP, š. p. Ďumbierska 14, 042 01 Košice).
- začatie a ukončenie prác oznámiť 14 dní vopred za účelom určenia dozoru zo strany našej organizácie.
- v priebehu stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie žiadame kontaktovať nášho havarijného technika – Ing. Kubalu na č.tel. 0911819550.

- po ukončení prác žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavby. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme (súbor *.dgn, *.dwg).

Upozorňujeme, že v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 § 49, odst. 5 správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Na základe ustanovení Zákona o vodách č. 364/2004, Z. z., § 47, odst. 3 vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených na vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady

- a) dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd,
- b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom,
- c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy (podľa § 27 odst. 2, zákona o vodách č. 364/2004, Z. z.).

Ing. Marián Miščík
riaditeľ Správy povodia Hornádu a Bodvy