



Západoslovenská distribučná, a. s.  
P.O.BOX 292  
810 00 Bratislava 1

Váš list/zo dňa  
18.06.2021

Naše číslo  
CS SVP OZ PN  
5023/2021/4

Vybavuje/linka

Nitra  
22.06.2021

### Vec

### NZ OKS Tvrdošovce, cesta Lúčna, TS, VNK, NNK – opätovné stanovisko k PD

Listom nás opätovne žiadate o stanovisko k PD, ktorá rieši nové káblové VN vedenie (SO 01), kioskovú trafostanicu (SO 02) a káblové NN vedenie (SO 03) v obci Tvrdošovce, v lokalite cesty Lúčna, z hľadiska záujmov správcu povodia.

*V predmetnej lokalite SVP, š. p., spravuje vodohospodársky významný vodný tok Tvrdošovský s obojstranným ohradzovaním zemnými homogénnymi hrádzami.*

Pôvodnou navrhovanou trasou VN káblového vedenia (SO 01) došlo k umiestneniu VN káblového vedenia v medzihrádzovom priestore toku v **súbehu s pravostrannou ochrannou hrádzou cca 1 m od päty návodného svahu na dĺžke cca 15 m. VN káblové vedenie je navrhované napojiť na jestvujúci ŽB podperný stĺp vzdušného vedenia č. 193.**

V pôvodnom stanovisku zn. CS SVP OZ PN 5023/2021/2 zo dňa 09.06.2021 sme požadovali prepracovať trasu VN káblového vedenia bez umiestňovania v medzihrádzovom priestore toku za tvaromiestneho odsúhlasenia zástupcom správy povodia.

Na základe zvažovania najvhodnejšej alternatívy trasovania kábla bola odsúhlasená pôvodná trasa VN vedenia s úpravou vzdialenosti medzi brehom kynety a návodnou pätou svahu pravostrannej hrádzce, ako i hĺbkou umiestnenia kábla. Káblové vedenie od mostného objektu nebude križovať hrádzu, nakoľko most je v násype. Kábel v dĺžke 15 m bude trasovaný min. 4,5 m od brehu kynety a min. 3 m od päty návodného svahu hrádzce v HDPE chráničke DN 200 v hĺbke 1,8 m. Nad vedením bude umiestnená krycia betónová doska a výstražná fólia.

### *S predloženou dokumentáciou súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:*

1. K trase VN vedenia od mostného objektu po podperný stĺp vzdušného vedenia č. 193 **nutne prizvať** zástupcu správy povodia ( ), k vodohospodárskemu dozoru a prebratiu hĺbky krytia chráničky s káblom a spätnej úpravy koryta. Prebratie prác v koryte toku sa prevedie zápisom do stavebného denníka, ktorý bude smerodajný pri kolaudácii stavby VN prípojky.
2. Na využitie pozemku vodnej plochy p. č. 3448/2 reg. E KN (Tvrdošovský potok) k. ú. Tvrdošovce vo vlastníctve SVP, š. p., (LV č.5327) pre umiestnenie káblového VN vedenia uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na odbore správy majetku SVP, š. p., OZ Piešťany najneskôr do termínu kolaudácie. **V predmetnej zmluve sa stavebník zaväzuje preložením VN káblového vedenia v priestore bermy na vlastné náklady v prípade výkonu stavebných prác a činností súvisiacej s vodohospodárskymi záujmami realizovanými prostredníctvom SVP, š. p., a vplyvu na samotné VN káblové vedenie, resp. ochranné pásmo vedenia.**

K žiadosti o zriadenie vecného bremena predložiť nasledovné podklady:

- kópiu stanoviska k projektovej dokumentácii pre SP, resp. ÚR,
- geometrický plán,

- situačný výkres dotyku stavby s vodným tokom v profile riešenia vecného bremena,
  - projektovú dokumentáciu v rozsahu rezu a pôdorysu križovania,
  - snímku zo ZBGIS, resp. ortofotomapu s vyznačením parcely, ktorá je predmetom VB,
  - upozorňujeme, že po predložení geometrického plánu a posúdení rozsahu záberu do pozemku vo vlastníctve SVP, š. p., navrhovaným objektom, odbor správy majetku môže požadovať znalecký posudok k zriadeniu VB.
3. Práce v koryte toku realizovať v malovodnom období s tendenciou priaznivého hydrologického vývoja v povodí toku. Zamedziť splaveniu výkopového materiálu do vodného toku. Výkopok umiestňovať na vzdialenejšej strane brehu t. j. k hrádzovému telesu.
  4. Lôžko pod chráničku, ako aj v nadloží realizovať z jemnozrnných materiálov napr. íl s kombináciou bentonitom bez štrkovej frakcie.
  5. Narušený medzihrádzový priestor toku Tvrdošovský upraviť za dôkladného hutnenia max. 20 cm, vysvahovať, vyspádovať a dopestovať trávny kryt.
  6. Káblové vedenie v prechode na stĺp umiestniť do chráničky pre mechanické zamedzenie narušenia kábla pri správe a údržbe berny.
  7. Najneskôr na kolaudačnom konaní odovzdať správe povodia projekt skutočného prevedenia objektu križovania toku vo výkresovej aj digitálnej podobe s porealizačným geodetickým zameraním a kópiu zmluvy o zriadení vecného bremena.

Na križovanie vodného toku je nutný súhlas Okresného úradu Nové Zámky, odbor star. o ŽP v zmysle zák. 364/2004 Z. z. o vodách.

**Stanovisko platí 2 roky.**

S pozdravom

Príloha  
PD

Na vedomie  
SVP, š. p., OZ Piešťany  
SVP, š. p., SpdN –

riaditeľ Správy povodia dolnej Nitry