



Obec Kálnica
916 37 Kálnica

Váš list / zo dňa
/ 04.09.2023

Naše číslo
SVP 2854/2023/2
13903/2023

Vybavuje / linka

Piešťany
25.09.2023

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby: Úprava a rekonštrukcia havarijného vodného zdroja „Klokočovka“ Kálnica – vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie

Prostredníctvom elektronickej pošty, doručenej na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Piešťany, žiadate o vyjadrenie k predloženému projektu stavby pre stavené povolenie. V prípade realizovania hĺbkového vrtu (97 m) bude súčasťou realizácie aj čerpacia skúška. Vzhľadom k tomu nás žiadate o vyjadrenie aj k prípadnej čerpacej skúške.

Stavba pozostáva z týchto objektov:

Vodný zdroj – vŕtaná studňa HV-1, DN 250 – H = 97,0 m

Armatúrna šachta studne

Prepojovacie potrubie

Elektrická prípojka (čerpacia stanica – prameň – Klokočovka)

Projekt rieši úpravu a rekonštrukciu existuj. VZ Klokočovka, vybudovaním overovacieho vrtu pre doplnenie zdroja pitnej vody s výdatnosťou viac ako $0,5 \text{ l.s}^{-1}$, z dôvodu havarijného stavu výdatnosti VZ Klokočovka a akútnu potrebu zvýšenia dodávky vody z tohto prameň pre prevádzkovaný obecný vodovod v Kálnici tak, aby bola pokrytá požadovaná denná potreba vody pre riadne zásobovanie obyvateľov obce. Dopravný prístup je zabezpečený zo št. cesty II/507 Beckov – Rakofuby – Kálnica, v pokračovaní po obecnej komunikácii a poľnej ceste.

Overovací vodný zdroj HV-1 je navrhovaný v susedstve existuj. VZ Klokočovka v PHO I. stupňa, na pozemkoch vo vlastníctve Obce Kálnica. Predmetný vrt bude realizovaný oprávnenou a odborne spôsobilou organizáciou. Na doplnenie nepostačujúcej kapacity existuj. vodného zdroja „Klokočovka“ je potreba získať čerpaním z overovacieho vodného zdroja HV-1, čerpané množstvo $Q = 0,5 - 1,0 \text{ l.s}^{-1}$. Nad vodným zdrojom HV-1 je navrhovaná armatúrna šachta ako záhlavie studne, tvorené typizovanou vodomernou šachtou. Vo vodomernej šachte budú umiestnené uzatváracie armatúry s vodomermom. Z armatúrnej VŠ je navrhované potrubie výtlaku ponorného čerpadla VZ, ktorým bude čerpaná voda privádzaná do existuj. trojkomorovej šachty VZ Klokočovka a následne do existuj. systému vodovodu Kálnica.

Elektrická prípojka pre vodný zdroj bude vybudovaná od meraného odberu v objekte ČS k vodnému zdroju Klokočovka na parc. č. 2705/2. Z rozvážača ČS na parc. č. 3087 je káblová prípojka v celkovej dĺžke 1 230 m navrhovaná po obecnej komunikácii (parc. č. 3075), následne prechádza pozemkami parc. č. 3086

KN-E, 5269/2 KN-C (vodný tok Rybnický potok), č. 2271, 2286, 2287 KN-E a pozdĺž okraja cesty (parc. č. 5149/2 KN-C) až k parc. č. 2705/2, kde sa nachádza VZ Klokočovka.

Trasovaním el. prípojky dôjde ku križovaniu Rybnického potoka v mieste parc. č. 5269/2 KN-C, k. ú. Kálnica, v správe našej organizácie. Spôsob križovania vodného toku projekt rieši využitím bezvýkopovej technológie (pretláčaním), s uložením chráničky v hĺbke min. 1,5 m pod dnom vodného toku. Chránička ako aj pomocné jamy budú umiestnené za ochranné pásmo toku, t. j. min. 4 m od brehovej čiaro obojstranne.

Z hľadiska záujmov správcu drobného vodného toku Rybnického potoka, č. hydrolog. poradia 4-21-09, identifikátor č. 1854 a správcu pozemku parc. č. 5269/2 KN-C, k. ú. Kálnica, vodné plochy, LV č. 1871 – vo vlastníctve SR, k predloženej PD pre stavebné povolenie (, október 2019, časť elektrická prípojka, máj 2023) uvádzame nasledovné:

- V záujmovom území je vodný tok v neupravenom profile s prirodzeným režimom odtoku povrchových vôd.
- V súlade s STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo toku v šírke min. 4 m od brehovej čiaro obojstranne, ktoré požadujeme pri vykonávaných prácach na danej stavbe a pri križovaní toku el. prípojkou dodržať.
- V ochrannom pásme nie je prípustná výstavba bežných inžinierskych sietí, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, navážanie zeminy, vytváranie skládok, atď.
- Ako správca vodných tokov máme zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) právo užívať pobrežné pozemky (pri drobnom vodnom toku – pozemky do 5 m od brehovej čiaro obojstranne) pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrany daného územia.
- So spôsobom križovania vodného toku (pretláčaním), podľa predloženého výkresu č. 3-5698A, **súhlasíme**. Uloženie vrchnej časti chráničky žiadame v hĺbke min. 1,5 m pod zameranou niveletou dna geodetom. Zameranú niveletu dna do rezu križovania skutočného vyhotovenia el. prípojky vyznačiť. Chráničku kopírujúcu koryto toku z oboch strán ako aj pomocné jamy umiestniť za ochranné pásmo toku. **Miesto križovania v teréne vyznačiť „Pozor nebágrovať“.**
- Upozorňujeme, že v prípade úpravy/opravy vodného toku, ak bude navrhovaná el. prípojka v kolízii s touto úpravou/opravou ako investor stavby vykonáte preloženie tejto stavby (el. prípojky) na vlastné náklady. Takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodnom toku, vytýčíte bezodplatne trasovanie el. prípojky v danom záujmovom území.
- **K zahájeniu ako aj ukončeniu prác na križovaní vodného toku prizvať nášho úsekového technika (Ing. Raksányi 0911 428 521) a jeho pokyny rešpektovať.**
- Na čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do podzemných vôd a povrchových vôd pri hydrogeologickom prieskume pri predpokladanom čase trvania čerpaciej skúšky nad päť dní sa vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy (OÚ Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o ŽP) podľa ust. § 21 ods. 1 písm. g) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon). **V prípade vypúšťania odčerpaných podzemných vôd do Rybnického potoka, termín zahájenia ako aj ukončenia vypúšťania týchto vôd oznámiť nášmu zástupcovi () a jeho pokyny rešpektovať.**
- So zástupcom nášho Prevádzkového strediska Piešťany (Ing. Raksányi) bude taktiež vopred odsúhlasené miesto vypúšťania, spôsob zabezpečenia koryta toku voči erózii a spôsob zachytávania usaditeľných látok, aby sa predišlo zanášaniam koryta toku.
- Zriadenie stavby el. prípojky na pozemku v správe SVP, š.p. zmluvne doriešiť prostredníctvom oddelenia správy majetku v Piešťanoch , do doby vydania stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
- Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané!!!
- Narušený terén v ochrannom pásme toku po ukončení prác zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Prípadné škody na nami spravovanom majetku vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
- Za vzniknuté škody počas vykonávania stavebných prác ako aj následnej prevádzke stavby prechodom veľkých vôd, správca vodného toku nezodpovedá.
- Po ukončení prác bude za prítomnosti zástupcu nášho () vykonaná kontrola záujmového územia a splnenie podmienok nášho vyjadrenia. **O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.**
- Vlastníkovi stavby umiestnenej vo vodnom toku a v jeho inundačnom území vyplýva podľa ust. § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) povinnosť na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodného toku (§ 49 ods. 5 vodného zákona).

- Zriadenie stavby podlieha vydaniu povolenia OÚ Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o ŽP podľa § 26 ods. 4 vodného zákona.
- Na kolaudácii stavby, na ktorú žiadame byť prizvaní, bude zástupcovi SVP, š.p. odovzdané porealizačné zameranie stavby vo formáte (.dwg, .dxf, .txt) v digitálnej podobe a skutočné vyhotovenie križovania vodného toku v papierovej podobe, pre účely vodohospodárskej evidencie.

Za dodržania podmienok nášho vyjadrenia, s vydaním stavebného povolenia na zriadenie danej stavby a povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona **súhlasíme**.

Platnosť tohto stanoviska resp. vyjadrenia je maximálne 2 roky.

S pozdravom

11201121

Na vedomie: Prevádzkové stredisko Piešťany
Oddelenie správy majetku v Piešťanoch – p. Novák

