

## SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE


Zhotoviteľ vyhlasuje, že priložené výpočty spotreby elektrickej energie ako hodinová spotreba elektrickej energie celej inštalovanej sústavy (všetky novozabudované elektrické spotrebiče, ktoré sú súčasťou predmetu zákazky) pri plnom výkone, vrátane strát sú úplné, vypracoval ich Ing. Vladimír Klešč s odbornou kvalifikáciou /oprávnením 1898 \* A \* 5-3 a v tejto kvalite bude predmet zmluvy zhotovený. Zhotoviteľ svojim podpisom potvrdzuje, že výpočty spotreby elektrickej energie majú 1 stranu.

hodinová spotreba v zmysle vyššie uvedeného je 11,90 kWh

Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že spotreba elektrickej energie vo forme výpočtu zohľadňuje všetky elektrické spotrebiče uvažované alebo navrhované v ponuke zhotoviteľa v zmysle podmienok verejného obstarávania, pričom je vypočítaná z poskytnutých súťažných podkladov verejným obstarávateľom. Vo výpočtoch uvažované a tým ponúkané materiály alebo výrobky budú záväzné pre realizáciu zákazky.

Prílohy : výpočty spotreby elektrickej energie s uvedením mimo iného aj druhu elektrického spotrebiča, jeho elektrického príkonu v kW počítaného vo výpočte a to pre všetky elektrické spotrebiče, ktoré sú predmetom dodávky.

V Rimavskej Sobote, dňa 19.10.2023



.....  
Ing. Július Šimon  
predseda predstavenstva  
CASON CONSULTING a.s.

**SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE**  
**SUMARIZAČNÁ TABUĽKA SPOTREBIČOV - VZOR**  
 (všetky novozaobudované elektrické spotrebiče)

Umiestnenie spotrebiča podľa PD	Názov a typ spotrebiča	Počet kusov	Spotreba (W)	Spolu (W)
Vonkajšia plocha	LED priemyselný reflektor BVP506	5	105	525
Vonkajšia plocha	LED reflektor so senzorom pohybu 230V/50W/IP44	4	50	200
1.01 Chodba	LED Svietidlo 19W	1	19	19
1.03 Dielňa	LED Svietidlo 43W	3	43	129
1.04 Dielňa	LED Svietidlo 43W	3	43	129
1.05 Sklad	LED Svietidlo 24,5W	4	24,5	98
1.06 Zádverie	LED Svietidlo 19W	1	19	19
1.07 Kuchynka	LED Svietidlo 19W	1	19	19
1.08 Kancelária	LED Svietidlo 35W	2	35	70
1.09 Kotoľňa	LED Svietidlo 43W	1	43	43
1.09 Kotoľňa	Kotol na drevnú štiepku	1	94	94
1.09 Kotoľňa	Obehové čerpadlo	1	50	50
1.09 Kotoľňa	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám	1	3	3
1.10 WC	LED Svietidlo 19W	1	19	19
1.10 WC	Elektrický ohrievač vody 50l	1	1800	1800
1.11 Šatňa	LED Svietidlo 19W	2	19	38
1.11 Sprcha	LED Svietidlo 19W	1	19	19
1.12 WC	LED Svietidlo 19W	1	19	19
1.13 Garáž	LED Svietidlo 43W	6	43	258
1.14 Garáž	LED Svietidlo 43W	8	43	344
	Elektrické výhrevné teleso 8 kW	1	8000	8000
<b>SPOLU</b>				

SPOLU (W)	11 895
CELKOVÁ HODINOVÁ SPOTREBA SPOLU (kWh)	11,90

V Rimavskej Sobote, dňa 19.10.2023

Meno a podpis osoby,  
ktorá vypracovala výpočty:



.....  
Vladimír Klešč

a.s.  
TA

Pečiatka a podpis zhotoviteľa:



.....  
Ing. Július Šimon  
predseda predstavenstva  
CASON CONSULTING a.s.

\*) v prípade potreby využiť tabuľku opakovane