

Špecifikácia servisných služieb :

1. Profylaktický servis (pravidelný servis zariadení) sa vykonáva 1x za 6 mesiacov a musí zahŕňať nasledovné činnosti:

- Kontrola stavu zariadenia a únikov olejových náplní
- Celkové nastavenie zariadenia
- Kontrola opotrebovania spotrebných dielov a funkčnosti snímačov
- Kontrola správnej funkčnosti zariadenia
- Identifikácia odchýlok
- Optimalizácia hodnôt radiacích parametrov
- Kontrola hlučnosti, rázov a vibrácií
- Kontrola ohrevu na zariadeniach inštalovaných v exteriéri
- Vystavenie protokolu o stave zariadenia s návrhom na odstránenie závad

2. Poruchový servis

- Definovať príčinu poruchy a rozsah poškodenia zariadenia
- Odstránenie poruchy
- Návrh na elimináciu rizika opakovania poruchy
- Funkčné odskúšanie zariadenia s prípadným poučením obsluhy
- Uvedenie do trvalej prevádzky
- Vystavenie protokolu o servisnom úkone

Príloha č. 4 zmluvy – Zoznam priamych subdodávateľov/ Vyhlásenie, že Poskytovateľ nebude pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou poskytovateľ plánuje uzavrieť/uzavrel písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky.

Poskytovateľ **čestne vyhlasuje**, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy:

☒ nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
-----	-----	-----				
-----	-----	-----				

V Brne, dňa 16. 10. 2022

.....
Ing. Jiří Musil, konateľ