



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Košice
Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Správa povodia Hornádu a Bodvy
Medzi mostami 2, 041 59 Košice

Východoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s., Komenského 50
042 48 Košice

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

Vec: Prešov, ul Sol'nobanská – rozšírenie vodovodu - stanovisko k umiestneniu a realizácii stavby

Doručením Vášho listu č. 84384/2018/O-INV/KM zo dňa _____ ktorý sme obdržali dňa _____ ste nás požiadali o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Prešov, ul. Sol'nobanská - rozšírenie vodovodu“ v stupni DSP.

Investičným zámerom predmetnej stavby je rozšíriť rozvodnú sieť verejného vodovodu vo východnej časti mesta Prešov, časť Solivar, za účelom napojenia obyvateľov na Sol'nobanskej ulici (3 rodinného domy) na vodovodnú sieť mesta Prešov.

Trasa navrhovaného potrubia je riešená ako stavebný objekt SO 01 – vodovodné potrubie, profilu PE 100-RC, DN 90 x 5,4 mm tlakového radu PPN 10 o dĺžke 196,0 m. Trasa vodovodného potrubia začína napojením na existujúci verejný vodovod DN 150 mm z LT, ktorý sa nachádza v krajnici cesty tr. III/3441, po jeho prepojení bude vzhľadom na miestne pomery v predmetnej lokalite (cestné teleso, vodný tok) v úseku km 0,001 – 0,057 zrealizované pretláčanie chráničky HDPE D 160x 9,5 mm v dĺžke 56,0 m technológiou riadeného mikrotunelovania, do ktorej sa vodovodné potrubie zasunie spoločne s identifikačným vodičom. Za pretláčaným úsekom bude navrhované potrubie pokračovať v ochrannom pásme existujúceho kanalizačného potrubia DN 300 mm spravované Vašou spoločnosťou.

Realizáciou riadeného mikrotunelovania nedôjde k poškodeniu mosta, nebude dotknuté opevnenie koryta vodného toku a nedôjde ani k obmedzeniu prietoku vodného toku. Všetky plochy zasiahnuté výstavbou vodovodného potrubia sa uvedú do pôvodného stavu. Stavba sa nachádza v k. ú. Solivar na parcelách C –KN č. 3297, 1481/2, E.KN č. 2321, 496, 1551,2376/1, 1552/2 – v zastavanom území mesta Prešov, a na parcelách E-KN 1552/4, 1552/3,2322/3, 2332,1656/1, 1657/1, 1658/1, 1659/1 – mimo zastavaného územia mesta Prešov.

Predmetná stavba je v dotyku s upraveným drobným vodným tokom č.107 Baracký potok v r.km 0,050 (HCP 4-32-04), ktorý 1 x križuje vodovodným potrubím mikrotunelovaním v hĺbke 2,2 m od nivelety upraveného toku.

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri
Okrasného súdu Banická Bvstřica

Identifikačné údaje:
IČO 36022047

Bankové spojenie:
I. 0009 8059

Kontakt:
riadiť
spojovateľka

Číslo: Telefón: Prílohy: Email:
Referant: 055/833 35 75 055/833 38 48 kosice@vvp.sk
055/833 33 85

IC DPH SK zuz0068213 DIČ: SUBASRBA

Z technicko – prevádzkového hľadiska správcu vodných tokov k predloženej projektovej dokumentácii predmetnej stavby dávame nasledovné

s t a n o v i s k o :

S navrhovaným riešením predmetnej stavby je možné súhlasiť za predpokladu splnenia nasledovných podmienok :

1. Stavebný objekt SO 01 - Vodovodné potrubie situovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.
2. Pozdĺž vodného toku žiadame pre potreby údržby správcu tokov dodržať voľný manipulačný pás v šírke min. 5,0 m od brehovej čiary vodného toku, v zmysle § 49 odst. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. a rešpektovať STN 73 68 22.
3. Výstavbou narušené brehy a trávnaté plochy požadujeme uviesť do pôvodného stavu.
4. Neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodných tokov ani na pobrežných pozemkoch.
5. Priebeh stavebných prác zabezpečiť tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie žiadame kontaktovať nášho havarijného technika – Ing. Kubalu na č.t. 0911819550.
6. Zahájenie a ukončenie prác žiadame oznámiť min. 5 dní vopred na SVP š. p., Správa povodia Hornádu a Bodvy, Košice , prevádzkové stredisko Prešov z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby .
7. Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže potoka. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).
8. Prípadné zábery pozemkov v našej správe žiadame majetkovoprávne usporiadať najneskôr k termínu stavebného konania .

Na základe ustanovení Zákona o vodách č. 364/2004, Z. z., § 47, odst. 3 „Vlastníci stavieb, alebo zariadení umiestnených vo vodnom toku a na pobrežných pozemkoch, sú povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami, ľadom, odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku“.

Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov v zmysle § 49 odst. 5 zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

Ing. Marián Miščík
riaditeľ Správy povodia Hornádu a Bodvy