



## Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



### Vec: Stanovisko k prevzatíu vodnej stavby:

#### - Pri prevzatí do prevádzky TAVOS a.s.

Stavebník      **Obec Banka**, IČO: 35 594 233

Stavba :        Vodovod Banka – Automatická tlaková stanica, zmena stavby pred dokončením

#### **v rozsahu:**

##### SO 01 Automatická tlaková stanica

- Automatická tlaková stanica typ DISA GHV20/A/15SVH03F030T/4 s parametrami:
- Q = 0-5,9 l/s, H = 22,0 m pri chode 1 čerpadla
- Q = 0-11,8 l/s, pri výške 22,0 m pri chode oboch čerpadiel
- Tlaková nádoba 1000 l
- Vnútorne prepojovacie potrubie
- Prefabrikovaná betónová šachta 2100x3100 mm
- Technologické vybavenie ATS

##### SO 02 Prepojovacie potrubie

- Prepojovacie potrubie HDPE, PN10, SDR 17 PE 100, D110x6,6, dĺžky 2x2,2 m (prívodné a výtlačné vodovodné potrubie)
- Elektrická prípojka NAYY-J4x16, stavebná elektroinštalácia, bleskozvod
- 

Stavba bola povolená v zmysle stavebného povolenia, ktoré vydal :

- Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie pod č.j. OU-PN-OZSP-2021/001492-008 zo dňa 09.07.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.08.2021.

Stavba bola uvedená do trvalého užívania rozhodnutím, ktoré vydal :

- Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie pod č.j. OU-PN-OZSP-2023/002785-004 zo dňa 10.05.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.08.2023.

Fyzickou obhliadkou stavby zamestnancov TAVOS a.s. **potvrdzujeme**, že uvedená vodná stavba spĺňa/nespĺňa podmienky prevádzkovania a **súhlasíme/nesúhlasíme**, aby naša spoločnosť TAVOS, a.s. vykonávala na tomto majetku prevádzkovú činnosť

Zistené nedostatky :



## Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



Vlastník stavby doložil k prevzatiu vybudovaného diela do prevádzky doklady podľa priloženého zoznamu.

V Piešťanoch, dňa 13.09.2023

Za TAVOS, a.s. :

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Ing. Eleonóra Forgóva  | - | technicko-prevádzkový riaditeľ                                       |
| Ing. Monika Očenášková | - | riaditeľ investičného rozvoja a služieb zákazníkovi                  |
| Luboš Drgoň            | - | majster Útvaru distribúcie vody Piešťany                             |
| Juraj Kabát            | - | <del>majster</del> Útvaru distribúcie vody Piešťany<br><i>vedúci</i> |

