

Vysvetľovanie

Názov zákazky: SOŠ Obchodu a služieb, Martin – modernizácia odborného vzdelávania

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 26.09.2023 10:06:40

Zverejnené: 26.09.2023 12:32:11

Dobry deň, žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie sklonu betónového žľabu napr.TK (objekt SO 01, položka 50)

Ďakujeme

Odpoveď verejného obstarávateľa: Jedná sa o výmenu existujúceho žľabu pre vykurovanie a bude v rovine. S pozdravom

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 21.09.2023 09:06:28

Zverejnené: 21.09.2023 10:26:57

Dobry deň, žiadame Verejného obstaravateľa o upresnenie položky vo výkaze výmer pol. **136 M 611720000200.SS Požiarne dvere vstupné bezpečnostné plné, šírka 600-900 mm, požiarne "EW 30/ D3-C" ks 1,000** , vo výpise prvkov uvedené **Drevené jednokrídlove otváracie dvere plne do oceľovej zárubne vrátene zárubne požiarne " EW 30/D3-C+samozatvárač**.

Dvere majú byť bezpečnostne a požiarne? Ak požadujete bezpečnostne , prosíme o bližšiu špecifikáciu.

Ďakujeme

Odpoveď verejného obstarávania: Nakoľko sa jedná o dvere vo vnútornej dispozícii a objekt bude externe zabezpečený, tieto dvere nemusia byť bezpečnostné, ostávajú iba požiarne. S pozdravom

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 21.09.2023 08:39:47

Zverejnené: 21.09.2023 10:26:57

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prečo sa vo výkaze výmer nenachádza položka dodávky okna č.11 z výpisu prvkov?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Položka okna č.11 je v PD vo výkaze vykreslená a daná omylom, teda nie je predmetom zákazky - platí výkaz výmer. S pozdravom S pozdravom

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 20.09.2023 13:55:57

Zverejnené: 21.09.2023 10:26:57

Dobry deň, poprosím info, či bunky v rozpočte kde sú % majú ostať bez uvedenia %, nakoľko, takto ich nezarátava do celkovej sumy za dielo.

Ďakujem.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ doplnil vo výkaze výmer % hodnoty položiek. Aktuálny výkaz výmer bude zverejnený v profile zákazky. S pozdravom

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 13.09.2023 10:28:16

Zverejnené: 13.09.2023 12:02:28

Dobry deň,

týmto Vás žiadam o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov:

Poprosím o doplnenie PD profesií Elektroinštalácia, bleskozvod, UK a ZTI.

Ďakujem, s pozdravom,

Odpoveď verejného obstarávateľa: Predmetná dokumentácia bola zverejnená v profile zákazky 6.9.2023. S pozdravom

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 11.09.2023 10:17:39

Zverejnené: 11.09.2023 19:07:07

Dobry deň,

žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie:

Vo výkaze výmer "01 - stavebné konštrukcie" sa nachádzajú položky č. "49 - Osadenie betónového žľabu z betónových tvárnic šírky do 500 mm s poklopom - 68,400 - m" a č. "50 - Betonový žlab napr.: TK2 1000x230x190mm - 276,336 - ks".

Sú dané množstvá v týchto položkách správne?

Odpoveď verejného obstarávateľa: pol. 49 SO1 je správna, v pol. 50 SO1 sa upravuje počet žľabov na 69 ks o dĺžke 1,0 m. Zároveň verejný obstarávateľ zverejňuje v profile zákazky aj upravený výkaz výmer. Úprava pol. 50 nemá dopad na zmenu rozpočtu. Chyba nastala, podľa vyjadrenia projektanta, pri prepočte nesprávnej dĺžky žľabu koeficientom množstva. Ďakujeme za pochopenie. S pozdravom

Vysvetľovanie

Názov zákazky: SOŠ Obchodu a služieb, Martin – modernizácia odborného vzdelávania

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 11.09.2023 08:12:39

Zverejnené: 11.09.2023 14:54:41

Dobrý deň,

žiadame verejného obsatrávateľa o vysvetlenie:

Žiadame o podrobnejšiu špecifikáciu požadovanej bezpečnostnej fólie na okná 1.NP, ktorú Ste uviedli ako triedu "I". Štandardne sa takéto ozančenie pri bezpečnostných fóliách nevyskytuje. Preto žiadame o podrobnejšiu špecifikáciu.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Bezpečnostná fólia na okná SCX - číra. Trojvrstvová bezpečnostná fólie na sklo s hrúbkou 0,35 mm s atestom P2A. Služí ako ochrana proti vniknutiu do objektu a ako ochrana pred poranením o rozbité sklo. S pozdravom

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 31.08.2023 10:41:15

Zverejnené: 06.09.2023 10:36:05

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie PD k profesiám k zákazke (ZTI, ÚK, ELI, VZT).

Odpoveď: Verejný obstarávateľ zverejňuje PD k jednotlivým profesiám na profile zákazky dňa 06.09.2023. Zároveň oznamuje predĺženie lehoty na predkladanie ponúk do 28.09.2023 do 10,00 hod. a predĺženie lehoty na otváranie ponúk na deň 28.09.2023 o 11,00 hod.. S pozdravom

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 05.09.2023 10:11:53

Zverejnené: 05.09.2023 10:45:54

Dobrý deň,

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie k profesiám - elektroinštalácia, vykurovanie, zdravotníctvo, vzduchotechnika a bleskozvod.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ robí kroky k zabezpečeniu požadovanej PD jednotlivých profesií. Ďakujeme za pochopenie.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 25.08.2023 07:36:08

Zverejnené: 25.08.2023 08:47:02

Dobrý deň, je uchádzač povinný predložiť bankovú záruku v listinnej forme? Alebo je možné predložiť túto záruku elektronicky pri predkladaní ponúk a elektronicky podpísanú bankou?

Odpoveď verejného obstarávateľa: V prípade ak je banková zábezpeka vystavená elektronicky, uchádzač ju predkladá len elektronicky v ponuke, nie je potrebné ju predložiť aj poštou. Ustanovenie k zábezpeke rieši bod 15 súťažných pokladov, konkrétne Vaša otázka je zodpovedaná v bode 15.4.2 SP. S pozdravom.