



OKRESNÝ
ÚRAD
LEVOČA

odbor starostlivosti o životné prostredie

štátna vodná správa

Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča

Číslo spisu: OU-LE-OSZP-2019/001250-011/FB
OU-LE-OSZP-2020/000001-011/FB

V Levoči 07.05.2020

Vybavuje: Mgr. Forraiová
tel. č. 053/44 11 825
e-mail: blanka.forraiova@minv.sk

Rozhodnutie je

právoplatné dňom 11. 06. 2020

vykonateľné dňom 11. 06. 2020 v Levoči 17. 06. 2020.
Podpis: Tadej 

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušny orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e), § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ust. § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) orgán štátnej vodnej správy a zároveň ako špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe Návrhu obce Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov, začítanej starostom obce PhDr. Vladimírom Ledeckým zo dňa 12.12.2019 na vydanie kolaudáčného rozhodnutia na užívanie vodných stavieb: „ČOV Spišský Hrhov I. etapa“, „SO Splašková kanalizácia“ zrealizovaných v rámci hlavnej stavby „Kanalizácia Spišský Hrhov, Rozšírenie obce Spišský Hrhov I. etapa, Rozšírenie obce Spišský Hrhov II. etapa“ a vodnej stavby „Kanalizácia, ul. Grófska časť „A“ a ul. Grófska časť „B“ a žiadosti o povolenie na osobitné užívanie vód podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona, po vykonanom kolaudáčnom - vodoprávnom konaní podľa § 73 vodného zákona, v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, postupujúc v súlade s ustanovením § 73 ods. (11) vodného zákona, rozhodol takto:

**Obci Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO: 00 329 592,**

p o v o l u j e

I.

podľa ust. § 26 ods. (3) a (4) vodného zákona a ust. § 84 stavebného zákona

užívanie vodných stavieb:

„ČOV Spišský Hrhov I. etapa“, „SO Splašková kanalizácia“ zrealizovaných v rámci hlavnej stavby „Kanalizácia Spišský Hrhov, Rozšírenie obce Spišský Hrhov I. etapa, Rozšírenie obce Spišský Hrhov II. etapa“ a vodnej stavby „Kanalizácia, ul. Grófska časť „A“ a ul. Grófska časť „B“, na pozemkoch v KN parc. reg. „C“ číslo: 476, 468/8, 475/1, 474, 468/2, 2038/1, 2026, 468/1, 650/2, 652/3, 652/4, 377/1, 545/40, 476, 545/142, 545/109, 545/203, v k.ú. Spišský Hrhov, okres Levoča,

počas skúšobnej prevádzky.

A. Popis stavby, ktorá je predmetom konania o dočasnom užívaní stavby:

- 1) „ČOV Spišský Hrhov I. etapa“ zrealizovaná v rámci hlavnej stavby „Kanalizácia Spišský Hrhov, Rozšírenie obce Spišský Hrhov I. etapa, Rozšírenie obce Spišský Hrhov II. etapa“:

Zrealizovaná je mechanicko – biologická čistiareň odpadových vôd s aktivačnou nádržou, dosadzovacou nádržou a kalovým hospodárstvom. Biologická linka je riešená ako jednolinková s kapacitou určenej pre 500 EO. Kalové hospodárstvo je riešené stabilizačnou a uskladňovacou nádržou prebytočného kalu = kalojemom.

Clenenie:

- Hrubý nátokový hrablicový kôš na zhrabky
- Šnekové vertikálne sítia SPN 30 s el. vyhrievaním
- Čerpacia stanica (ČS)
- MaR pre nádrž ČS

Biologické čistenie

- Aktivačná nádrž (AN)
- Dosadzovacia nádrž (DN)

Kalové hospodárstvo

- Stabilizačná a uskladňovacia nádrž prebytočného kalu = kalojem (SUN=KJ)
- Merný objekt na odtoku z ČOV a súčasne obtoku ČOV (primárne merné zariadenie - Parshallový žľab, sekundárne merné zariadenie – ultrazvukový prietokomer BADGER FLOW L206 a vyhodnocovacia jednotka i Sonoc 4000)
- Ultrazvukový merací senzor výšky hladiny EchoPod

Ostatné objekty

- Výpustný objekt
- SO 04.1 terénné úpravy
- SO 04.2 prístupová komunikácia
- SO 04.3 spevnené plochy a sadové úpravy
- SO 04.4 prevádzková budova (dúchareň, sociálne zariadenie, miestnosť ČS)
- SO 04.5 združený objekt biologického čistenia
- SO 04.6 potrubné prepojenia
- SO 04.7 oplotenie
- SO 04.8 vodovodná pripojka
- Doplnenie NN rozvodov (Rekonštrukcia ČOV Spišský Hrhov)

- 2) „SO Splašková kanalizácia“ zrealizovaná v rámci hlavnej stavby „Kanalizácia Spišský Hrhov, Rozšírenie obce Spišský Hrhov I. etapa, Rozšírenie obce Spišský Hrhov II. etapa“ a „Kanalizácia ul. Grófska časť „A“ a ul. Grófska časť „B““.

Celková dĺžka kanalizácie všetkých stavieb napojených na obecnú ČOV je 3460,90 m.

Stoky sú po celej dĺžke umiestnenia v spevnených plochách navrhované z PVC-U s profilovanou stenou, spájané gumovými tesniacimi krúžkami DN 300. Kanalizačné šachty sú zrealizované železobetónové – skruže TBH 100 (rozmiestňované tak, aby boli situované v lomoch trasy max. 50 m od seba), šachtové dná TBS 100, kónus TBS 100/65-60, zákrytová doska TUB 100/30-65, poklopy TZD 8/08-65, betónové prstence TBS 60, šachtové dná TBS 40/53.

Pre odkanalizovanie splaškových vôd obce Spišský Hrhov bola zrealizovaná obecná splašková kanalizácia v troch etapách:

„Kanalizácia Spišský Hrhov“:

- Stoka **D** je napojená do jestvujúcej ČOV. Je ukončená v km 0,9483 a šachte Š25.
- Stoky **D1** a **D2** sú napojené do stoky D. Dĺžky stôk sú 26,50 m a 56,60 m.
- Stoka **E** je napojená do Š4 na stoke D pred ČOV. Je ukončená v km 0,9344 a šachte Š26.
- Stoky **E1**, **E2** a **E3** sú napojené do stoky E. Dĺžky stôk sú 41,30 m, 65,50 m a 415, 20 m.
- Stoka **E3-1** je napojená do šachty Š48 na stoke E3. Je ukončená v km 0,093 a šachte Š 15.

Celková dĺžka kanalizácie tejto stavby je 2580,80 m.

„Rozšírenie obce Spišský Hrhov I. etapa“:

- Stoka **A** je napojená do stoky E3-1 stavby „Kanalizácia Spišský Hrhov“. Je ukončená v km 0,3161 a šachte Š25.
- Stoky **A1** a **A2** sú napojené do stoky A. Dĺžky stôk sú 44,20 m a 55,70 m.
- Stoka **B** je napojená do šachty Š53 na stoke E3 stavby „Kanalizácia Spišský Hrhov“. Je ukončená v km 0,2199 a šachte Š48.

Celková dĺžka kanalizácie tejto stavby je 635,90 m.

„Rozšírenie obce Spišský Hrhov II. etapa“:

- Stoka **C3** je napojená do stoky A stavby „Rozšírenie obce Spišský Hrhov I. etapa“. Je ukončená v km 0,1269 a šachte Š73.
- Stoky **C4**, **C5**, **C7** sú napojené do stoky C3. Dĺžky stôk sú 49,70 m, 51,40 m a 16,20 m.

Celková dĺžka kanalizácie tejto stavby je 244,20 m.

Pre vodné stavby: „ČOV Spišský Hrhov I. etapa“ a „SO Splašková kanalizácia“, boli vydané nasledujúce rozhodnutia:

- rozhodnutie bývalého Okresného úradu v Levoči, odboru životného prostredia pod číslom: OPaZZP- /1996-Ke/1553 zo dňa 28.10.1996, právoplatné dňom 20.11.1996,
- rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Poprade č. 2007/00382-03 KM zo dňa 29.10.2007, právoplatné dňom 16.11.2007,
- rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Poprade č. 2008/00506-03 KM zo dňa 29.10.2008 právoplatné dňom 18.11.2008.

Pre vodnú stavbu: „Kanalizácia, ul. Grófska časť „A“ a ul. Grófska časť „B“, bolo vydané nasledujúce rozhodnutie:

- rozhodnutie bývalého Obvodného úradu životného prostredia v Poprade č. 2009/00250-007 Hc zo dňa 22.09.2009 právoplatné dňom 20.10.2009.

Stavba obsahuje náležitosti podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Nepodstatné zmeny – oochýlky skutočného realizovania stavby oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní boli opísané v popise vodných stavieb. Tieto zmeny si nevyžadujú osobitné konanie. Pri miestnom zistovaní neboli v kolaudačnom konaní na stavbe zistené nedostatky, ktoré by bránili dočasnému užívaniu vodných stavieb.

B. Účel užívania stavby:

Účelom dočasného užívania vodných stavieb je zabezpečenie odvádzania splaškových vôd z obce Spišský Hrhov prostredníctvom verejnej kanalizácie do ČOV Spišský Hrhov a zabezpečenie čistenia splaškových vôd v ČOV Spišský Hrhov.

C. Podmienky povolenia:

1. Zabezpečiť vykonanie skúšobnej prevádzky vodných stavieb: „ČOV Spišský Hrhov I. etapa“, „SO Splašková kanalizácia“ zrealizovaných v rámci hlavnej stavby „Kanalizácia Spišský Hrhov, Rozšírenie obce Spišský Hrhov I. etapa, Rozšírenie obce Spišský Hrhov II. etapa“ a vodnej stavby „Kanalizácia, ul. Grófska časť „A“ a ul. Grófska časť „B“ s termínom jej ukončenia **do dvoch rokov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Stavba sa bude používať na účel, na ktorý bola zriadená.
3. V súlade s § 86 ods. (1) stavebného zákona udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
4. Počas užívania stavby počas skúšobnej prevádzky je vlastník povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia.
5. Vodné stavby bude prevádzkovať, spravovať a udržiavať PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., zastúpená Ing. Borisom Tužinským, Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad na základe Zmluvy o prevádzkovanií infraštrukturálneho majetku č. 011019 P zo dňa 08.10.2019, uzatvorennej v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sietových odvetviach a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
6. Zabezpečiť užívanie vodných stavieb počas skúšobnej prevádzky v súlade s Prevádzkovým poriadkom Kanalizácia Spišský Hrhov, Rozšírenie obce Spišský Hrhov I. etapa, Rozšírenie obce Spišský Hrhov II. etapa, ktorý vypracoval v novembri 2019 kolektív firmy PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad, do ktorého je potrebné doplniť údaje o predmetných vodných stavbách.
7. Zabezpečiť užívanie vodnej stavby počas skúšobnej prevádzky v súlade s Prevádzkovým poriadkom ČOV Spišský Hrhov I. etapa, ktorý vypracoval v novembri 2019 kolektív firmy PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad, do ktorého je potrebné doplniť údaje o predmetnej vodnej stavbe.
8. Vykonávať pravidelnú kontrolu, údržbu a revízie vodných stavieb v zmysle noriem v platnom znení
9. Akékoľvek závady a zistené nedostatky počas užívania vodných stavieb počas skúšobnej prevádzky odstraňovať pod odborným dohľadom a v súlade so stavebným zákonom a vodným zákonom v platnom znení a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie.
10. Vodné stavby zabezpečiť ochranou pred prípadnou povodňou v súlade so zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11. Dodržať podmienky uzavorených zmlúv.
12. Po ukončení skúšobnej prevádzky vodných stavieb: „ČOV Spišský Hrhov I. etapa“, „SO Splašková kanalizácia“ zrealizovaných v rámci hlavnej stavby „Kanalizácia Spišský Hrhov, Rozšírenie obce Spišský Hrhov I. etapa, Rozšírenie obce Spišský Hrhov II. etapa“ a vodnej stavby „Kanalizácia, ul. Grófska časť „A“ a ul. Grófska časť „B“ predložiť orgánu štátnej vodnej správy vyhodnotenie skúšobnej prevádzky „ČOV Spišský Hrhov

I. etapa“ po stránke konštrukčnej, technologickej, prevádzkových podmienok, po stránke hydraulického a látkového zaťaženia spolu s výsledkami rozborov odpadových vôd, doplnené o stanovisko správcu vodného toku a v prípade vyhovujúcich výsledkov skúšobnej prevádzky podať Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (povolenia na uvedenie vodnej stavby do trvalej prevádzky) spolu so žiadostou o vydanie nového povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. (1) písm. c) vodného zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V kolaudačnom - vodoprávnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania voči vydaniu povolenia na užívanie vodnej stavby počas skúšobnej prevádzky.

II.

podľa § 21 ods. (1) písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o prístupoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

vypúšťanie odpadových vôd

z výpustného objektu, prečistených v mechanicko-biologickej ČOV Spišský Hrrov, do vodného toku bezmenný pravostraný prítok Lodiny.

Aglomerácia: 51 – 2 000 EO.

A. Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:

1. Povolené množstvo vypúštaných odpadových vôd:

Priemerný prietok Q_{priem} (l. s^{-1})	Maximálny prietok Q_{max} (l. s^{-1})	Q_{24} ($\text{m}^3 \cdot \text{deň}^{-1}$)	Q_{rok} ($\text{m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$)
0,868	2,4	200	73 000

2. Povolené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúštaných odpadových vôd na odtoku z výpustného objektu do vodného toku Bezmenný v súlade s emisnými a imisnými limitmi podľa Prílohy č. 6: Časť A.1 k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky číslo 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd:

Ukazovateľ	Koncentračné hodnoty [mg. l^{-1}]		Bilančné hodnoty	
	Priemerná „p“	Maximálna „m“	[kg. deň^{-1}]	[t. rok^{-1}]
CHSK_{Cr}	80	170	16	5,84
BSK_5	22	60	4,4	1,6
NL	30	60	6	2,19
pH	6,0 – 9,0			

3. Vyčistené odpadové vody budú vypúštané kontinuálne cez výpustný objekt:

- do vodného toku Bezmenný p.,
- nachádzajúci sa pravom brehu,

- v riečnom kilometri 0,8,
 - v profile Spišský Hrhov
 - hydrologické číslo: 4-32-01-068.
4. Množstvo a kvalitu vypúšťaných odpadových vód na odtoku z ČOV Spišský Hrhov sledovať v pravidelných intervaloch s početnosťou **6 x ročne** po dobu platnosti povolenia a viesť evidenciu meraní.
 5. Rovnakým postupom ako vypúšťané odpadové vody bude z dôvodu zhodnotenia účinnosti čistenia **6 x ročne súbežne monitorované množstvo a kvalita surovej odpadovej vody na prítoku do ČOV Spišský Hrhov**. Miestom odberu vzoriek bude regulačná šachta.
 6. Miesta odberov vzoriek odpadových vód **na prítoku do ČOV Spišský Hrhov a na odtoku z ČOV Spišský Hrhov** výrazne označiť a značenia udržiavať celoročne v dobrom stave.
 7. Sledovanie prietoku (množstva) vyčistených odpadových vód z ČOV Spišský Hrhov bude zabezpečené prostredníctvom sekundárneho merného zariadenia – ultrazvukový prietokomer BADGER FLOW L206, ktorý je umiestnený v budove ČOV Spišský Hrhov. Primárne merné zariadenie – Parshallový žľab.
 8. Miesto odberu vzoriek vyčistených odpadových vód odtekajúcich z ČOV Spišský Hrhov: Vzorky odpadových vód budú odoberané na odtoku z ČOV – výustný objekt (vzorky sa neodoberajú počas neobvyklých situácií, pri prívalových dažďoch, nárazovom topení snehu, havárii v ČOV a pod.).
 9. Počet odberu vzoriek odpadových vód odtekajúcich z ČOV Spišský Hrhov: 6-krát ročne v súlade s Prílohou č. 7, Tabuľka č. 1, Veľkosť zdroja 501 – 2 000 (EO) k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky číslo 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vód.
 10. Spôsob odberu vzoriek podľa Prílohy č. 7., bodu 2. k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vód pre zdroje od 51 do 2 000 EO: Hodnoty „m“ aj „p“ sledovať maximálne v dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch. Vzorky odoberať v čase od 7.⁰⁰ hod do 16.⁰⁰ hod..
 11. Rozbory vzoriek odpadových vód budú vykonávané v povolených ukazovateľoch: CHSK_{Cr}, BSK_S, NL, pH, prostredníctvom akreditovaného laboratória určeného Ministerstvom životného prostredia SR a metódami odporúčanými v Prílohe č. 3 k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vód.
 12. Z celkového počtu 6 odobratých vzoriek, je prípustná jedna vzorka s koncentráciami prekračujúcimi prípustné hodnoty ukazovateľov znečistenia „p“ pre vypúšťanie komunálnych odpadových vód počas posledných 12 mesiacov (Príloha č. 8 k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vód). Ustanovená „m“ hodnota je stanovená ako neprekročiteľná.
 13. Výsledky rozborov odpadových vód predložiť v písomnej resp. digitálnej forme po ukončení skúšobnej prevádzky ČOV Spišský Hrhov.
 14. Predkladať správcovi významných vodných tokov SVP, š.p., OZ Košice hlásenia o množstve a kvalite vypúšťaných odpadových vód z ČOV Spišský Hrhov 2-krát ročne (vždy k 31. októbru a k 31. januáru bežného roka) na predpísaných tlačivách v zmysle Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 15. Zmeny vyplývajúce z nového povolenia zapracovať do príslušných častí Prevádzkového poriadku ČOV Spišský Hrhov. K prevádzkovému poriadku priložiť aktuálnu technologickú schému ČOV Spišský Hrhov a zabezpečiť uloženie jedného písomného vyhotovenia na ČOV Spišský Hrhov.
 16. Počas prevádzky ČOV Spišský Hrhov zabezpečiť likvidáciu kalu z ČOV Spišský Hrhov oprávnenou organizáciou, ktorou je Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, podľa zmluvných podmienok uvedených v Zmluve o likvidácii

odpadových vôd (druh odpadových vôd: 190805 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd) číslo: 8/2019/PK a ČOV/SNV zo dňa 10.12.2019.

17. Do príloh Prevádzkového poriadku ČOV Spišský Hrhov zaradiť aj zmluvu na likvidáciu kalu s organizáciou, ktorá má oprávnenie na odber, úpravu, zhodnotenie alebo zneškodňovanie odpadov a oprávnený subjekt na prevádzkovanie kanalizácie a ČOV Spišský Hrhov v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.
18. Výustný objekt do recipientu udržiavať v dobrom technickom stave a zabezpečiť k nemu celoročne bezproblémový prístup.
19. Platnosť povolenia na vypúšťanie odpadových vôd sa časovo obmedzuje **do nadobudnutia právoplatnosti povolenia na trvalé užívanie predmetných vodných stavieb a nového povolenia na osobitné užívanie vôd**.
20. Najneskôr 30 kalendárnych dní pred skončením platnosti povolenia na skúšobnú prevádzku ČOV Spišský Hrhov predložiť Slovenskému vodohospodárskemu podniku š.p., Odštěpný závod Košice, Dumbierska 14, 041 59 Košice na zaujatie stanoviska vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV Spišský Hrhov s tabelárnymi prehľadmi výsledkov realizovaného monitoringu a návrhom na užívanie vodnej stavby pre ďalšie prevádzkové obdobie.
21. V priebehu skúšobnej prevádzky vyhodnotiť na základe výsledkov rozborov odpadovej vody vplyv vypúšťaného znečistenia v sledovaných ukazovateľoch na vodný tok Bezmenný p..
22. Dodržať podmienky uzatvorených zmlúv.
23. Po ukončení skúšobnej prevádzky ČOV Spišský Hrhov predložiť na Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV Spišský Hrhov spolu s výsledkami rozborov odpadových vôd, doplnené o stanovisko správcu vodného toku a v prípade vyhovujúcich výsledkov skúšobnej prevádzky podať žiadosť o vydanie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd spolu s Návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia (povolenia na uvedenie vodných stavieb do trvalej prevádzky). K žiadosti o vydanie nového povolenia na osobitné užívanie vôd doložiť vypracované vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV Spišský Hrhov z hľadiska nakladania s odpadovými vodami, tabelárne prehľady výsledkov realizovaného monitoringu, návrh limitov pre ďalšie prevádzkové obdobie s posúdením vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na recipient, odsúhlásené Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., OZ Košice, Dumbierska 14, Košice.

III.

podľa ustanovenia § 24 ods. (2) písm. b) vodného zákona **r u š í**: bod I. povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, Podmienky povolenia na osobitné užívanie vod stanovené v bode 1. vo výrokovej časti rozhodnutia na strane 2, ktoré vydal bývalý Okresný úrad Levoča, odbor životného prostredia, pod číslom: OPaZZP- /1996-Ke/1553 dňa 28.10.1996, právoplatné dňom 20.11.1996, a ktorým bolo povolené vypúšťanie odpadových vôd podľa § 8 ods. (1) písm. c) zákona číslo 138/1973 Zb. o vodách v znení zákona číslo 238/1993 Z.z..

B. Povinnosti užívateľa vôd:

1. V zmysle ust. § 6 ods. (6) vodného zákona ten, kto vypúšťa odpadové alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd v množstve nad $10\ 000\ m^3$ ročne alebo nad $1\ 000\ m^3$ mesačne z domácnosti a ten, kto produkuje a vypúšťa odpadové vody, osobitné vody alebo geotermálne vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd na základe povolenia

podľa § 21 ods. (1) písm. c) a d) vodného zákona, je povinný oznamovať údaje o týchto vypúšťaných vodách a údaje určené v povolení podľa § 21 ods. (2) písm. d) vodného zákona raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

2. Podľa ust. § 79 ods. (4) vodného zákona **poplatky za vypúšťanie odpadových vôd platí ten**, kto vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd v množstve nad $10\ 000\ m^3$ za kalendárny rok alebo nad $1\ 000\ m^3$ za mesiac a prekročí **ustanovené limitné hodnoty znečistenia** v príslušnom ukazovateli znečistenia ustanovené vo vykonávacom predpise vydanom podľa § 81 ods. (1) písm. e) vodného zákona a ten, kto vypúšťa geotermálne vody do povrchových vôd v množstve nad $10\ 000\ m^3$ za kalendárny rok alebo nad $1\ 000\ m^3$ za mesiac.

C. Všeobecné ustanovenia:

1. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré boli vydané na účel spojený s vlastníctvom majetku, prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa takého majetku, ak bude tento majetok nadálej slúžiť účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané. Ďalší nadobúdateelia sú povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia (§ 22 ods. 1 vodného zákona).
2. Povolenie nezbavuje zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb. Orgán štátnej vodnej správy môže z vlastného podnetu vydané povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť a to podľa podmienok ustanovenia § 24 vodného zákona.
3. Udelené povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká podľa podmienok § 25 vodného zákona.

Rozhodnutie o námitkach účastníkov konania:

Vo vodoprávnom konaní neboli vznesené námitky účastníkov konania voči vydaniu povolenia vo veci osobitného užívania vôd.

O d ô v o d n e n i e

Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov, IČO: 00329592, zastúpená starostom obce PhDr. Vladimírom Ledeckým, podala na Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy dňa 12.12.2019 ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad, Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie vodných stavieb: „ČOV Spišský Hrhov I. etapa“, „SO Splašková kanalizácia“ zrealizovaných v rámci hlavnej stavby „Kanalizácia Spišský Hrhov, Rozšírenie obce Spišský Hrhov I. etapa, Rozšírenie obce Spišský Hrhov II. etapa“ a vodnej stavby „Kanalizácia, ul. Grófska časť „A“ a ul. Grófska časť „B“, na pozemkoch v KN parc. reg. „C“ číslo: 476, 468/8, 475/1, 474, 468/2, 2038/1, 2026, 468/1, 650/2, 652/3, 652/4, 377/1, 545/40, 476, 545/142, 545/109, 545/203, v k.ú. Spišský Hrhov, okres Levoča. Dňom podania bolo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, začaté kolaudačné konanie.

Pre vodné stavby: „ČOV Spišský Hrhov I. etapa“ a „SO Splašková kanalizácia“, boli vydané nasledujúce rozhodnutia:

rozhodnutie bývalého Okresného úradu Levoča, odboru životného prostredia pod číslom: OPaZZP-1996-Ke/1553 zo dňa 28.10.1996, právoplatné dňom 20.11.1996,

rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Poprade číslo: 2007/00382-03 KM zo dňa 29.10.2007, právoplatné dňom 16.11.2007,

rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Poprade číslo: 2008/00506-03 KM zo dňa 29.10.2008, pravoplatné dňom 18.11.2008.

Pre vodnú stavbu: „Kanalizácia, ul. Grófska časť „A“ a ul. Grófska časť „B“, bolo vydané nasledujúce rozhodnutie:

rozhodnutie bývalého Obvodného úradu životného prostredia v Poprade číslo: 2009/00250-007 Hc zo dňa 22.09.2009 pravoplatné dňom 20.10.2009.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia boli predložené nasledujúce doklady:

územné rozhodnutie bývalého Obvodného úradu životného prostredia v Levoči číslo: ObÚŽP 1235/1994/H zo dňa 24.10.1994, pravoplatné dňom 11.11.1994,

územné rozhodnutie obce Klčov – stavebný úrad, 053 02 Klčov číslo: OR 717/2007-rozh. zo dňa 28.11.2007, pravoplatné dňom 09.01.2008,

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a povolenie na osobitné užívanie vód, vydal bývalý Okresný úrad Levoča, odbor životného prostredia pod číslom: OPaZZP- /1996-Ke/1553 zo dňa 28.10.1996, pravoplatné dňom 20.11.1996,

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, vydal bývalý Obvodný úrad životného prostredia v Poprade č. 2007/00382-03 KM zo dňa 29.10.2007, pravoplatné dňom 16.11.2007,

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, vydal bývalý Obvodný úrad životného prostredia v Poprade č. 2008/00506-03 KM zo dňa 29.10.2008, pravoplatné dňom 18.11.2008,

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, vydal bývalý Obvodný úrad životného prostredia v Poprade č. 2009/00250-007 Hc zo dňa 22.09.2009 pravoplatné dňom 20.10.2009,

projektová dokumentácia overená vo vodoprávnom konaní,

zápis o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby,

stavebný - montážny denník,

porealizačné zameranie kanalizácie,

projekt skutočného vylhotovenia kanalizácie,

projekt skutočného vylhotovenia ČOV Spišský Hrhov,

Zmluva o prevádzkování infraštrukturálneho majetku č. 011019 P zo dňa 08.10.2019, uzavorená v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sietových odvetviach a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Zmluva o likvidácii odpadových vód (druh odpadových vód: 190805 kaly z čistenia komunálnych odpadových vód) číslo: 8/2019/PKaČOV/SNV zo dňa 10.12.2019,

Prevádzkový poriadok vodných stavieb: Kanalizácia Spišský Hrhov, Rozšírenie obce Spišský Hrhov I. etapa, Rozšírenie obce Spišský Hrhov II. etapa, vypracoval v novembri 2019 kolektív firmy PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad,

súhlas orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, vydala Obec Klčov pod Č.j.: DS 330/2019 dňa 29.11.2019 podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia, vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99, ods. 1 písm. b) 5. bod zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o spôsobe zabezpečenia zneškodnenia, resp. zhodnotenia odpadov vznikajúcich pri realizácii stavby, Číslo: OU-LE-OSZP-2019/001197-002 zo dňa 03.12.2019,

doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (atesty, certifikáty, tlakové skúšky, komplexné skúšky technologického zariadenia ČOV, revízna správa elektrického zariadenia ČOV, osvedčenie o akosti a kompletnosti ČOV, skúšky vodotesnosti nádrží a kanalizačných potrubí):

Osvedčenie o úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia, číslo: S2019/02083/EIC IO/EZ zo dňa 23.09.2019,

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia Priebežná, Objekt: ČOV Spišský Hrhov Technológia, vykonaná dňa 13.07.2019 revíznym technikom Ing. Františkom Saterom,

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia Priebežná, Objekt: ČOV Spišský Hrhov, vykonaná dňa 13.07.2019 revíznym technikom Ing. Františkom Saterom,

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia Východisková, Objekt: ČOV Spišský Hrhov, vykonaná dňa 13.07.2019 revíznym technikom Ing. Františkom Saterom,

Odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia číslo: S2019/01162/EIC IO/EZ zo dňa 21.05.2019,

Zápis o odovzdaní a prevzatí technologického zariadenia, číslo: 01-06-2019 to dňa 17.06.2019,

Zápis o zahájení komplexných skúšok technologického zariadenia,

Zápis o ukončení komplexných skúšok technologického zariadenia,

Zápis o zaškolení pracovníka obsluhy na prevádzkovanie zariadenia ČOV zo dňa 24.06.2019,

Údaje o recipiente, do ktorého sú vypúšťané odpadové vody z ČOV Spišský Hrhov,

Výpočet vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na recipient vychádzajúci zo zmiešavacej rovnice,

Hydrologické údaje z požadovaného profilu od SHMÚ, Jeséniova 17, P.O.BOX 15, 833 15 Bratislava 37, Odbor Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy, Ďumbierska 26, 041 17 Košice, číslo: 305- 3382/2019/10562 zo dňa 21.10.2019,

Údaje o kvalite vody v recipiente od SHMÚ, Jeséniova 17, P.O.BOX 15, 833 15 Bratislava 37, Odbor Kvalita povrchových vôd, číslo: 302- 3644/2019/11823 zo dňa 02.10.2019.

Orgán štátnej vodnej správy na základe predloženého Návrhu obce Spišský Hrhov, oznámil listom Číslo: OU-LE-OSZP-2019/001250-002/FB, OU-LE-OSZP-2020/000001-002/FB dňa 13.01.2020 podľa § 18 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) v súlade s § 73 vodného zákona a § 80 stavebného zákona, začatie konania vo veci vydania povolenia na dočasné užívanie vodnej stavby počas skúšobnej prevádzky podľa § 26 ods. (3), (4) vodného zákona a § 84 stavebného zákona a konania vo veci vydania povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. (1) písm. c) vodného zákona dotknutým orgánom, dotknutým organizáciám, známym účastníkom a zároveň v súlade s § 21 správneho poriadku, k prejednaniu predloženého návrhu súčasne nariadił ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 06. február 2019, so stretnutím pozvaných v mieste stavby, na Obecnom úrade v obci Spišský Hrhov. Toto oznámenie bolo v súlade s § 73 ods. (4) vodného zákona a § 26 ods. (1) správneho poriadku oznámené verejnou vyhláškou. Orgán štátnej vodnej správy súčasne v predmetnom oznámení požiadal, aby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia Obec Spišský Hrhov doplnila nasledujúce doklady: právoplatné územné rozhodnutie k predmetným vodným stavbám.

Orgán štátnej vodnej správy v predmetnom oznámení o začatí kolaudačného – vodoprávneho konania upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, aby si svoje námiety, stanoviská a pripomienky ku konaniu uplatnili v súlade s § 80 ods. (2) stavebného zákona najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Podľa ust. § 33 ods. (2) správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby mali možnosť k podkladom pre rozhodnutie, nedostatkom v ňom uvedeným ako aj spôsobu zistenia vyjadriť sa, resp. navrhnúť jeho doplnenie, navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klášť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke.

Dňa 15.01.2020 bolo orgánu štátnej vodnej správy doručené od Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, stanovisko správcu vodného toku k vodoprávnemu konaniu číslo: CS SVP OZ KE 172/2020/2 zo dňa 10.01.2020.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili: Obec Spišský Hrhov – pracovník stavebného úradu, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Košice, zástupcovia spoločnosti PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva a štátnej správy ochrany ovzdušia a orgán štátnej vodnej správy. Inšpektorát práce Prešov sa dňa 03.02.2020 z účasti na ústnom pojednávaní telefonicky ospravednil, ako náhradný termín ohliadky a kontroly dokladov stanovil deň 07.02.2020. K stavebnému – vodoprávnemu konaniu zašle písomné stanovisko.

Na ústnom pojednávaní bolo prerokované nasledujúce: orgán štátnej vodnej správy oboznámił prítomných s predmetom konania a vykonal miestnu ohliadku zrealizovanej stavby. Obec Spišský Hrhov k ústnemu pojednávaniu predložila územné rozhodnutie bývalého Obvodného úradu životného prostredia v Levoči číslo: ObÚŽP 1235/1994/H zo dňa 24.10.1994, právoplatné dňom 11.11.1994,

územné rozhodnutie obce Klčov – stavebný úrad, 053 02 Klčov číslo: OR 717/2007-rozh. zo dňa 28.11.2007, právoplatné dňom 09.01.2008. O stanovisko k zrealizovanému výpustnému objektu Obec Spišský Hrhov požiada písmene správcu vodného toku Bezmenný p..

Po nahliadnutí do stavebných - vodoprávnych povolení, je konštatovaná skutočná odsúhlasená realizácia vodných stavieb a to v kolaudáčnom konaní stavby:

- pre: „ČOV Spišský Hrhov I. etapa“ zrealizovanej v rámci hlavnej stavby „Kanalizácia Spišský Hrhov, Rozšírenie obce Spišský Hrhov I. etapa, Rozšírenie obce Spišský Hrhov II. etapa“: Zrealizovaná je mechanicko – biologická čistiareň odpadových vôd s aktivačou nádržou, dosadzovacou nádržou a kalovým hospodárstvom. Biologická linka je riešená ako jednolinková s kapacitou určenej pre 500 EO. Kalové hospodárstvo je riešené stabilizačnou a uskladňovacou nádržou prebytočného kalu = kalojemom.

Členenie:

- Hrubý nátokový hrablicový kôš na zhrabky
- Šnekové vertikálne sítia SPN 30 s el. vyhrievaním
- Čerpacia stanica (ČS)
- MaR pre nádrž ČS

Biologické čistenie

- Aktivačná nádrž (AN)
- Dosadzovacia nádrž (DN)

Kalové hospodárstvo

- Stabilizačná a uskladňovacia nádrž prebytočného kalu = kalojem (SUN=KJ)
- Merný objekt na odtoku z ČOV a súčasne obtoku ČOV (primárne merné zariadenie - Parshallový žľab, sekundárne merné zariadenie – ultrazvukový prietokomer BADGER FLOW L206 a vyhodnocovacia jednotka i Sonoc 4000)
- Ultrazvukový merací senzor výšky hladiny EchoPod

Ostatné objekty

- Výpustný objekt
- SO 04.1 terénné úpravy
- SO 04.2 prístupová komunikácia
- SO 04.3 spevnené plochy a sadové úpravy
- SO 04.4 prevádzková budova (dúchareň, sociálne zariadenie, miestnosť ČS)
- SO 04.5 združený objekt biologického čistenia
- SO 04.6 potrubné prepojenia
- SO 04.7 oplotenie
- SO 04.8 vodovodná pripojka
- Doplnenie NN rozyvodov (Rekonštrukcia ČOV Spišský Hrhov)

- pre: „SO Splašková kanalizácia“ zrealizovanej v rámci hlavnej stavby „Kanalizácia Spišský Hrhov, Rozšírenie obce Spišský Hrhov I. etapa, Rozšírenie obce Spišský Hrhov II. etapa“ a „Kanalizácia, ul. Grófska časť „A“ a ul. Grófska časť „B“:

Celková dĺžka kanalizácie všetkých stavieb napojených na obecnú ČOV je 3460,90 m.

Stoky sú po celej dĺžke umiestnenia v spevnených plochách navrhované z PVC-U s profilovanou stenou, spájané gumovými tesniacimi krúžkami DN 300. Kanalizačné šachty sú zrealizované železobetónové – skruže T3H 100 (rozmiestňované tak, aby boli situované v lomoch trasy max. 50 m od seba), šachtové dná TBS 100, kónus TBS 100/65-60, zákrytová doska TUB 100/30-65, poklopy TZD 8/08-65, betónové prstence TBS 60, šachtové dná TBS 40/53.

Pre odkanalizovanie splaškových vôd obce Spišský Hrhov bola zrealizovaná obecná splašková kanalizácia v troch etapách:

„Kanalizácia Spišský Hrhov“:

- Stoka D je napojená do jasťujúcej ČOV. Je ukončená v km 0,9483 a šachte Š25.
- Stoky D1 a D2 sú napojené do stoky D. Dĺžky stôk sú 26,50 m a 56,60 m.
- Stoka E je napojená do Š4 na stoke D pred ČOV. Je ukončená v km 0,9344 a šachte Š26.
- Stoky E1, E2 a E3 sú napojené do stoky E. Dĺžky stôk sú 41,30 m, 65,50 m a 415, 20 m.

- Stoka E3-1 je napojená do šachty Š48 na stoke E3. Je ukončená v km 0,093 a šachte Š 15. Celková dĺžka kanalizácie tejto stavby je 2580,80 m.

„Rozšírenie obce Spišský Hrhov I. etapa“:

- Stoka A je napojená do stoky E3-1 stavby „Kanalizácia Spišský Hrhov“. Je ukončená v km 0,3161 a šachte Š25.
- Stoky A1 a A2 sú napojené do stoky A. Dĺžky stôk sú 44,20 m a 55,70 m.
- Stoka B je napojená do šachty Š53 na stoke E3 stavby „Kanalizácia Spišský Hrhov“. Je ukončená v km 0,2199 a šachte Š48.

Celková dĺžka kanalizácie tejto stavby je 635,90 m.

„Rozšírenie obce Spišský Hrhov II. etapa“:

- Stoka C3 je napojená do stoky A stavby „Rozšírenie obce Spišský Hrhov I. etapa“. Je ukončená v km 0,1269 a šachte Š73.
- Stoky C4, C5, C7 sú napojené do stoky C3. Dĺžky stôk sú 49,70 m, 51,40 m a 16,20 m.

Celková dĺžka kanalizácie tejto stavby je 244,20 m,
zrealizované na pozemkoch v KN parc. reg. „C“ číslo: 476, 468/8, 475/1, 474, 468/2, 2038/1, 2026,
468/1, 650/2, 652/3, 652/4, 377/1, 545/40, 476, 545/142, 545/109, 545/203, v k.ú. Spišský Hrhov,
okres Levoča.

Po preskúmaní predložených dokladov a vykonanej miestnej ohliadke bolo zistené, že vodné stavby sú prevádzky schopné, boli vybudované v súlade s vydanými stavebnými - vodoprávnymi povoleniami. Vodné stavby obsahujú náležitosti podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Pri miestnom zisťovaní neboli v kolaudáčnom konaní na vodných stavbách zistené nedostatky, ktoré by bránili ich užívaniu počas skúšobnej prevádzky. Z uskutočneného ústneho pojednávania bol vypracovaný v zmysle § 81 stavebného zákona Protokol o ústnom pojednávaní z kolaudáčného konania Číslo: OU-LE-OSZP-2019/001250-005/FB, OU-LE-OSZP-2020/000001-005/FB.

Dňa 12.02.2020 bolo orgánu štátnej vodnej správy doručené od Inšpektorátu práce, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, záväzné stanovisko číslo: 2020/445, IPV – 14-10-2.1/ZS C 22-20, 2020/2532/2078 zo dňa 10.02.2020.

Dňa 20.02.2020 bolo orgánu štátnej vodnej správy doručené od Slovenského vodoohospodárskeho podniku, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Dumbierska 14, 041 59 Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59 Košice stanovisko správcu vodného toku k odsúhlaseniu výpustného objektu, číslo: CS SVP OZ KE 1251/2020/2 zo dňa 12.02.2020.

Dňa 20.02.2020 boli orgánu štátnej vodnej správy doručené od obce Spišský Hrhov montážne denníky a Geometrický plán Číslo: 8/2020, vyhotovený Ľudovítom Muránskym dňa 24.01.2020, autorizačne overený dňa 27.01.2020 geodetom Ing. Ladislavom Tichým a úradne overený Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, Ing. Marcelou Hricovou dňa 06.02.2020 pod Číslom: G1-32/20.

Dňa 20.02.2020 bolo orgánu štátnej vodnej správy doručené od spoločnosti PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad, Oznamenie o prevádzkovaní kanalizácie a ČOV Spišský Hrhov zo dňa 26.02.2020, kópia Živnostenského listu č. OSŽP-1/2007/06578-2/CR1 zo dňa 11.07.2007 na vykonávanie ohlasovacej živnosti – Prevádzkowanie verejnej kanalizácie I. kategórie, odborne spôsobilou osobou Ing. Borisom Tužinským, Tolstého 3236/11, 058 01 Poprad a Osvedčenie 23032007-K-I zo dňa 23.03.2007 podľa zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii o sieťových odvetviach.

Orgán štátnej vodnej správy v kolaudáčnom – vodoprávnom konaní rozhodoval podľa § 26 ods. (3) a (4) vodného zákona, § 84 stavebného zákona a podľa ustanovení § 21 vodného zákona, § 24 ods. (2) vodného zákona, § 36 vodného zákona v súlade s § 73 vodného zákona. Pri tom sa riadil § 33, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Pridržiaval sa tiež ustanovení Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z. (vyhláška), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

a Nariadenia vlády Slovenskej republiky číslo 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vód. Pri rozhodovaní o zmene povolenia na osobitné užívanie vód počas skúšobnej prevádzky ČOV Spišský Hrhov, boli limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vód stanovené pre veľkosť zdroja 51 – 2 000 EO podľa Prílohy č. 6, Časť A.1 k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky uvedenými v stanovisku správcu vodného toku Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátnej podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, CS SVP OZ KE 172/2020/2 zo dňa 10.01.2020.

V priebehu kolaudačného - vodoprávneho konania neboli vznesené námitky účastníkov konania a dotknutých orgánov voči vydaniu povolenia na dočasné užívanie vodných stavieb počas skúšobnej prevádzky a k vydaniu nového povolenia na osobitné užívanie vód. Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.


Vzhľadom ku skutočnosti, že užívanie vodných stavieb počas skúšobnej prevádzky a osobitné užívanie vód nie je v rozpore s verejným záujmom, nebude mať negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie, neohrozí práva ani záujmy iných, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle § 4 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je Obec Spišský Hrhov od správneho poplatku oslobodená.

Poučenie o odvolani:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia, podaním na Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.



Mgr. Blanka Forraiová
vedúca odboru

Doručí sa (účastníci konania)

- (1) 1. Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
2. vlastníci pozemkov – verejnou vyhláškou prostredníctvom OcÚ Spišský Hrhov
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Na vedomie

1. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice (po právoplatnosti)
2. SHMÚ, Jeséniova 17, P. O. Box 15, 833 15 Bratislava 37
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59 Košice
4. PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad, Ing. Boris Tužinský - projektant
5. Obec Klčov, Klčov 112, 053 02 p. Spišský Hrhov - stavebný úrad
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
7. Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
8. SPP - Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
11. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
12. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči, Novoveská cesta 34, 054 01 Levoča
14. Okresný úrad Poprad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
15. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Poprade, Alžbetina 714/5, 058 01 Poprad
16. Ministerstvo obrany SR, Agenda správy majetku, pracovisko Východ - Komenského 39/A, 040 01 Košice 1
17. Inšpektorát práce, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
18. Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
19. 2 x pre spis