

14. 02. 2023

Mesto Stará Turá  
Mestský úrad, Ul. SNP 1/2  
916 01 Stará Turá

Váš list / zo dňa  
/ 10.01.2023

Naše číslo  
CS SVP OZ PN 775/2023/2  
CZ 2798/210/2023

Vybavuje / linka

Piešťany  
27.01.2023

### Vec

**Stará Turá Topolecká – Vodovod – 1. časť, k. ú. Stará Turá - vyjadrenie k dokumentácii pre územné rozhodnutie**

Prostredníctvom elektronickej pošty, doručenej na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepny závod, Piešťany, žiadate o vyjadrenie k predloženej PD, spracovanej pre vydanie rozhodnutia o umiestnení danej stavby, v rozsahu stavebných objektov: **SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 02 ATČS, SO 02.1 Oplotenie, SO 02.2 Areálový rozvod NN, SO 02.3 Vsakovacie zariadenie, SO 03 Rozvodné potrubie, SO 04 Prípojka NN, SO 05 Vodovodné potrubia do RD, a prevádzkového súboru: PS 01 Automatická tlaková čerpacia stanica.**

Predložený projekt rieši zásobovanie pitnou vodou miestnej časti Topolecká, odbočením z existuj. vodovodného radu C-4-4, LT DN 100 k novo navrhutej automatickej čerpacej stanici, cez ktorú bude voda tlačaná do rozvodného potrubia DN 100 o celkovej dĺžke 2 070 m. Potrubie bude vedené v štátnej ceste II/5817, v dĺžke 1 552 m a v roli, v dĺžke 518 m. Počas realizácie rozvodného potrubia budú na parcely rodinných domov vyvedené vodovodné prípojky v počte 26 ks.

Čerpacia stanica je navrhnutá na pozemku parc. č. 4720 KN-E ako podzemný objekt. Jej technológia bude pozostávať z dvoch vertikálnych odstredivých čerpadiel, pričom jedno čerpadlo bude pracovné a druhé ako 100 % rezerva. V čerpacej stanici bude osadená vodomerná zostava, čerpadlá môžu pracovať aj súčasne. V 1. časti výstavby bude čerpacia stanica jediným zdrojom pitnej vody, vodovodná sústava bude tlaková. V prípade havárie na strojnej časti bude v ATČS osadené kalové čerpadlo v odvodňovacej šachte. Voda bude vyčerpávaná do vsakovacieho zariadenia. Prívod el. energie pre ATČS bude zabezpečený z dvoch nezávislých zdrojov. Káblová prípojka - Vetva „A“ bude vedená z križovatky smer Papraď zo stožiarového traťa. Trasa prípojky bude vedená v súbehu s rozvodným potrubím vodovodu cca 480 m. Prípojka bude vyvedená z rozvádzača č. 1, ktorý bude osadený v oplotení ATČS. Káblová prípojka - Vetva „B“, o dĺžke cca 110 m bude napojená na trať v areáli poľnohospodárskeho družstva. Bude končiť v rovnakom rozvádzači ako vetva „A“. Káble oboch vetiev budú vedené zemou, uložené v ryhe, v chráničke, v pieskovom lôžku a budú označené fóliou.

V km 0,638 staničenia vodovodu dôjde ku križovaniu vodného toku Trstie (Topolecký potok, parc. č. 4861/3 KN-C, k. ú. Stará Turá, LV č. 7485 - SR), v správe našej organizácie, navrhovaným rozvodom vody

a el. prípojkou. Spôsob križovania vodného toku projekt rieši pretláčaním, uložením potrubia do oceľovej chráničky DN 250 dĺžky 19,0 m.

**Z pohľadu správcu vodohospodársky významného vodného toku Trstie, č. hydrolog. poradia 4-21-09, identifikátor č. 1592, v správcovstve pod č. 038 a správcu pozemku parc. č. 4861/3 KN-C, k. ú. Stará Turá, vodné plochy, LV č. 7485 – vo vlastníctve SR, k predloženej PD (Ing. Vyslúžil, 08/2022) uvádzame nasledovné:**

- V súlade s STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku v šírke min. 6 m od brehovej čiary obojstranne. V ochrannom pásme nie je prípustná výstavba súbežných vedení inžinierskych sietí, vytváranie skládok, umiestňovanie konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, budovanie stavieb, oplotenia, atď.
- Ako správca vodných tokov máme zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) právo užívať pobrežné pozemky (pri vodohospodársky významnom vodnom toku – pozemky do 10 m od brehovej čiary obojstranne) pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrany daného územia.
- S trasovaním navrhovaného rozvodu vody, prívodu el. energie pre ATČS v ceste a v roli súhlasíme za podmienky, že budú tieto rozvody vedené v krajom cesty III/5817 po strane odľahlej od vodného toku.
- So spôsobom križovania vodného toku rozvodom vody a prípojkou el. energie pretláčaním **súhlasíme**. V ďalšom stupni PD spracovať rez križovania vodného toku v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822. Uložením rozvodov bude zabezpečené krytie 1,5 m od zameranej nivelety dna geodetom. Kótu zameranej nivelety dna do rezu križovania vyznačiť. Pomocné jamy ako chráničku umiestniť za ochranné pásmo toku z oboch strán. Miesto križovania v teréne označiť.
- Upozorňujeme, že vlastnícku stavbu umiestnenej vo vodnom toku vyplýva podľa § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) povinnosť na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona).
- **V prípade úpravy vodného toku alebo opravy existujúcej úpravy vodného toku, ak budú navrhované rozvody v kolízii s touto úpravou/opravou alebo budú zasahovať do pozemkov v správe SVP, š.p. mimo nami odsúhlasenej PD, ako investor stavby vykonáte ich preloženie na vlastné náklady. Takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodnom toku, vytýčíte bezodplatne trasovanie týchto rozvodov v danom záujmovom území.**
- Trvalý zásah do pozemku v správe SVP, š.p. zmluvne doriešiť prostredníctvom nášho oddelenia správy majetku v Piešťanoch (kontaktná osoba: \_\_\_\_\_), **do doby vydania povolenia na zriadenie danej stavby.** K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.
- **Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, so zohľadnením nami uvedeného, predložiť na odsúhlasenie.**

Zriadenie vodnej stavby podlieha vydaniu povolenia OÚ Nové Mesto nad Váhom, Odborom starostlivosti o ŽP (§ 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách). Za dodržania podmienok nášho vyjadrenia, s vydaním rozhodnutia o umiestnení danej stavby **súhlasíme**.

**Platnosť tohto stanoviska resp. vyjadrenia je maximálne 2 roky.**

S pozdravom

riaditeľ

Na vedomie: Prevádzkové stredisko Piešťany, Odd.. správy majetku Piešťany