

Technické parametre odberného miesta, objednávka odberateľa na odber tepla ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2019 / PT**rok 2020**

Por. číslo odb. miesta	Odb. miesto s umiestneným meradlom ÚK	Kotolňa	Objednané množstvo				Parametre objektu	
			ÚK	TÚV			Príkon	Prietok
			MWh	MWh	m3	MWh spolu	kW	l/hod.
1	Pošta	Kotolňa 1052	130,5	5,16	40	135,66	296,89	10210
		Spolu	130,5	5,16	40	135,66	296,89	10210

Spracoval Ing. Revický Ján

Vykurovacia krivka - priebeh teploty vykurovacieho média v závislosti od vonkajšej teploty

Vonkajšia teplota v °C	-20	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12
Teplota vykurovacej vody v °C	74	72	70	68	66	64	62	60	58	56	54	52	50	48	46	44	42

Spracoval: Ing.Revický Ján

Odberový diagram tepla a vykurovacia tabuľka na rok 2020
Kotolňa Poštová 1052

Teplota	1.vykurovacia krivka		2.vykurovacia krivka		3.vykurovacia krivka	
	m3/h	MWh	m3/h	MWh	m3/h	MWh
14	800	7,68	800	7,68	800	7,68
13	1000	9,60	800	7,68	800	7,68
12	1077	10,34	800	7,68	800	7,68
11	1153	11,07	800	7,68	800	7,68
10	1230	11,81	812	7,80	800	7,68
9	1600	15,36	1182	11,35	800	7,68
8	1970	18,91	1552	14,90	1134	10,89
7	2340	22,46	1922	18,45	1504	14,44
6	2443	23,45	2025	19,44	1607	15,43
5	2547	24,45	2129	20,44	1711	16,43
4	2650	25,44	2232	21,43	1814	17,41
3	2898	27,82	2480	23,81	2052	19,70
2	3146	30,20	2728	26,19	2310	22,18
1	3394	32,58	2976	28,57	2558	24,56
0	3642	34,96	3224	30,95	2806	26,94
-1	3890	37,34	3472	33,33	3054	29,32
-2	4000	38,40	3582	34,39	3164	30,37
-3	4450	42,72	4032	38,71	3614	34,69
-4	4652	44,66	4234	40,65	3816	36,63
-5	4854	46,60	4435	42,58	4018	38,57
-6	5056	48,54	4638	44,52	4220	40,51
-7	5258	50,48	4840	46,46	4422	42,45
-8	5460	52,42	5042	48,40	4624	44,39
-9	5662	54,36	5244	50,34	4826	46,33
-10	5864	56,29	5446	52,28	5028	48,27
-11	6066	58,23	5648	54,22	5230	50,21
-12	6268	60,17	5850	56,16	5432	52,15
-13	6470	62,11	6052	58,10	5634	54,09
-14	6672	64,05	6254	60,04	5836	56,03
-15	6874	65,99	6456	61,98	6038	57,96
-16	7076	67,93	6658	63,92	6240	59,90
-17	7278	69,87	6860	65,86	6442	61,84
-18	7480	71,81	7062	67,80	6644	63,78
-19	7682	73,75	7264	69,73	6846	65,72
-20	7884	75,69	7466	71,67	7048	67,66
-21	8086	77,63	7668	73,61	7250	69,60
-22	8288	79,56	7870	75,55	7452	71,54
-23	8490	81,50	8072	77,49	7654	73,48
-24	8692	83,44	8274	79,43	7856	75,42
-25	8894	85,38	8476	81,37	8058	77,36

Spracoval: Ing.Revický Ján