Zalužice

k.ú. Zalužice

Legenda vedení:

- exist. nadzemné VN vedenie
- exist. nadzemné NN vedenie
- navrh. nadzemné VO vedenie
- navrh. podzemné VO vedenie
- exist. nadzemné VO vedenie
- exist. trafostanica/mrežový stožiar - VN
- exist. jednoduchý betónový stĺp - JB - VN
- exist. dvojitý betónový stĺp - DB - VN
- exist. jednoduchý betónový stĺp - JB - NN
- exist.dvojitý betónový stĺp - DB - NN
- exist. jednoduchý betónový stĺp - JB - DP
- exist. jednoduchý betónový stĺp - JB - VO
- navrh. svietidlo VO -PROLI, 20W
- exist. svietidlo verejného osvetlenia - demontáž
- navrh. bleskozvody s uzemnením
- navrh. rozvádzač verejného osvetlenia RVO-S
- exist. rozvádzač verejného osvetlenia RVO - demontáž
- KS - navrh. strmeňová objímka s okom + kolesná svorka klinová - VO
- NS - navrh. strmeňová objímka s hákom + nosná svorka typu B - VO
- exist. oceľový kandelábe - VO
- PT 1,2 - navrh. poistková skrinka
- navrh. oceľový kandelábe - VO

Typ navrh. stožiara : St 160/60P

Typ navrh. stožiara : St 150/60P

Jednopólová schéma napojenia RVO1

Jednopólová schéma napojenia RVO2

Jednopólová schéma napojenia RVO3

Jednopólová schéma napojenia RVO4

Jednopólová schéma napojenia RVO5

ROZVODNÁ SIEŤ : NN - 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C
VO - 1/PEN AC 230 V, 50 Hz, TN - C
VO - 1/NYPE AC 230 V, 50 Hz, TN - S
412.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA ČASŤ
412.2.2 KRYTÍ
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE : STN 33 2000-4-41:2019
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
DOPLNKOVÁ OCHRANA : STN 33 2000-4-41:2019
415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA ; PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)
VETERNÁ OBLASŤ : I.
NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : ĽAHKÁ
STUPEŇ ZNEČISTENIA : III. ĎALEKÝ
UPOZORNENIE :

Tento projekt je chránený autorským zákonom a platí na neho ustanovenia § 818/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 84/2021 Z.z. a preto nie sadá dalekosiahlo právo na prehliadnutie projektovej dokumentácie a jej reprodukovanie a bez súhlasu zhotoviteľa. Každý kto by si chcel tento zákon uplatniť sa bude na projekte pripravovať dbať na to aby bola dodržaná ustanovenia tohto zákona. Práv použitím projektovej dokumentácie bez súhlasu autora zhotoviteľa sa bude postupovať podľa zákona.

Hl. inžinier projektu:	Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	EL PRO KAN
Ing. KANDRÁČ	Ing. KANDRÁČ	Ing. MITÁŠ	
Investor:	OBEC ZALUŽICE		
Adresa:	ZALUŽICE 270, 072 34 ZALUŽICE		
Názov stavby :	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Obec Zalužice		
Obsah :	Situácia		

EL PRO KAN
Ing. M. Kandráč, PhD.
Mierová 1, 080 01 Prešov
e-mail: elpro@elpro.sk
www.elpro.sk

Archív. č.:	ASI/2023
Formát:	16xA3
Dátum:	10/2023
Stupeň PD:	RP
Čísla zák.:	ASI/2023
Mierka: 1: 2 000	č. výk.: 01