


SO - 02 KANALIZAČNÁ STOKA
 PVC 250x7,3 SN 8 - dl. = 123,00 m

SO - 01 VODOVODNÉ POTRUBIE
 HDPE 90 x 5,4 SDR 17 PN 10 - dl. = 183,00 m

- Stavebné objekty :**
- SO - 01 VODOVODNÉ POTRUBIE**
 - HDPE 90 x 5,4 SDR 17 PN 10 - dl. = 183,00 m
 - SO - 01 KANALIZAČNÁ STOKA**
 - PVC 250 x 7,3 SN 8 - dl. = 123,00 m
- LEGENDA:**
- NAVRHOVANÉ VODOVODNÉ POTRUBIE
 - NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE
 - - - OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNIČNEJ TRATE



| | | | |
|--|--|---|-----------------------------|
| Vypracoval: Pačur <i>Pačur</i> | Zodpovedný projektant: Pačur <i>Pačur</i> | Vedúci inžinier: Ing. Mohler <i>Mohler</i> | |
| Kreslil: <i>Pačur</i> | Hlavný inžinier projektu: Ing. Mohler | Kreslil: Košický | Formát: 2 A 4 |
| Oblasť: Trebišov | Investor: VVS a.s. Košice | Dátum: 07. 2. 022 | Stupeň: DSP |
| Akcia: SEČOVCE, ul. JOZEFA HORŇÁKA ROZŠÍRENIE VODOVODU A KANALIZÁCIE | Objekt: SO - 01, SO - 02 | Číslo zákazky: 29 / V / 2 022 | Mierka: 1 : 1 000 |
| Príloha: Situácia v katastrálnej mape | Príloha: 3 | Archívne číslo: 29 / V / 2 022 | Číslo prílohy: 3 |