

Výpočet nákladov za zhoršenie svetlotechnických podmienok

Miestnosť č.	Počet svietidiel ks	Počet trubic v svietidle	Výkon trubice vo W	Výkon svietidla so 4 ks trubicami vo W	Príkon svetiel v kancelárii vo W	Odhadovaná dĺžka svietenia v h / rok	Sptreba svietidiel v kancelárii za rok v kW	Priemerná cena elektriny 2022 v €/kWh		Náklady na osvetlenie v €	Náklady na výmenu trubic	Ročné náklady na elektrinu a výmenu trubíc
516	6	4	18	40	432	2 920	1 261	0,246	310,31	310 €	0,00 €	310 €
517	6	4	18	40	432	2 920	1 261	0,246	310,31	310 €	0,00 €	310 €
518	4	4	18	40	288	2 920	841	0,246	206,88	207 €	0,00 €	207 €
519	6	4	18	40	432	2 920	1 261	0,246	310,31	310 €	0,00 €	310 €
520	6	4	18	72	432	2 920	1 261	0,246	310,31	310 €	35,92 €	346 €
521	4	4	18	72	288	2 920	841	0,246	206,88	207 €	35,92 €	243 €
524	6	4	18	72	432	2 920	1 261	0,246	310,31	310 €	35,92 €	346 €
525	5	4	18	72	360	2 920	1 051	0,246	258,60	259 €	35,92 €	295 €
526	6	4	18	72	432	2 920	1 261	0,246	310,31	310 €	35,92 €	346 €
575	6	4	18	72	432	2 920	1 261	0,246	310,31	310 €	35,92 €	346 €
576	4	4	18	72	288	2 920	841	0,246	206,88	207 €	35,92 €	243 €
577	4	4	18	72	288	2 920	841	0,246	206,88	207 €	35,92 €	243 €
								SPOLU		3 258 €		3 545,66 €
							SPOLU ROČNÉ NÁKLADY NA OSVETLENIE					3 546 €