

666/2023

**Príloha č. 1/II.MŠ** ku zmluve o dodávke a odbere tepla č. 0409

**TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA,  
OBJEDNÁVKA ODBERATEĽA NA ODBER TEPLA**

**Rok: 2024**

<b>Dodávateľ:</b> Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s. ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou	
<b>Odberateľ:</b> Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, Moldava nad Bodvou	
1.	Číslo a adresa odberného miesta 051203- II: MŠ Krátka 12, Moldava n/B
2.	Tepelný zdroj CZT
	Vykurovacia krivka : Vonkajšia teplota °C 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12
3.	Teplota vyk. vody ÚK °C 37 39 42 44 47 49 51 53 56 58 61 63 66
4.	Výpočtový teplotný spád °C 92,5 / 67,5
5.	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla na ÚK : 69162870/2013 II. MŠ Krátka 12
6.	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla tepla na ohrev TÚV : 6689426/2010 K 3 Bartalošova 20
7.	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla SV : 5162050010 K 3 Bartalošova 20
8.	Nočný útlm : do teploty - 10°C od 22,00 hod. do 5,00 hod.
9.	Veľkosť útlmu v °C : 10 °C
10.	Ročné dohodnuté množstvo tepla v kWh ÚK: 63 000,00 TÚV: 17 943,81 Spolu: 80 943,81
11.	Ročné dohodnuté množstvo TÚV v m3 : 53,61
12.	Regulačný príkon v kW ÚK: 11,8868 TÚV: 3,3856 Spolu: 15,2724
13.	Max. príkon v kW : 206
14.	Odber TÚV – počet dní v týždni - zima / leto : 7 / 7
15.	Diferenčný tlak v kPa 30
16.	Prietok v m <sup>3</sup> /h : 7
17.	Vykurovaná plocha (objem) v m2 (m3) :
18.	Počet osôb

Riadne vyplnený a vzájomne potvrdený diagram je zároveň prihláškou k odberu tepla.