669/2023

**P r í l o h a č. 1** **ku zmluve o dodávke a odbere tepla č. 7918**

# TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA, OBJEDNÁVKA ODBERATEĽA NA ODBER TEPLA

## Rok: 2024

**Dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s. ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou**

**Odberateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská2, Moldava nad Bodvou**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Číslo a adresa odberného miesta | | Čs. armády 35 ( Poliklinika ) |
| 2. | Tepelný zdroj | | CZT |
| 3. | Vykurovacia krivka : Vonkajšia teplota | °C | 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 |
| | Teplota vyk. vody ÚK | °C | 37 39 42 44 47 49 51 53 56 58 61 63 66 |
| 4. | Výpočtový teplotný spád | °C | 85 /60 |
| 5. | Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla na ÚK | | : 78558953 DOST Poliklinika |
| 6. | Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla tepla na ohrev TÚV | | : 78558951 DOST Poliklinika |
| 7. | Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla SV | | : 17-412869 DOST Poliklinika ( bilančný ) |
| 8. | Nočný útlm | | : do teploty - 10°C od 22,00 hod. do 5,00 hod. |
| 9. | Veľkosť útlmu v °C | | : 10 °C |
| 10. | Ročné dohodnuté množstvo tepla v kWh | | ÚK: 419 166,67 TÚV: 57 361,11 Spolu: 476 527,78 |
| 11. | Ročné dohodnuté množstvo TÚV v m3 | | : |
| 12. | Regulačný príkon v kW | | ÚK: 79,0881 TÚV: 10,8229 Spolu: 89,9110 |
| 13. | Max. príkon v kW | | : 628 |
| 14. | Odber TÚV – počet dní v týždni - zima / leto | | : 7 / 7 |
| 15. | Diferenčný tlak v kPa | | : 75 |
| 16. | Prietok v $m^3/h$ | | : 19 |
| 17. | Celková plocha (objem) v m2 (m3) | | : |
| 18. | Počet osôb | | : |

Riadne vyplnený a vzájomne potvrdený diagram je zároveň prihláškou k odberu tepla.