

Technické parametre odberného miesta, dohodnuté množstvo tepla

Dodávateľ : KolByt, s.r.o. Kolárovo
Sídlo : Kostolné nám. 32, 946 03 Kolárovo

Odberateľ : Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás alapiskola
Sídlo : ul. Školská č. 6, Kolárovo

1. Tepelný zdroj :		Centrálna kotolňa, ul. Partizánska 12 946 03 Kolárovo	
2. Ekvitermická regulácia v tepelnom zdroji :		áno	
3. Odberné miesto : 1		Základná škola Mateja Korvína s vyuč. jaz. maď.-Corvin Mátyás alapiskola ul. Školská č. 6, Kolárovo	
4. Výpočtový teplotný spád pri -12°C pre STR : 70 °C / 50 °C		Teplonosná látka : teplá voda	
5. Výrobné čísla meradla TE a vodomeru na prípravu TÚV vo výmenníkovej stanici			
Vým. stanica	Adresa	Výr. číslo, umiestnenie meradla na prípravu TÚV	Výr. č. vodomeru SV na prípravu TÚV
VS3	Obchodný rad	65 806 888 umiestnené pred vstupom do ohrievača	8SEN0122733492
6. Nočný útlm			
v čase :		od 22 °° hod do 5 °° hod	
Veľkosť útlmu (zníženie výstupnej teploty z TZ) o :		5 °C	
7. Dodávka TÚV zabezpečená :		od 5 °° hod do 23 °° hod	
8. Počet osôb :		Predpokladaná spotreba teplej vody : 566,00 [m3]	
9. Zmluvne dohodnuté ročné množstvo tepla :		ÚK	371 110,00 [kWh]
Podiel tepla pre domácnosti:			TÚV 44 123,00 [kWh]
			0,00
11. Termoregulačné ventily :	áno	Pomerové rozdeľovače nákladov ÚK : nie	
12. Zateplenie objektu :	áno		

Zoznam odberných miest	Adresa určeného meradla ÚK (dohodnuté odberné miesto)	Výrobné číslo určeného meradla ÚK	Údaje o objekte odberateľa			
			Prikon [kW]	Plocha [m2]	Max. dispozičn ý tlak [MPa]	Prietok [m3/h]
Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským- Corvin Mátyás alapiskola	Zš, meracie a regulačné miesto	67109164	823,4	7857	0,4	

Táto príloha tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dodávke a odbere tepla.

V Kolárove, 27. 12. 2023

Vypracoval: Domonkos

6
161165

Dodávateľ

Základná škola Mateja Korvína
s vyučovacím jazykom maďarským

Odberateľ