

**Dodatok č. 3**

**k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia  
 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  
 predpisov č. 0167/3000/2017  
 (ďalej len ako „Dodatok“)**

medzi

**Obchodné meno** : **Východoslovenská distribučná, a.s.**  
**Sídlo** : Mlynská 31, 042 91 Košice  
**V zastúpení** : Ing. Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový obchod  
 : Ing. Štefan Džačko, vedúci odboru Obchodné služby  
**IČO** : 36599361  
**DIČ** : 2022082997  
**IČ DPH** : SK2022082997  
**Bankové spojenie** : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky  
**IBAN** : SKSK83 8130 0000 0020 0848 0001

*Zápis v registri: Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel Sa, Vložka číslo 1411/V  
 (ďalej len „Poskytovateľ“)*

a

**Názov** : **Obec Bánovce nad Ondavou**  
**Sídlo** : Bánovce nad Ondavou 191, 072 04 Trhovište  
**V zastúpení** : Ľudmila Ďurčáková, starostka obce  
**IČO** : 00325015  
**DIČ** : 2020738742  
**Bankové spojenie** : Prima banka Slovensko, a.s.  
**IBAN** : SK 98 5600 0000 0042 3939 7001  
**BIC** : KOMASK2X

*(ďalej len ako „Objednávateľ“)*

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku V sa pôvodný bod 5.8 nahrádza novým znením:

*Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi potreby opráv resp. potreby odstránenia porúch sústavy osvetlenia a umožniť Poskytovateľovi ich vykonanie. Pri neodôvodnenom nahlásení poruchy (ak porucha nebude zistená) a pri výjazde technikov zo strany Poskytovateľa vzniká Poskytovateľovi nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s takouto neodôvodnenou požiadavkou zo strany Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje písomne oznámiť Poskytovateľovi na adresu [obchodne\\_sluzby@vsdas.sk](mailto:obchodne_sluzby@vsdas.sk) meno osoby*

*oprávnenej k nahlasovaniu porúch/výpadkov poskytovania Služby v mene Objednávateľa, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. Každú zmenu osoby oprávnenej na nahlasovanie porúch/výpadkov poskytovania Služby sa Objednávateľ zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu na adresu [obchodne\\_sluzby@vsdss.sk](mailto:obchodne_sluzby@vsdss.sk) Pre účely splnenia povinnosti Poskytovateľa uvedenej v bode 5.3 sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zmene odberateľa elektrickej energie na odbernom mieste sústavy osvetlenia.*

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Prílohy č. 1,2 sa nahrádzajú novými prílohami č. 1,2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
3. Ostatné časti Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú bezo zmeny naďalej v platnosti.
4. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami.
5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obdrží každá zo zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a tento dodatok nie je uzatváraný v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho bez výhrad podpisujú.

**Za Poskytovateľa:**

V Košiciach, dňa 11-01-2024

.....  
Ing. Jaroslav Hrušč  
riaditeľ divízie Sieťový obchod

.....  
Mikodolovská distribučná, a.s.  
Košice  
- 133 -

.....  
Ing. Štefan Džačko  
vedúci odboru Obchodné služby

**Za Objednávateľa:**

V Bánovciach nad Ondavou, dňa: 11-01-2024

.....  
Ludmila Ďurčáková  
starostka obce



## Príloha č. 1 Zmluvy o poskytovaní služby osvetlenia

a) Technická špecifikácia sústavy verejného osvetlenia obce Bánovce nad Ondavou

	Typové označenie - výrobca	MJ	Počet kusov
LED Svietidlo	SRL 018 30W, 3150 lm PROLI s.r.o.	ks	6
LED Svietidlo	SRL 018 53W, 5565 lm PROLI s.r.o.	ks	68
LED reflektor	PROLI LRF 50 W, 8000 lm,	ks	2
Výložník	SBL-500	ks	68
Výložník	SBL-1000	ks	4
astrohodiny	ELKO SHT-4	ks	2
rozdávateľ	HASMA RVO S 25A	Ks	2

Technické parametre pre umiestnenie vianočnej výzdoby na podperné body osvetľovacej sústavy:

- max. výška výzdoby: 1,5 m
- max. šírka výzdoby: 1,0 m
- pohyblivý prívod pre pripojenie: cca. 3 m
- min. vzdialenosť od konzoly: min. 1,5 m (horný rám výzdoby)

Podperné body pre umiestnenie Vianočnej výzdoby musia byť vopred posúdené Poskytovateľom, z prihliadnutím na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky distribučnej sústavy a osvetľovacej sústavy.



LEGENDA

- existujúci rozvod NN - prevádzkovateľ (VSD)
- vodič V0 súčasť NN vedenia (vzduch)
- existujúci rozvod V0 - vzduch
- existujúci rozvod V0 - kábel
- navrhovaný rozvod V0 - vzduch
- svetidlo V0 - 53W