

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby:

Zníženie energetickej náročnosti multifunkčnej budovy Jesenské(PO2)

časť "F" Technické riešenie zhotoviteľa

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude povinný vykonať dielo (predmet Zmluvy o dielo výlučne podľa zmluvných podmienok tejto zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi. Akákoľvek zmeny alebo odchýlky je oprávnený uskutočniť len ak to umožňuje zmluva. Súčasťou tejto časti "F" Technické riešenie zhotoviteľa je, a pozostáva z nasledovných častí :

- svetelnotechnické parametre osvetľovacej sústavy (vnútorné osvetlenie určených miestností multifunkčnej budovy)
- spotreba elektrickej energie
- spotreba zemného plynu
- tepelno-technické riešenie
- stavbyvedúci *)
- vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických *)
- vyhotovenie energetického certifikátu zrealizovanej budovy *)

pričom tieto tvoria prílohu tejto časti "F" Zmluvy o dielo.

Objednávateľ:

Zastúpený: Mgr. Gabriel Mihályi, PhD., starosta

Miesto a dátum: Jesenské, dňa 16. 01. 2024

Podpis:



Zhotoviteľ:

Zastúpený: Ing. Július Šimon, predseda predstavenstva

Miesto a dátum: Rimavská Sobota, dňa 22.12.2023

Podpis:

CASO CONSULTING a.s.
SNP 11
979 J.M. SOBOTA
36587708
310 2012099302

*) Uchádzač predkladá vyplnené len predpísané formuláre; prílohy k týmto formulárom predkladá len uchádzač, ktorý bol následne vyhodnotený na prvom mieste a to v zmysle bodu č.26 súťažných podkladov

K výpočtu sa odporúča využitie nasledujúcej vzorovej tabuľky

PRÍLOHA SVETELNOTECHNICKÉHO RIEŠENIA ČASTI „F“ ZMLUVY O DIELO

Sumarizačná tabuľka pre určené miestnosti

Názov miestnosti podľa PD	Intenzita osvetlenia uviesť : číselnú hodnotu v lx	Rovnomernosť osvetlenia - U_0 uviesť : číselnú hodnotu	Splnenie STN 12464-1 uviesť : áno / nie
1.02 - chodba	369	0,41	áno
1.06 – kancelária	130	0,614	áno
1.07 - kancelária	997	0,69	áno
1.12 - bufet	322	0,529	áno
1.16 - chodba	295	0,421	áno
1.17 – hľadisko	693	0,43	áno
2.01 – chodba, schodisko	344	0,072	áno
2.03 – kancelária	526	0,66	áno
2.05 – malá sála	551	0,638	áno
2.07 – zasadačka	591	0,691	áno
3.01 – chodba, schodisko	115	0,081	áno
3.02 – chodba	20	0,861	áno
3.03 – knižnica	437	0,625	áno
3.04 – knižnica	496	0,717	áno
3.05 – knižnica	484	0,584	áno
Súčet *)	6370	8,023	-----

V Rimavskej Sobotě dňa 22.12.2023

Meno a podpis osoby,

ktorá vypracovala svetelnotechnické výpočty :

Ing. Vladimír Klešš

podpis zhotoviteľa :