

Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení Špecifikácia odberných miest

Číslo odberného miesta: 1261108

EIC kód odberného miesta: 24ZVS0000644989W

Adresa odberného miesta: Hlavná 0, 076 31 Viničky

Maximálna rezervovaná kapacita:	345	kW
Podiel spolužívania transfor. výkonu:	kW	%
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola (5100131480), EIC 24ZVS00000013750	345	100
Napäťová hladina:	VN	
Meranie spotreby elektrickej energie:	VN	
Spôsob merania:	nepriame	
Vlastník transformačnej stanice:	5100131480	
- počet:	1 zapojený 4 odpojené	
- príkon:	400 2x 630 2x 1 000	kVA
- druh plechu:	orientovaný	
- prevod napätia:	22/400	kV/V
- jalové straty:		kVArh
Inštalované spotrebiče		
- elektrické kúrenie priame:		kW
- elektrické kúrenie akumulačné:		kW
- tepelné čerpadlo:		kW
- motory:		kW
- ostatné spotrebiče:		kW
Zálohové napájanie odberateľa:		
Maximálna rezervovaná kapacita pre zálohové napájanie:		kW
Vlastný zdroj:		