



AMPEL, s.r.o.
Uzovské Pekľany 1
082 63 Uzovské Pekľany

Váš list číslo/zo dňa
EZ23015/DK/25.5.2023

Naše číslo
CS SVP OZ KE 4/2023/322

Vybavuje/linka

Trebišov
9. 6. 2023

Vec

**Kračúnovce, FENEGA – preložka NN vedenia
– stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely územného konania**

Listom doručeným dňa 30.5.2023 ste nás požiadali o stanovisko k projektovej dokumentácii horeuvedenej stavby pre účely územného konania v k. ú. Kračúnovce, ktorá rieši prekládku existujúceho vzdušného vedenia NN medzi TS0043-0004 Jednota Kračúnovce a PB č.4 do zeme, výmenu stĺpa č.4 za nový stĺp 12/20, na ktorý sa osadia dve káblové rozpojovacie a istiace skrine R1 a R2. Nový podperný bod 12/20 bude umiestnený na parcele KN-C č. 361/1 vo vzdialenosti cca 5 m od brehovej čiary drobného vodného toku Čepcov, ID 4-30-09-1220, v správe našej organizácie, v rkm cca 0,300.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a z hľadiska protipovodňovej ochrany k predmetnej projektovej dokumentácii zaujímame nasledovné

stanovisko:

S umiestnením NN vedenia v zemi, ako aj technickým riešením **súhlasíme** za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a nový podperný bod požadujeme umiestniť min. 5 m od brehovej čiary vodného toku.
2. Začiatok a ukončenie prác oznámiť správcovi vodného toku SVP, š. p., Povodie Bodrogu, odštepny závod, Trebišov, pracovisko Bardejov, alebo
3. Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať § 47 a § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
4. Z hľadiska protipovodňovej ochrany upozorňujeme investora na dodržanie § 37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
5. V prípade záberu pozemku vo vlastníctve SR v správe SVP, š. p. požadujeme doriešiť majetkovoprávny vzťah osobitnou žiadosťou.

Upozorňujeme investora, že v zmysle § 49 ods. 5 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

Na vedomie
NVHP

riaditeľka odštepneho závodu

(k CZ 12243/2023; CZ 13 7 1 / 2023)