

	ZMLUVA O SERVISÉ č. 16/2020	Interné číslo:
		Z16/20/1

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ: **eneli s. r. o.**
925 55 Vinohrady nad Váhom 41 (ďalej iba „zhotoviteľ“)

Obchodný register:	Okresný súd Trnava, vložka č. 46622/T, oddiel: Sro
Zastúpený:	Milan Bako, konateľ
IČO :	53 045 084
IČ DPH :	SK2121238658
Technický zástupca:	Milan Bako - 0905 790 790
Bankové spojenie :	
IBAN:	
tel./fax:	
e-mail:	eneli@eneli.sk, servis@eneli.sk

1.2. Objednávateľ: **Slovenská republika zastúpená**
Štátnou pokladnicou
Radlinského 32, P.O. Box 13
810 05 Bratislava 15 (ďalej iba „objednávateľ“)

Zastúpený :	RNDr. Dušan Jurčák, riaditeľ Štátnej pokladnice
IČO :	36 065 340
DIČ:	2021706544
Bankové spojenie :	
IBAN :	
	zriadený zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Technický zástupca:	Ing. Ján Kičina, Dagmar Černá
tel./fax:	+421
e-mail:	

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie servisnej činnosti a profylaktických prehliadok na zdrojoch nepretržitého napájania UPS a motorgenerátora EZA (ďalej len „zariadení“), a to po dobu ich životnosti odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Servisné činnosti budú vykonávané v zmysle špecifikácie a podmienok plnenia predmetu tejto zmluvy, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej iba „vyhláška 2“), ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, noriem, predpisov a nariadení, ktorými sa servis/oprava zariadení UPS riadi.

Čl. III.
Miesto plnenia

3.1. Miesto plnenia je v objekte objednávateľa – Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava:

Ozn.	Typ	Výrobné číslo	Umiestnenie
UPS1	GMT Power+ 40kVA	1451-847351	BA, Radlinského 32, suterén
UPS2	GMT Power+ 40kVA	1349-823562	BA, Radlinského 32, suterén
UPS3	G-TEC Mini MUST 40R 40kVA	MK5017110003	BA, Radlinského 32, suterén, ARDAL
UPSR	G-TEC Mini MUST 40R 30kVA	MK5017110004	BA, Radlinského 32, suterén
EZA	GEH 275 275kVA	RNS04632	BA, Radlinského 32, dvor

Čl. IV.
Špecifikácia a podmienky plnenia

- 4.1. Profylaktické prehliadky budú zhotoviteľom vykonávané 2x ročne, podľa jednotnej metodiky v zmysle vyhlášky 2, STN 343100 a súvisiacich noriem.
- 4.2. V rámci polročných profylaktických prehliadok budú vykonané základné riadiace a kontrolné funkcie, prechody na jednotlivé režimy chodu zariadení, kontrola správnosti vstupných a výstupných veličín podľa návodu výrobcu, kontrola UPS diagnostickým softwarom a špeciálnym meracím prístrojom a premeranie kapacity batérií. Takisto bude vykonané vyhodnotenie protokolu posledných zaznamenaných udalostí, pokiaľ tento typ zariadenia je takýmto systémom registrácie vybavený. Podrobný popis činnosti pre UPS je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy a pre EZA v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 4.3. Náplňou ročných profylaktických prehliadok okrem prác popísaných v bode 4.2. tohto článku zmluvy je kompletná prehliadka všetkých hlavných častí zariadení, t.j. u UPS usmerňovač – dobíjač, striedač, funkcia riadiacich a kontrolných dosiek, vrátane premerania kontrolných bodov na riadiacich doskách za účelom identifikácie eventuálnych chybových signálov. U EZA kontrola motora, alternátora a rozvádzača automatiky. Podrobný popis činnosti pre UPS je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy a pre EZA v prílohe č. 4 tejto zmluvy.
- 4.4. Termín predmetu plnenia zmluvy podľa čl. II bod 2.1. tejto zmluvy: Zariadenia budú podrobené profylaktickej prehliadke s periodicitou 6 mesiacov, a to v mesiacoch január (polročná) a júl (ročná). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi písomne oznámi termín zmluvnej údržby min. 7 kalendárnych dní vopred. Objednávateľ písomne potvrdí alebo navrhne iný termín do 3 kalendárnych dní od prijatia návrhu termínu od zhotoviteľa.
- 4.5. Celoročná činnosť pozostáva zo servisu, údržby a opráv nainštalovaných zariadení, držania stálej servisnej pohotovosti a monitorovania prevádzkových stavov zariadení.
- 4.6. Termín plnenia zhotoviteľa na servisný zásah:
Nástup na odstránenie poruchy alebo dolievania paliva do EZA bude vykonaný do 6 hodín od nahlásenia poruchy povereným zástupcom objednávateľa na tel. č. (potvrdiť e-mailom: _____).
V prípade rozsiahlej poruchy sa lehota posúva o nevyhnutný čas na zaobstaranie náhradných dielov. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi Hot-line servisnú telefonickú podporu 24/7.

**Čl. V.
Cena**

5.1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Popis	Cena bez DPH/ks	Množstvo	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
Polročná prof. prehliadka UPS GMT Power+ a G-TEC Mini MUST	220 EUR	4 ks	80 EUR	1 056 EUR
Polročná prof. prehliadka EZA GEH 275	265 EUR	1 ks	265 EUR	318 EUR
Ročná prof. prehliadka UPS GMT Power+ a G-TEC Mini MUST	290 EUR	4 ks	1 160 EUR	1 392 EUR
Ročná prof. prehliadka EZA GEH 275	396 EUR	1 ks	396 EUR	475,20 EUR
Držanie servisnej pohotovosti (mesačne)	490 EUR	12 ks	5 880 EUR	7 056 EUR
Online monitoring prevádzkových stavov zariadení (ročne)	500 EUR	1 ks	500 EUR	600 EUR
SPOLU ROČNE:		23 ks	9 081 EUR	10 897,20 EUR
Hodinová sadzba technika v pracovných dňoch 8.00 – 16.00 hod.		1 hod.	24 EUR	28,80 EUR
Hodinová sadzba technika v pracovných dňoch po 16.00 hod.		1 hod.	36 EUR	43,20 EUR
Hodinová sadzba technika v dňoch pracovného pokoja, pracovného voľna a v štátny sviatok		1 hod.	48 EUR	57,60 EUR
Dopravné náklady		1 ks	30 EUR	36 EUR

5.2. Opravy vykonávané počas plynutia záručnej doby nebudú fakturované. Opravy vykonávané po uplynutí záručnej doby budú fakturované podľa skutočne potrebného času opravy, nutných nákladov, spotrebovaného materiálu a náhradných dielov. Vykonávanie týchto opráv bude vopred odsúhlasené objednávatelom na základe cenovej ponuky zaslanej na email: dagmar.cerna@pokladnica.sk.

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že k cenám bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, platného a účinného v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

**Čl. VI.
Platobné podmienky**

6.1. Zhotoviteľ je povinný vystaviť objednávatelovi faktúru po vykonaní servisu/opravy, ktorej neoddeliteľnú prílohu bude tvoriť súpis skutočne vykonaných prác potvrdený oprávneným zamestnancom objednávatela. Splatnosť faktúry je štrnásť kalendárnych (14) dní odo dňa jej prevzatia objednávatelom. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovenia § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené platnými právnymi predpismi alebo touto zmluvou, objednávatel je oprávnený vrátiť faktúru po dobu jej splatnosti, pričom za deň doručenia sa považuje deň prijatia oznámenia o tom, že faktúra nespĺňa všetky dohodnuté náležitosti zhotoviteľovi na prepracovanie, resp. na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávatelovi, pričom za deň doručenia opravenej faktúry sa považuje deň prijatia tejto faktúry. Zhotoviteľ je povinný zaslať opravenú faktúru doporučené na adresu objednávatela.

6.2. Objednávatel uhradí zhotoviteľovi príslušnú faktúru vystavenú v zmysle ustanovení tejto zmluvy, a to bankovým prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo na iný účet, ktorý zhotoviteľ vopred písomne oznámi objednávatelovi .

- 6.3. Za deň uhradenia platby sa pre potreby tejto zmluvy považuje deň, kedy bola príslušná uhradená suma pripísaná na účet zhotoviteľa.

Čl. VII.

Práva a povinnosti objednávateľa

- 7.1. Objednávateľ je povinný v prípade požiadavky sprístupniť servisným technikom zhotoviteľa priestory umiestnenia zariadenia, a to i v dňoch pracovného pokoja, pracovného voľna alebo v štátny sviatok na základe vopred stanovenej dohody oboch zmluvných strán.
- 7.2. Pri vykonávaní profylaktickej prehliadky zaistí objednávateľ vypnutie zariadenia a kontaktnú osobu oprávnenú rozhodovať a prevziať vykonanie predmetu zmluvy. Vzájomne bude dohodnuté, kedy je z prevádzkových dôvodov objednávateľa takéto vypnutie možné.
- 7.3. V prípade, že objednávateľ nezaistí požadované podmienky pre nerušené plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo je v omeškaní s platbami voči zhotoviteľovi, nemôže sa zhotoviteľ dostať do omeškania plnenia tejto zmluvy počas omeškania objednávateľa.

Čl. VIII.

Práva a povinnosti zhotoviteľa

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii servisu/opráv/inštalácie všeobecné podmienky odborného a špeciálneho servisu, zhotoviť predmet zmluvy v súlade s platnými normami STN 343100, dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný vydať o servisnom zásahu tlačivo s uvedením množstva spotrebovaného materiálu, náhradných dielov, dĺžke zásahu a množstve práce. Obdobne je povinný postupovať pri vykonaní profylaktickej prehliadky, kde servisný alebo revízny protokol bude v súlade s STN a bude tiež neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

Čl. IX.

Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 9.1. Na vymenené diely zariadenia sa vzťahuje záručná doba v trvaní 24 mesiacov od ich výmeny.
- 9.2. Ak objednávateľ nereklamoval žiadne vady v záručnej dobe, zaniká jeho právo na reklamáciu a bezplatný servis.
- 9.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré vzniknú v dôsledku:
- nedodržania podmienok ustanovených v „Návode na obsluhu a údržbu“,
 - živeľnej udalosti,
 - zásahu nepovolanej osoby,
 - úmyselného poškodenia,
 - neodbornej manipulácie,
 - nevykonania výmeny batérií po ukončení ich životnosti (pokiaľ bol objednávateľ na potrebu výmeny batérií po ukončení ich životnosti zhotoviteľom písomne vopred upozornený a objednávateľ na upozornenie nereagoval).

V týchto prípadoch vykoná Zhotoviteľ potrebnú opravu za odplatu.

- 9.4. Zhotoviteľ preberá na seba všetky záväzky a záruku na všetky zariadenia v záručnej dobe inštalované spoločnosťou O.K. Servis SK s.r.o.. Záručná doba je 24 mesiacov od inštalácie zariadenia.

Čl. X.

Sankcie

- 10.1. V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania najmenej v sadzbe ustanovenej v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 10.2. Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 10.3. V prípade nedodržania akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zhotoviteľovi (napr. nástup na servisný zásah a profylaktické prehliadky podľa čl. IV. tejto zmluvy a pod.) sa zhotoviteľ dostane do omeškania a objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny podľa čl. V. tejto zmluvy.

Čl. XI.

Záverečné ustanovenia

- 11.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 11.2. Táto zmluva nepokrýva žiadne následné škody vzniknuté v dôsledku poruchy zariadení, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
- 11.3. Všetky vzťahy z tejto zmluvy vyplývajúce alebo s touto Zmluvou súvisiace, vrátane vzniknutých sporov medzi zmluvnými stranami z tejto Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 11.4. Všetky zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy sa budú vykonávať po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.5. Táto zmluva sa uzatvára na **dobu určitú do 31.05.2023**. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená písomne vypovedať túto zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a plynúť začne prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
- 11.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť **od 1. júna 2020**. Táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a je vyhotovená v štyroch (4) exemplároch, po dva (2) pre každú zmluvnú stranu.

11.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Bratislave, dňa: 29.05.2020

29.05.2020

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Milan Bako
konateľ

RNDr. Dušan Jurčák
riaditeľ Štátnej pokladnice

Príloha č. 1

Náplň polročnej profylaktickej prehliadky UPS:

- a) odstavenie UPS
- b) premanipulovanie záťaže na el. sieť – oživenie elektroinštalácie v nezálohovom stave mechanickým obtokom
- c) rozobratie zariadenia
- d) vizuálna a mechanická kontrola kabeláže, svoriek, ventilátorov
- e) vyčistenie zariadenia
- f) kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií a celkovej kapacity (každá batéria samostatne !)
- g) kontrola správnosti vstupných a výstupných veličín podľa návodu výrobcu
- h) kontrola funkcie zariadenia vo všetkých prevádzkových stavoch (zapnutie, vypnutie,...)
- i) oživenie a uvedenie zariadenia do prevádzky
- j) premanipulovanie záťaže na zálohovú el. sieť
- k) vykonanie výpadku elektrickej energie a kontrola funkčnosti zariadenia, odoberaný výkon a autonómiu. Výpadok el. energie sa nevykoná, ak z prevádzkových dôvodov takého vypnutie nie je možné alebo na výslovné želanie užívateľa, čo sa uvedie do zápisu.
- l) odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti zariadenia ihneď alebo v najkratšom možnom termíne
- m) vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly funkčnosti zariadenia, prípadne o zistených a odstránených nedostatkoch.

Príloha č. 2

Náplň polročnej profylaktickej prehliadky EZA:

- a) kontrola funkcie automatiky v polohe TEST- blokovanie
- b) kontrola stavu a čistoty strojovne (kapotáže)
- c) kontrola tesnosti spojov a úniku prevádzkových náplní
- d) kontrola rozvádzača LTS
- e) kontrola a doliatie chladiacej zmesi
- f) kontrola stavu batérií, test batérií a doplnenie elektrolytu
- g) v rozvádzači automatiky kontrola dotiahnutia všetkých svoriek, kontrola stavu opotrebenia kontaktov, čistoty relé a diaľkových riadiacich spínačov
- h) vykonanie výpadku elektrickej energie a po dobu 10 min. dodávať potrebnú elektrickú energiu z MG. Kontrola chodu motora, generátora, odoberaný výkon a tesnosť spojov motora. Výpadok el. energie sa nevykoná ak MG spoľahlivo pracoval v priebehu posledných 10 dní pri skutočnom výpadku el. siete, alebo na výslovné želanie užívateľa o čom sa spraví zápis do servisného listu
- i) uvedenie MG späť do pohotovostného stavu
- j) zápis dátumu kontroly funkčnosti EZA, prípadne zistených a odstránených nedostatkoch do prevádzkovej knihy.

Príloha č. 3

Náplň ročnej profylaktickej prehliadky UPS:

- a) odstavenie UPS
- b) premanipulovanie záťaže na el. sieť – oživenie elektroinštalácie v nezálohovom stave mechanickým obtokom
- c) rozobratie zariadenia
- d) vizuálna a mechanická kontrola kabeláže, svoriek, ventilátorov
- e) vyčistenie zariadenia
- f) kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií a celkovej kapacity (každá batéria samostatne !)
- g) kontrola riadiacich a výkonových modulov vrátane premerania kontrolných bodov na riadiacich doskách za účelom identifikácie chybových signálov
- h) kompletná prehliadka a premeranie usmerňovača, striedača a static switcha
- i) kontrola správnosti vstupných a výstupných veličín podľa návodu výrobcu
- j) kontrola funkcie zariadenia vo všetkých prevádzkových stavoch (zapnutie, vypnutie,...)
- k) oživenie a uvedenie zariadenia do prevádzky
- l) premanipulovanie záťaže na zálohovú el. sieť
- m) kontrola zariadenia servisným diagnostickým softwareom, nastavenie UPS
- n) kontrola výstupných veličín UPS špeciálnym meracím prístrojom
- o) vykonanie výpadku elektrickej energie a kontrola funkčnosti zariadenia , odoberaný výkon a autonómiu. Výpadok el. energie sa nevykoná, ak z prevádzkových dôvodov takého vypnutie nie je možné alebo na výslovné želanie užívateľa, čo sa uvedie do zápisu.
- p) odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti zariadenia ihneď alebo v najkratšom možnom termíne
- q) vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly funkčnosti zariadenia, prípadne o zistených a odstránených nedostatkoch.

Príloha č. 4

Náplň ročnej profylaktickej prehliadky EZA:

- a) kontrola funkcie automatiky v polohe TEST- blokovanie
- b) kontrola stavu a čistoty strojovne (kapotáže)
- c) kontrola tesnosti spojov a úniku prevádzkových náplní
- d) výmena motorového oleja
- e) výmena olejových filtrov
- f) výmena palivových filtrov
- g) kontrola rozvádzača LTS
- h) kontrola a doliatie chladiacej zmesi
- i) kontrola stavu batérií, test batérií a doplnenie elektrolytu
- j) celková kontrola a nastavenie parametrov zariadenia
- k) v rozvádzači automatiky kontrola dotiahnutia všetkých svoriek, kontrola stavu opotrebenia kontaktov, čistoty relé a diaľkových riadiacich spínačov
- l) likvidácia motorového oleja, olejových, palivových a vzduchových filtrov
- m) kontrola činnosti ochrán MG
- n) vykonanie výpadku elektrickej energie a po dobu 10 min. dodávať potrebnú elektrickú energiu z MG. Kontrola chodu motora, generátora, odoberaný výkon a tesnosť spojov motora. Výpadok el. energie sa nevykoná ak MG spoľahlivo pracoval v priebehu posledných 10 dní pri skutočnom výpadku el. siete alebo na výslovné želanie užívateľa o čom sa spraví zápis do servisného listu
- o) uvedenie MG späť do pohotovostného stavu
- p) zápis dátumu kontroly funkčnosti EZA, prípadne zistených a odstránených nedostatkoch do prevádzkovej knihy.