

**OKRESNÝ ÚRAD SKALICA**  
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica

Číslo spisu

OU-SI-OSZP-2023/000699-003

Skalica

31. 07. 2023



## Rozhodnutie

Rozhodnutie

### Popis konania / Účastníci konania

Rozhodnutie - predĺženie platnosti stavebného povolenia „Rekonštrukcia kanalizácie, ulica M. Nešpora, Holíč“/  
Mesto Holíč, Bratislavská č. 5, 908 51 Holíč

### Výrok

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní predlžuje platnosť stavebného povolenia na stavbu:

„Rekonštrukcia kanalizácie, ulica M. Nešpora, Holíč“,

pre stavebníka: Mesto Holíč, Bratislavská č. 5, 908 51 Holíč, IČO: 00309541

na dobu dvoch rokov od právoplatnosti daného rozhodnutia.

Podľa projektovej dokumentácie vypracovanej: Ateliér BUDO s.r.o., Ing. Marián Budovič, Trnovec č. 33, 908 51 Holíč, 10/2020.

Stavba bola povolená rozhodnutím vydaným Okresným úradom Skalica, odborom starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č.j. OU-SI-OSZP-2021/000586-003 zo dňa 17.03.2021.

A/ Podmienky povolenia:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom vo vodoprávnom konaní a akékoľvek iné zmeny môžu byť urobené len na základe predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy.
2. Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia vydaného OÚ Skalica, odborom starostlivosti o životné prostredie OU-SI-OSZP-2021/000586-003 zo dňa 17.03.2021.
3. Ďalší text predmetného rozhodnutia č.j. OU-SI-OSZP-2021/000586-003 zo dňa 17.03.2021 sa nemení a v platnosti naďalej zostávajú aj všetky ostatné podmienky a povinnosti uvedené v tomto povolení.
4. Pri realizácii stavby budú dodržané podmienky uplatnené správcami inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a organizácií uvedené v predchádzajúcom rozhodnutí.

## Odôvodnenie

Investor stavby Mesto Holíč dňa 27.6.2023 požiadal listom Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie /ďalej iba Okresný úrad/ o predĺženie platnosti povolenia na stavbu „Rekonštrukcia kanalizácie, ulica M. Nešpora, Holíč“. Na predmetnú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom Skalica, odborom starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č.j. OU-SI-OSZP-2021/000586-003 zo dňa 17.03.2021.

Nakoľko sa investor – Mesto Holíč, znovu pokúša získať finančné prostriedky na uskutočnenie danej stavby a v stanovenom termíne by stavebné povolenie stratilo svoju platnosť, týmto nás žiada o predĺženie jeho platnosti na ďalšie dva roky. Projektová dokumentácia k stavbe, jej umiestnenie a majetkoprávne vzťahy zostávajú nezmenené.

Účelom stavby je rekonštrukcia jestvujúcej kanalizácie, ktorá je v nevyhovujúcom technickom stave. Daná kanalizácia je v prevádzke a celá realizácia bude prebiehať za plnej prevádzky kanalizácie, výstavba bude prebiehať po častiach, ktoré sa budú postupne uvádzať do prevádzky. Do danej kanalizácie sú zaústené bytové domy, všetky objekty na ul. Mírka Nešporu, objekty OV / f. BOGA s.r.o., Prvá teplárenská a.s./

Povolenie stavby zahŕňa:

Verejná kanalizácia:

Zberač „AA,, 0,3356 km - PP 300 SN 10 dl. 335,6 m

Stoka „AA2,, km 0,0733 - PP 300 SN 10 dl. 73,3 m

Stoka „AA3,, km 0,0492 - PP 300 SN 10 dl. 49,2 m

Stoka „AA4,, km 0,0217 - PP 300 SN 10 dl. 21,7 m

Zberač „CA,, 0,0667 km - PP 300 SN 10 dl. 66,7 m

Stoka „CA6,, km 0,0623 - PP 300 SN 10 dl. 62,3 m

Stoka „CA7,, km 0,1975 - PP 300 SN 10 dl. 197,5 m

Stoka „CA7-1,, km 0,1094 - PP 300 SN 10 dl. 109,4 m

Stoka „CA8,, km 0,018 - PP 300 SN 10 dl. 18 m

50 ks kanalizačných revíznych šacht bet. DN 1000 osadených na trase verejnej kanalizácie.

Prepoje na jestvujúce kanalizačné prípojky a stavebné úpravy jestvujúcej kanalizácie, ktorá bude ponechaná v prevádzke:

PP 300 SN 10 v celkovej dĺžke 1 m,

PP 200 SN 10 v celkovej dĺžke 257 m,

PP 160 SN 10 v celkovej dĺžke 15,2 m.

kanalizačné revízne šachty Tegra 425 v počte 12 ks

Sanácia jestvujúcich bet. revíznych šacht - 11 ks

Koncová kanalizačná revízna šachta DN 1000

Uličné vpusty 4 ks

Asanácia kanalizačná revízna šachta 36 ks /na zrušenej kanalizácii/

Navrhovaná kanalizácia bude vybudovaná z polypropylénového hladkého plnostenného potrubia s integrovaným hrdlom DN 300 /DN160 a DN200/, SN 10, minimálna krycia vrstva nad potrubím bude 0,8 m, min. spád 0,5 %, použité PP odbočky pre prípojky.

Celková dĺžka realizovanej verejnej kanalizácie bude 933,7 m a dĺžka prepojov 273,2 m. Na trase verejnej kanalizácie bude celkovo osadených 50 ks kanalizačných revíznych šacht bet. DN 1000. Navrhnuté ako prefabrikované betónové – šachtové dno kompak, bet. skruže DN 1000 hr. steny 120 mm, šachtový kónus 1000/600 s kapslovými stúpačkami, vyrovnávacie prstence, liatinové odvetrané poklapy DN 600 s triedou zaťaženia D400, poplastované stúpačky.

Riešený úsek kanalizačného zberača „AA,, začína v jestvujúcej kanalizačnej revíznej šachte /RŠ/ na križovatke ulíc Hodonínska – M. Nešpora a končí novou RŠ Š17 pri BD. Jestvujúca RŠ bude odstránená a nahradená novou betón. DN 1000, do Š1 bude dočasne pripojený aj prítok pôvodnej kanalizácie z dôvodu zabezpečenia prevádzky VK. Po ukončení výstavby kanalizačného zberača „AA,, a stôk „AA2,, „AA3,, „AA4,, a prepojení príľahlých objektov do novej kanalizácie bude tento dočasný prepoj zrušený resp. zaslepený.

Na trase bude osadených 12 ks nových kanalizačných revíznych šacht Tegra 425, ukončené liatinovým poklopom s triedou zaťaženia D400. Dôjde k sanácii jestvujúcich bet. revíznych šacht na kanalizačných prípojkách - 11 ks. Realizované budú aj stavebné úpravy jednej jestvujúcej kanalizačnej revíznej šachty DN 1000 na jestvujúcej kanalizácii DN 300. Osadená bude aj nová koncová kanalizačná revízna šachta DN 1000 na jestvujúcu kanalizáciu DN 300. Výmena 4 ks uličných vpustov za nové uličné vpusty. Dôjde k asanácii 36 ks kanalizačných revíznych

šacht na zrušenej kanalizácii a k vyplneniu vnútorného priestoru zrušenej kanalizácie betónom, jamy po šachtách budú zasypané, povrch terénu bude upravený do pôvodného stavu.

Prevádzkovateľom riešenej kanalizácie bude BVS a.s..

Ochranné pásmo navrhovanej kanalizácie je 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany.

Ochranné pásmo kanalizačnej prípojky je 0,75 m od vonkajšieho okraja kanalizačného potrubia na obidve strany.

Trasa riešenej kanalizácie bude križovať jestvujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete v danom území, preto je nutné v ich blízkosti realizovať výkopové práce ručne so zvýšenou opatrnosťou, budú rešpektované ich ochranné pásma. Po ukončení prác budú jednotlivé povrchy a terén uvedené do pôvodného stavu.

Celkový počet obyvateľov pripojených na túto kanalizáciu 1899 obyvateľov. Priemerný denný prietok splaškov je 256,365 m<sup>3</sup>/deň. Navrhovaný prietok splaškových OV 53,4 m<sup>3</sup>/hod. Celkové ročné množstvo dažďových vôd 6414 m<sup>3</sup>/rok.

Navrhovanou rekonštrukciou jestvujúcej kanalizácie sa nemení počet obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a teda sa nemenia ani prietoky splaškových odpadových vôd oproti jestvujúcemu stavu! Taktiež sa navrhovanou rekonštrukciou nemení rozsah plôch z ktorých sú zaústené dažďové vody do navrhovanej kanalizácie a teda sa nemenia ani prietoky dažďových vôd oproti jestvujúcemu stavu!

Stavba bude realizovaná: intravilán mesta Holíč, ul. M. Nešpora, na pozemkoch p.č. 1573,1540, 1567/1, v k.ú. Holíč, vo vlastníctve Mesta Holíč. Jedná sa o verejné priestranstvo ulice resp. sídliska Mirka Nešpora - miestne komunikácie, parkoviská, chodníky a prilahlé zatravnené plochy.

Investor z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov doteraz nezačal stavbu v termíne danom v pôvodnom hore uvedenom rozhodnutí a na základe týchto skutočností požiadal tunajší úrad o predĺženie platnosti vydaného povolenia.

Vzhľadom k tomu, že nedošlo k zmene skutočností, ktoré by boli rozhodujúce pre vydanie rozhodnutia Okresný úrad oznámil zahájenie vodoprávneho konania známym účastníkom konania oznámením č.j. OU-SI-OSZP-2023/000699-002 zo dňa 07.07.2023 a zároveň upustil od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona. Bola stanovená lehota najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia s možnosťou uplatnenia námietok a pripomienok. V rámci tohto termínu nikto z účastníkov konania nepodal žiadne námietky a pripomienky.

Okresný úrad rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 odst. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa ustanovení § 8 - 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Dané ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, obsah PD stavby a stavebného povolenia. Určenými podmienkami na uskutočnenie stavby sa má zabezpečiť ochrana záujmov spoločnosti pri výstavbe, práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Okresný úrad po preskúmaní žiadosti a všetkých predložených podkladov pre vydanie predĺženia stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62 odst. 1 a 2 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Na základe toho, že nikto z účastníkov konania v určenej lehote nepodal také námietky, ktoré by bránili predĺženiu povolenia na danú stavbu a Okresný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto povolenia rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník Mesto Holíč podľa zákona SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení jeho neskorších zmien a doplnkov je od správnych poplatkov oslobodený.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Štefánikova č. 2157/20, 909 01 Skalica. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Poštou bude zaslané: ČEZ Teplárenská, a.s , PJ Hodonín, ul. U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín

RNDr. Jarmila Tyršchelová  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10125

Doručuje sa

Mesto Holíč (OVM), Bratislavská 271, 908 51 Holíč, Slovenská republika

Atelér BUDO, Trnovec 33, 908 51 Trnovec, Slovenská republika

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Prvá teplárenská, a.s., J. Čabelku 1469/1, 908 51 Holíč, Slovenská republika

Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

Holkatel, spol. s r.o., Školská 6, 908 51 Holíč, Slovenská republika

# Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

## Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-SI-OSZP-2023/000699-003

Dátum vytvorenia doložky:

18.08.2023

Vytvoril:

Kočáriková Renáta, Ing.

## Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

17.08.2023

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Predĺženie platnosti SP na stavbu: „Rekonštrukcia kanalizácie, ulica M. Nešpora, Holíč“]  
Identifikátor: OU-SI-OSZP-2023/000699-0004176/2023

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Jarmila Tyrschelová  
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu  
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
SK IČO 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 01.08.2023 07:25:52 časové pásmo +02:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 01.08.2023 07:26:07 časové pásmo +02:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-SI-OSZP-2023/000699-0004176/2023

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SI 10125  
SK IČO: 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 18.08.2023 11:36:52 časové pásmo +02:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 18.08.2023 11:36:52 časové pásmo +02:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-SI-OSZP-2023/000699-0004176/2023

## Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SI 10125  
SK IČO: 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 18.08.2023 11:36:52 časové pásmo +02:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 18.08.2023 11:36:52 časové pásmo +02:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-SI-OSZP-2023/000699-0004176/2023-P001

**Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii**

Doložku vyhotovil: Ing. Renáta Kočáriková  
Funkcia alebo pracovné odborný radca  
zaradenie:  
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Skalica  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 28.09.2023  
Podpis a pečiatka: