

P.č.	Druh VTZ/ Umiestnenie	Skupina/ druh zariadenia	Výrobné číslo	Rok výroby	Interval	Druh prehliadky	Posledná Prehliadka	Nasledujúca Prehliadka
Budova ústredia SŠHR SR Bratislava								
VTZ tlakové v zmysle prílohy č.1 k Vyhláške MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len Vyhláška č. 508/2009 Z. z.) Časť I. zariadenia tlakové zaradené do skupiny A podľa prílohy č. 5 k Vyhláške č. 508/2009 Z. z.								
1	Kotol s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW: Kondenzačný plynový kotol Hoval UltraGas 250D 125 kW, 0,5 Mpa; NTL kotolňa	Ba	604700200938 604700200926	2022	1 rok	Opakovaná vonk. prehliadka	10/2023	10/2024
2	Kotol s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW: Kondenzačný plynový kotol Hoval UltraGas 250D 125 kW, 0,5 Mpa; NTL kotolňa	Ba	604700200938 604700200926	2022	1 rok	Opakovaná vútorná prehliadka	10/2023	10/2024
3	Plynový kotol PROTHERM GRIZZLY KLO EKO 0,4 MPa, 130 kW; NTL kotolňa	Ba	3100005005N3	2014	1 rok	Opakovaná vonk. prehliadka	10/2023	10/2024
4	Plynový kotol PROTHERM GRIZZLY KLO EKO 0,4 MPa, 130 kW; NTL kotolňa	Ba	3100005005N3	2014	1 rok	Opakovaná vútorná prehliadka	10/2023	10/2024
5	Expanzná nádoba Reflex N 500 l, tlak vody 0,6 MPa, tlak vzduchu 0,15 Mpa; NTL kotolňa	Ab1	14O070990082	2014	1 rok	Opakovaná vonk. prehliadka	10/2023	10/2024
6	Expanzná nádoba Reflex N 500 l, tlak vody 0,6 MPa, tlak vzduchu 0,15 Mpa; NTL kotolňa	Ab1	14O070990083	2014	1 rok	Opakovaná vonk. prehliadka	10/2023	10/2024
7	Expanzná nádoba Reflex 80 l, 0,6 Mpa; Suterén - chladiaci stroj	Ab1	06G050550720	2006	1 rok	Opakovaná vonk. prehliadka	10/2023	10/2024
8	Expanzná nádoba Refkex 50 l, 0,3 Mpa; Strecha - chladiaci stroj	Bb1	15P040282629	2015	1 rok	Opakovaná vonk. prehliadka	10/2023	10/2024
9	Akumulačný zásobník BUDERUS SU 500 l, 0,6 Mpa; NTL kotolňa	Ab1	2510-989-001717- 83042244	2009	1 rok	Opakovaná vonk. prehliadka	10/2023	10/2024

P.č.	Druh VTZ/ Umiestnenie	Skupina/ druh zariadenia	Výrobné číslo	Rok výroby	Interval	Druh prehliadky	Posledná Prehliadka	Nasledujúca Prehliadka
10	Vzdušník kompresora GUDE Airpower 190/08/6, 6 l, 0,8 MPa; Suterén - garáž	Bb1	3811674	2012	1 rok	Opakovaná vonk. prehliadka	10/2023	10/2024
VTZ plynové v zmysle prílohy č. 1 k Vyhláške MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len Vyhláška č. 508/2009 Z. z.) Časť IV. zariadenia plynové zaradené do skupiny A podľa prílohy č. 10 k Vyhláške č. 508/2009 Z. z.								
11	Plynový kotol, plynový horák: Kondenzačný plynový kotol Hoval UltraGas 250D 125 kW, 0,5 MPa	Bh	604700200938 604700200926	2022	1 rok	Odborná prehliadka	10/2023	10/2024
12	Plynový kotol, plynový horák: Plynový kotol PROTHERM GRIZZLY KLO EKO 0,4 MPa, 130 kW	Bh	3100005005N3	2022	1 rok	Odborná prehliadka	10/2023	10/2024
13	Plynový kotol, plynový horák: Plynový kotol PROTHERM GRIZZLY KLO EKO 0,4 MPa, 130 kW	Bh	3100005005N3	2022	3 roky	Odborná skúška	11/2021	10/2024
14	Rozvod plynu, potrubné vedenie, meracia stanica plynu	Bg			1 rok	Odborná prehliadka	10/2023	10/2024
15	Teplovodná kotolňa III. kategórie	STN 070703			1 rok	Odborná prehliadka	10/2023	10/2024
Kontrola komínov podľa § 20 Vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepeľného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol								
16	Trojprieduchový vyvložkovaný murovaný komín; AK kaskáda 250, antikorová vložka DN 160 (2 plynové kotly - 2 x 125 kW) a Al vložka DN 180 (plynový kotol 130 kW), 29 m	ods. 2 písm. b) bod 2			6 mes.	Kontrola a čistenie komína	7/2023	02/2024