

Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 420024834

Určenie množstva vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) odvádzanej do verejnej kanalizácie:

Dodávateľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spoplatňované obdobie: od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024

Odberateľ (producent): Mesto Rimavská Sobota
Sídlo: Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

Identifikácia nehnuteľnosti: zrážkové vody z verejných priestranstiev

Druh povrchu		Plocha S (m ²)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr $Sr=S \cdot \psi$
A	Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)	49 902	0,90	44 912 m ²
B	Čiastkové priepustné spevnené plochy: (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy, zatrávnené strechy.)	3 506	0,40	1 402 m ²
C	Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou: (trávniky, záhrady a pod.)		0,05	m ²
Súčet redukovaných plôch $\sum Sr$ v m²				46 314 m²
Ročný priemer dlhodobého zrážkového úhrnu Hz v m/rok pre rok 2022				0,6550 m/rok
Množstvo vôd z povrchového odtoku sa vypočíta $\sum Sr \cdot Hz$ (m ³ /rok)				30 336 m ³ /rok

V Rimavskej Sobote, dňa

za odberateľa (podpis, pečiatka)
 JUDr. Jozef Šimko, v. r.
 primátor mesta

V Rimavskej Sobote, dňa

za dodávateľa (podpis, pečiatka)
 Ing. Mária Andrášová, v. r.
 vedúca zákazníckeho centra Lučenec,
 Rimavská Sobota, Veľký Krtíš

VYSVETLIVKY K FORMULÁRU

- V stĺpci 1 sa uvedie druh povrchu plôch zaradený podľa príslušnej kategórie takto:
 - kategória A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9,
 - kategória B – čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a zatrávnené strechy, súčiniteľ odtoku 0,4,
 - kategória C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05.

Údaje predloží producent.

- V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu, údaje predloží producent.
- Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pre danú lokalitu poskytne vlastníik verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.
- V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá; a preukáže aj spôsob tohto nakladania.
- Správnosť uvedených údajov a súhlas s nimi potvrdí producent podpisom.
- Producent poskytne potrebnú súčinnosť a údaje podľa bodov 1, 2 a 4 vlastníikovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastníik verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradí do kategórie A.