

P.č.	Názov	Vonkajšie vplyvy	Lehoty	Posledná OPaOS	Nasledujúca OPaOS
Budova ústredia SŠHR SR					
<i>VTZ elektrické v zmysle prílohy č.1 k Vyhláške MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len Vyhláška č. 508/2009 Z. z.) Časť III. Objekty zaradené do skupiny B „Vonkajšie vplyvy“ podľa prílohy č. 8 k Vyhláške č. 508/2009 Z. z.</i>					
1	Administratívna budova: elektrické zariadenia	AA4, AA5	5 rokov	4/2020	4/2025
2	Nízkotlaková plynová kotolňa	AA4, AA5	2 roky	10/2023	10/2025
3	Kamerový systém a elektronický zabezpečovací systém	AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3	1 rok	11/2023	11/2024
<i>VTZ elektrické v zmysle prílohy č.1 k Vyhláške č. 508/2009 Z. z., Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvod) "Vonkajšie vplyvy" podľa prílohy č. 8 k Vyhláške č. 508/2009 Z. z.</i>					
4	Záložný zdroj pre EPS a IBS: vykonať v zmysle prílohy č. 8 k Vyhláške č. 508/2009 Z. z., tabuľka A, bod 5: Vysvetlivky 2), STN 33 2000-7-754, STN 33 2000-7-717, STN 34 1330		1 rok	11/2023	11/2024