

Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 417022539

Určenie množstva vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) odvádzanej do verejnej kanalizácie:

Dodávateľ:	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Spoplatňované obdobie:	od 01.01.2024 do 31.12.2024
Odberateľ (producent): Mesto Tisovec	
Sídlo:	Nám.Dr.Clementisa 1, 980 61 Tisovec
Identifikácia nehnuteľnosti: zrážkové vody z verejných priestranstiev	

Druh povrchu		Plocha S (m ²)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr Sr = S . ψ
A	Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)	13 656	0,90	12 290 m ²
B	Čiastkové priepustné spevnené plochy: (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy, zatravnené strechy.)	4 249	0,40	1 700 m ²
C	Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou: (trávniky, záhrady a pod.)		0,05	m ²
Súčet redukovaných plôch $\sum Sr$ v m²				13 990 m²
Ročný priemer dlhodobého zrážkového úhrnu Hz v m/rok pre rok 2024				0,8160 m/rok
Množstvo vôd z povrchového odtoku sa vypočíta $\sum Sr \cdot Hz$ (m ³ /rok)				11 416 m ³ /rok

V Tisovec....., dňa 18.1.2024

VRimavskej Soboty, dňa 23.01.2024

M
Nám. D
.....
za odberateľa (podpis, pečiatka)
Ing. Ján Vengrín, MBA, primátor mesta

STREDOSLOVENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ
akci
974-01
za dodávateľa
Ing. Mária Andrášová
Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš

VYSVETLIVKY K FORMULÁRU

1. V stĺpci 1 sa uvedie druh povrchu plôch zaradený podľa príslušnej kategórie takto:

- kategória A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9,
- kategória B – čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a zatravnené strechy, súčiniteľ odtoku 0,4,
- kategória C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05.

Údaje predloží producent.

2. V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu, údaje predloží producent.

3. Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pre danú lokalitu poskytne vlastníik verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

4. V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá; a preukáže aj spôsob tohto nakladania.

5. Správnosť uvedených údajov a súhlas s nimi potvrdí producent podpisom.

6. Producent poskytne potrebnú súčinnosť a údaje podľa bodov 1, 2 a 4 vlastníikovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastníik verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradí do kategórie A.