



EIC kód Odborného miesta

Číslo zmluvy

Číslo obchodného partnera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

(uzatvorená v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Prevádzkovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36 361 518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048 Zapísaná v OR MS BA III, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO č. 2007E 0258. Ďalej len „Prevádzkovateľ“	Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Jozef Labuda vedúci úseku správy energet. zariadení Mgr. Zuzana Balková vedúci zákazníckych služieb Bankové spojenie: Číslo účtu/kód banky: _____ IBAN: _____ BIC (SWIFT): _____
Žiadateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s. OLEJKÁRSKA 1, 811 09 BRATISLAVA IČO: 00 492 736 DIČ: 2020298786 IČ DPH: SK2020298786 Zapísaný v OR, MS Bratislava III oddiel Sa vložka č. 607/B Ďalej len „Žiadateľ“	Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Michal Halomi Ing. Martin Rybanský Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. Číslo účtu/kód banky 48009012/0200 IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012 BIC (SWIFT): SUBASKBX

I. Predmet a účel Zmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy je:

- záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „DS“) zo dňa 25. 1. 2024 zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
- záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach pripojenia.

1.2 Účelom tejto Zmluvy je:

- vytvorenie materiálno-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného v článku II. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojený do DS odberné elektrické zariadenie Žiadateľa,
- špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS.

1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.





II. Špecifikácia pripojenia

2.1	Špecifikácia odberného miesta RAČIANSKA 149 VO, MENIAR, MENIAR, TS 450, 831 54 BRATISLAVA		VN	2000 (kW)	1T	NIE
	a) Adresa Odberného miesta		b) Napäť. úroveň	c) Max. rez. kapacita	d) Typ merania	e) Výroba na OM
2.2	Cena za pripojenie (splatnosť 15 kalendárnych dní)					
	64 700,00	12 940,00	77 640,00			
	Bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Spolu k úhrade (EUR)	Variabilný symbol		
2.3	Čas plnenia predmetu Zmluvy 30 dní od termínu zaplattenia ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok pripojenia zo strany Žiadateľa.					

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (v tejto Zmluve len „Obchodné podmienky pripojenia“). Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súdne spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť výlučne príslušný súd Slovenskej republiky. Žiadateľ má v prípade splnenia podmienok uvedených zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach právo požiadať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o riešenie sporu medzi Prevádzkovateľom a Žiadateľom. Žiadateľ, ktorý je spotrebiteľom, má za podmienok ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov.
- 3.4 Osobné údaje, ktoré sú súčasťou tejto Zmluvy, sú spracúvané v súlade s informáciami o ochrane osobných údajov, ktoré sú priložené k tejto Zmluve a dostupné vždy v aktuálnom znení na www.zsdis.sk/gdpr.
- 3.5 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- 3.6 Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom Odberného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto Zmluvy.
- 3.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia.
- 3.8 Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovateľom. Návrh tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.
- 3.9 Žiadateľ čestne vyhlasuje, že má/v čase pripojenie do DS bude mať užívacie právo k
- a) odbernému elektrickému zariadeniu, ktoré bude na základe tejto Zmluvy pripojené do DS (ďalej len „**Odborné elektrické zariadenie**“), elektrickej prípojke, prostredníctvom ktorej bude Odborné elektrické zariadenie pripojené do DS (ďalej len „**Elektrická prípojka**“) a iným elektroenergetickým zariadeniam prostredníctvom ktorých bude Odborné elektrické zariadenie pripojené do DS (ďalej len „**Iné zariadenia na pripojenie**“), nachádzajúcim sa za deliacim miestom uvedeným v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, oprávňujúce Žiadateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy a pripojenie takéhoto Odborného elektrického zariadenia, Elektrickej prípojky a Iného zariadenia na pripojenie do DS;
 - b) nehnuteľnosti/ stavbe, v/na ktorej je/bude Odborné elektrické zariadenie, Elektrická prípojka a Iné zariadenia na pripojenie, nachádzajúce sa za deliacim miestom uvedeným v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, zriadené, oprávňujúce Žiadateľa na zriadenie takéhoto Odborného elektrického zariadenia, Elektrickej prípojky a Iného zariadenia na pripojenie v/na takejto nehnuteľnosti/stavbe a na uzatvorenie tejto Zmluvy a pripojenie takéhoto Odborného elektrického zariadenia, Elektrickej prípojky a Iného zariadenia na pripojenie do DS.
- Ak sa odberné miesto nachádza/bude nachádzať v bytovom dome, jeho príslušenstve alebo na jeho príslušnom pozemku (patriacom k tomuto bytovému domu), Žiadateľ čestne vyhlasuje, že príslušný správca/spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súhlasí s technickými podmienkami pripojenia uvedenými v tejto Zmluve.
- 3.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s.

Bratislava, 15. 2. 2024

Miesto, dňa

Ing. Jozef Labuda, vedúci úseku správy energet. zariadení

Podpis

Mgr. Zuzana Balková, vedúci zákazníckych služieb

Podpis

Za Žiadateľa:

Miesto, dňa

Ing. Michal Halomi

Podpis

Ing. Martin Rybanský

Podpis

1. Plnenie zo strany Prevádzkovateľa

Predmetom technických podmienok pripojenia je zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity na existujúcom odbernom mieste Žiadateľa z 1.000 kW na hodnoty v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy na Odbernom mieste Žiadateľa podľa tejto Zmluvy – trafostanica TS 0450-000.

1.1 Komunikačné kanály pre komunikáciu Žiadateľa s Prevádzkovateľom sú: Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mail: odberatel@zsdis.sk, web: www.zsdis.sk

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že:

a) plnenie zo strany Prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy je podmienené výstavbou nasledovných elektroenergetických stavieb a zariadení prevádzkovateľa v zmysle nasledovných zmlúv:

Káblový rozvod NN (1x kábel NAYY-J 4x240 z trafostanice dĺžke cca 170 m) vybudovaný na základe Zmluvy o pripojení č

o novej rozvodnej istiacej skrine SR4 na pozemku parcela č. 13410/3 v

uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dňa 01.06.2023

Nové VN prepoje z dôvodu výmeny technológie VN rozvádzača a navýšenia maximálnej rezervovanej kapacity vybudované na základe zmluvy o vykonaní preložky č. 2218100008-ZoVP uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dňa 14.11.2022

Vyššie uvedené zariadenia sa ďalej označujú len "Podmieňujúce zariadenia" a vyššie uvedené zmluvy sa ďalej označujú len "Podmieňujúce zmluvy");

b) hoci Žiadateľ splní všetky povinnosti Žiadateľa uvedené v tejto Zmluve, v prípade ak v súlade a na základe Podmieňujúcich zmlúv nebudú vybudované a uvedené do prevádzky Podmieňujúce zariadenia, Prevádzkovateľ nie je povinný plniť povinnosti uvedené v tejto Zmluve;

c) ak dôjde k zániku Podmieňujúcich zmlúv alebo jednej z nich pred tým, ako budú Podmieňujúce zariadenia vybudované a uvedené do prevádzky, táto Zmluva zaniká;

d) napriek skutočnostiam uvedeným v článku 1 ods. 1.2 písm. a) # c) tejto prílohy uvedeným vyššie, má Žiadateľ záujem plniť svoje povinnosti uvedené v tejto Zmluve.

2. Deliace miesto:

Ukončenie 22kV káblového vedenia na privodných svorkách VN rozvádzača v transformačnej stanici (ďalej TS) č. 0450-000.

3. Zo strany Žiadateľa:

3.1 Žiadateľ v súlade s touto Zmluvou na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečí vybudovanie nasledujúcich elektroenergetických stavieb a zariadení:

Prebuduje technológiu odberateľskej trafostanice TS 0450-000.

a) v prípade zásahu do jestvujúcich VN káblových rozvodov ich uprav a zapojení je žiadateľ povinný preukázať pred realizáciou oprávnenia a osvedčenia vybraného zhotoviteľa a platné osvedčenia pracovníkov vykonávajúcich práce na distribučných zariadeniach VN.

b) služby zabezpečenia pracoviska a prác na VN zariadeniach si v dostatočnom predstihu žiadateľ zabezpečí cez <https://www.zsdis.sk/Uvod/Podnikatelia/Sluzby-distribucie/Objednavanie-sluzieb-distribucie> (montáž VN koncoviek, napäťové skúšky, kontrola a overenie MTP a MTN), (ďalej len "Zariadenia Žiadateľa"), ktorých výlučným vlastníkom bude Žiadateľ.

3.2 Kontaktnou osobou Žiadateľa pre komunikáciu s Prevádzkovateľom bude:

Miloš Kirchmayer, mobil: +421 918 855 334, e-mail: kirchmayer.milos@dpb.sk

3.3 Žiadateľ pred realizáciou zabezpečí:

Vypracovanie projektovej dokumentácie na elektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach oprávnenou osobou, jej konzultáciu s Prevádzkovateľom a predloženie na odsúhlasenie Prevádzkovateľovi.

- a) Žiadateľ je povinný vypracovať projektovú dokumentáciu Zariadení Žiadateľa v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie Zariadení Žiadateľa. Záväzok Žiadateľa vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu Zariadení Žiadateľa sa považuje za splnený až dňom jej písomného schválenia Prevádzkovateľom,
- b) realizačnú projektovú dokumentáciu Zariadení Žiadateľa zasiela Žiadateľ Prevádzkovateľovi spolu so žiadosťou o vyjadrenie k projektovej dokumentácii, ktorá je prístupná na: <https://www.ZSDIS.sk//v> papierovej forme na doručovaciu adresu: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
- c) Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby pri vypracovaní projektovej dokumentácie Zariadení Žiadateľa podľa tohto článku tejto prílohy boli použité iba materiály schválené Prevádzkovateľom. Katalóg schválených materiálov Prevádzkovateľa je uverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk.
- d) Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby fakturačné meranie odberu elektriny bolo možné pripojiť z napäťovej úrovne vysokého napätia a mohlo byť umiestnené v univerzálnej skríni merania
- e) Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby osadenie určeného meradla (elektromera) a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich montáže a zapojenia, mohlo byť vykonané v súlade s platným predpisom Prevádzkovateľa "Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie", ktorý je zverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa: www.zsdis.sk.
- f) Žiadateľ je povinný použiť meracie transformátory prúdu s prevodom 60/5. Meracie transformátory prúdu a meracie transformátory napätia musia byť triedy presnosti 0,5s a musia byť úradne ciachované v súlade s smernicou Pravidlá prevádzkovateľa pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie. Napätie aj prúd sú merané nepriamo cez prístrojové transformátory prúdu a napätia. Prístrojové transformátory napätia musia mať sekundárne napätie 100/#3V a prístrojové transformátory prúdu sú prevodom 60/5A.

3.4 Žiadateľ po realizácii zabezpečí:

Žiadateľ je povinný doručiť Prevádzkovateľovi vo vzťahu k Zariadeniam Žiadateľa nasledujúce doklady:

- a) 1 x správu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revíziu správu) od vybudovaného elektroenergetického zariadenia Žiadateľa (existujúcej trafostanice TS 0450-000),
- b) 1 x plán skutočného vyhotovenia elektroenergetického zariadenia, s vyznačením realizátora a dátumu realizácie, potvrdený oprávneným zhotoviteľom, s vyznačením všetkých zmien oproti projektovanému stavu, na podklade odsúhlasenej projektovej dokumentácie,
- c) 1 x fotokópiu atestov od meracích transformátorov (v čase pripojenia nie starších ako 12 mesiacov od úradného overenia), ak je predmetom pripojenia zariadenie s polopriamym alebo nepriamym meraním,
- d) 1 x fotokópiu osvedčenia (inšpekčný certifikát) a stanovisko (inšpekčná správa) o úradnej skúške, (ak je predmetom budovaných zariadení Žiadateľa zariadenie vysokého napätia alebo transformačná stanica),
- e) 1 x protokol z napäťovej skúšky elektrickej prípojky vysokého napätia (v prípade, ak elektrická prípojka vysokého napätia tvorí Zariadenia Žiadateľa),
- f) 1 x jednopólovú schému VN a NN rozvodov s vyznačením zapojenia meracích transformátorov (ak je predmetom budovaných zariadení Žiadateľa zariadenie vysokého napätia alebo transformačná stanica),
- g) miestne prevádzkové predpisy novej transformačnej stanice odsúhlasené Prevádzkovateľom (Riadiacim centrom VN Bratislava).

3.5 Doručenie dokladov:

Dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie technických podmienok pripojenia nám zašlite v elektronickej forme cez aplikáciu, ktorá je prístupná na: www.zsdis.sk/dokumentacia. Pred doručením dokladov preukazujúcich splnenie technických podmienok pripojenia nám doručte v dostatočnom časovom predstihu minimálne 10 dní pred požadovaným termínom realizácie služby Objednávku na služby v zmysle cenníka služieb distribúcie elektriny e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1. Služba bude spoplatnená v zmysle Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s. (napr. pri zmene umiestnenia trafostanice, znížení MRK alebo pri realizácii služby mimo pracovnej doby).

V prípade akejkoľvek komunikácie v tejto veci Žiadateľ uvedie značku - číslo Zmluvy o pripojení.

Na plnenie vyššie uvedených technických podmienok pripojenia zo strany Žiadateľa je stanovená lehota dvoch rokov odo dňa podpisu Zmluvy o pripojení oboma zmluvnými stranami. Uplynutím tejto lehoty Zmluva o pripojení zaniká.

Ak dôjde k uskutočneniu výjazdu Prevádzkovateľa za účelom vykonania pripojenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy vyvolaného Žiadateľom a Prevádzkovateľ pripojenie a úkony s tým spojené nevykoná z dôvodov na strane Žiadateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený fakturovať Žiadateľovi poplatok za zbytočne uskutočnený výjazd podľa cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s. (Cenník služieb PDS).

OSTATNÉ POVINNOSTI ŽIADATEĽA

3.3 Žiadateľ je povinný udržiavať svoje elektroenergetické zariadenia v technicky zodpovedajúcom stave tak, aby vyhovovali požiadavkám, ktoré sú stanovené platnými právnymi predpismi a technickými normami, a aby neohrozili život, zdravie alebo majetok osôb a nespôsobovali poruchy v distribučnej sústave.

3.4 realizáciu výmeny meracích transformátorov prúdu vopred dohodnúť s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy minimálne 7 dní vopred, prostredníctvom nasledovných kontaktov: Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mail: odberatel@zsdis.sk,

3.5 Žiadateľ je povinný dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa (www.zsdis.sk).

3.6 Technické podmienky pripojenie uvedené v tejto prílohe boli Prevádzkovateľom stanovené na základe informácií o charaktere odberu elektriny uvedených Žiadateľom v prílohe Žiadosti o pripojenie (ďalej len "Charakter odberu elektriny"). Žiadateľ je povinný dodržať Charakter odberu elektriny po celý čas platnosti tejto Zmluvy. Ak po uzatvorení tejto Zmluvy Prevádzkovateľ pred splnením technických podmienok pripojenia vo vzťahu k Odbornému miestu zistí, že charakter odberu elektriny bude iný ako Charakter odberu elektriny, Prevádzkovateľ má právo vyjadriť nesúhlas s pripojením Zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len "DS") v Odbornom mieste. Ak Žiadateľ nevykoná nápravu najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Prevádzkovateľa Žiadateľovi na nápravu, má Prevádzkovateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Ak po splnení technických podmienok pripojenia vo vzťahu k Odbornému miestu Prevádzkovateľ zistí, že charakter odberu elektriny bude iný ako Charakter odberu elektriny, Prevádzkovateľ má právo Odborné miesto nepripojiť do DS. Ak Žiadateľ nevykoná nápravu najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Prevádzkovateľa Žiadateľovi na nápravu, má Prevádzkovateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Ak po pripojení Odborného miesta do DS Prevádzkovateľ zistí, že charakter odberu elektriny je iný ako Charakter odberu elektriny, Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Žiadateľ nevykoná nápravu najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Prevádzkovateľa Žiadateľovi na nápravu.

3.8 Žiadateľ je oprávnený pripojiť do DS v odbornom mieste uvedenom v článku II. tejto Zmluvy výlučne odborné elektrické zariadenie a elektrickú prípojku, ktorá je určená na pripojenie odborného elektrického zariadenia do DS. Ak Žiadateľ pripojí do DS v odbornom mieste uvedenom v článku II. tejto Zmluvy iné zariadenie ako odborné elektrické zariadenie a elektrická prípojka, ktorá je určená na pripojenie odborného elektrického zariadenia do DS (napr. zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na distribúciu elektriny), je Prevádzkovateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak Žiadateľ takéto zariadenie neodpojí od DS ani v lehote 5 kalendárnych dní od doručenia výzvy Prevádzkovateľa.

Telefónny kontakt Žiadateľa:

Emailový kontakt Žiadateľa: