

**Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia**

## 1. Zo strany Prevádzkovateľa:

Predmetom technických podmienok pripojenia je zmena spôsobu pripojenia na existujúcom odbernom mieste Žiadateľa bez zmeny MRK, fáz, tarifikaácie, v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy.

Prevádzkovateľ zabezpečí:

1.1 osadenie istiacej skrine na podpernom bode č. 25, vrátane prívodného kábla,

1.2 demontáž pôvodnej elektrickej prípojky,

1.3 pripojenie prípojky Žiadateľa do istiacej skrine.

Komunikačné kanály pre komunikáciu Žiadateľa s Prevádzkovateľom sú: Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mail: odberatel@zsdis.sk, web: www.zsdis.sk.

## 2. Deliace miesto:

Vývodové svorky poistkových spodkov v istiacej skrini SPP na podpernom bode číslo 25.

## 3. Zo strany Žiadateľa:

Žiadateľ pred realizáciou zabezpečí:

3.1 vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej PD) na elektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach oprávnenou osobou, konzultáciu PD s Prevádzkovateľom a predloženie PD vypracovanej pre účely stavebného povolenia/ohlásenia o drobnej stavbe v rozsahu realizačného projektu na konečné odsúhlasenie Prevádzkovateľovi.

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii môžete podať elektronicky cez <https://www.diportal.sk/eziadosti> v prípade, ak budete požadovať vyjadrenie pre stavebné/zlúčené konanie s pripojením elektroenergetického zariadenia do distribučnej sústavy.

Žiadateľ ďalej zabezpečí:

3.2 vybudovanie novej elektrickej prípojky od deliaceho miesta káblom podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie,

3.3 osadenie elektromerového rozvádzača (odporúčame plastové prevedenie), ako meracieho miesta pre priame meranie spotreby elektriny, umiestnenom na verejne prístupnom mieste, minimálne 60 cm nad upraveným terénom, s krytím IP 43/20, pričom v elektromerovom rozvádzači musí byť dostatok miesta:

- v prípade jednofázového, jednotarifného alebo dvojtarifného odberu na osadenie elektromera s rozmermi 180 mm x 300 mm x 160 mm (š x v x h),
- v prípade trojfázového, jednotarifného alebo dvojtarifného odberu na osadenie elektromera s rozmermi 200 mm x 400 mm x 160 mm (š x v x h),
- v prípade dvojtarifného odberu musí byť v elektromerovom rozvádzači dostatok miesta aj pre istenie ovládacích obvodov ističom s  $I_n = 2 \text{ A}$ , jednofázovým, s vypínacou charakteristikou "B",

3.4 osadenie hlavného ističa pred elektromerom s vypínacou charakteristikou "B", v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy,

3.5 vyhotovenie krytu svoriek hlavného ističa a všetkých nameraných častí tak, aby boli plombovateľné,

3.6 vybudovanie elektrickej inštalácie miesta spotreby za elektromerom,

3.7 prítomnosť elektrikára, ktorý realizoval zmeny v inštalácii na strane Žiadateľa na odbernom mieste.

Žiadateľ po realizácii doručí Prevádzkovateľovi:

- 1 x správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíziu správu) z upraveného elektromerového rozvádzača prostredníctvom aplikácie na sledovanie stavu žiadosti (<https://www.diportal.sk/eziadosti/#/stav/overenie>).

Po presmerovaní na sledovanie stavu žiadosti vložte číslo Vašej Žiadosti o pripojenie a overte sa vložení identifikačných údajov. Následne bude možné preukázať splnenie technických podmienok pripojenia.

V prípade akejkolvek komunikácie v tejto veci, prosím uveďte značku - číslo Zmluvy o pripojení.

Ak dôjde k uskutočneniu výjazdu Prevádzkovateľa za účelom vykonania pripojenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy vyvolaného Žiadateľom a Prevádzkovateľ pripojenie a úkony s tým spojené nevykoná z dôvodov na strane Žiadateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený fakturovať Žiadateľovi poplatok za zbytočne uskutočnený výjazd podľa cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s. (Cenník služieb PDS).

Na plnenie vyššie uvedených technických podmienok pripojenia zo strany Žiadateľa je stanovená lehota dvoch rokov odo dňa podpisu Zmluvy o pripojení oboma zmluvnými stranami. Uplynutím tejto lehoty Zmluva o pripojení zaniká.

Žiadateľ je povinný:

- udržiavať svoje elektroenergetické zariadenia v technicky zodpovedajúcom stave tak, aby vyhovovali požiadavkám, ktoré sú stanovené platnými právnymi predpismi a technickými normami, a aby neohrozili život, zdravie alebo majetok osôb a nespôsobovali poruchy v distribučnej sústave,

- ohlásiť zásah do elektrickej inštalácie, pri ktorej je potrebné odplobovanie časti elektroenergetického zariadenia, na telefónnom čísle 0850 333 999 (zásah bude povolený až po písomnom akceptovaní návrhu Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy),
- doručiť plán skutočného vyhotovenia Zariadení Žiadateľa Prevádzkovateľovi iba v prípade, ak nie sú Zariadenia Žiadateľa vybudované v súlade s projektovou dokumentáciou schválenou Prevádzkovateľom,
- dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa ([www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk)).

Obnovenie prevádzkovej plomby po zrealizovaní prekládky elektrického zariadenia je platenou službou v zmysle platného Cenníka služieb distribúcie elektriny spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Telefónny kontakt Žiadateľa: 0903 123456789

Emailový kontakt Žiadateľa: info@zsdis.sk