

Príloha k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2010066

Odberový diagram

Objednané množstvo tepla na rok 2010: **70 555,61 kWh**

Predpokladaná spotreba tepla v kWh			
	Január	Február	Marec
I.	13 405,566	11 288,898	10 583,342
	Apríl	Máj	Jún
II.	6 350,005	705,556	0,000
	Júl	August	September
III.	0,000	0,000	705,556
	Október	November	December
IV.	5 644,449	9 877,785	11 994,454

Odberový diagram

Regulovaný tepelný príkon: **12,75 kW**

Regulovaný tepelný príkon v kW			
	Január	Február	Marec
I.	2,42	2,04	1,91
	Apríl	Máj	Jún
II.	1,15	0,13	0,00
	Júl	August	September
III.	0,00	0,00	0,13
	Október	November	December
IV.	1,02	1,79	2,16

Cena tepla, ktorá je tvorená súčtom:
variabilnej zložky ceny tepla
fixnej zložky ceny tepla
DPH podľa platných predpisov

0,0419 EUR/kWh
137,8231 EUR/kW

Adresa odberného miesta:

**Centrum pedagog.-psychol. poradenstva a prevencie, I. Houdeka
2351**

Názov odberného miesta:

VS B05 - Baničné III

Charakter odberného miesta:

ÚK

Požadovaný max. tepelný príkon na OM:

4,8 MW

Technické parametre teplotnosného média:

Výmenníkové stanice

Primárna strana – para:

teplota 140-160 °C
tlak 0,4-0,6 MPa(a)

Sekundárna strana – teplá voda:

zima - teplota 92,5/67,5 °C
dodávka TUV: 55/45 °C

Kompaktné odovzdávacie stanice

Primárna strana – horúca voda:

teplota 115/72 °C
tlak 0,5-1,2 MPa(a)

Sekundárna strana – teplá voda:

zima - teplota 90/70 °C
dodávka TUV: 45/50 °C

Hodnoty teplotného spádu pri kompaktných odovzdávacích staniciach sú uvedené ako maximálne projektované hodnoty.

Podmienky dodávky tepla na prípravu TUV sú určené ustanoveniami Vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z.z.

Príloha je platná od 1. 1. 2010

09 02 2010

V Ružomberku, 29.1.2010

v Ružomberku, 2010

Ing. Michal Slašťan - konateľ

za Dodávateľa

za Odberateľa