

C.6 POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A NÁVRH UCHÁDZAČA NA ICH SPLNENIE

Upozornenie: Uchádzač vyplní iba časti zákazky na ktorú dáva ponuku tak, aby preukázal splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Špecifikácia – časť 3 Vzduchotechnika

Požiadavky verejného obstarávateľa				Návrh uchádzača	
Por. číslo	Popis	Merná jednotka	Množstvo	Popis	Množstvo
Vzduchotechnické jednotky a ventilátory					
1	Doskový regenerátor Qp = min. 250m ³ /h Qo = min. 250m ³ /h účinnosť rekuperácie min. 75 %	súbor	1	ERV LZ-H025GBA4	1
2	Ventilátor do potrubia - prietok vzduchu min.1000 m ³ /h - spona – 2 ks - regulátor – 1 ks	súbor	1	K sileo 315	1
3	Ventilátor do potrubia - prietok vzduchu min.100 m ³ /h - regulátor 1 ks - spona 2 ks	súbor	1	K sileo 100	1
Oživenia skúšky a revízie					
1	Súvisiace skúšky	súbor	1		1
2	Kotviaci a spojovací materiál	súbor	1		1
3	Napojenie zariadenia na rozvody vzduchotechniky	súbor	1		1
4	Súvisiace skúšky a revízie				
Elementy zariadení vzduchotechniky					
1	PRETLAKOVÁ ŽALÚZIA Veľkosť: 30	ks	1	VK 30	1
2	KOMBI MRIEŽKA PRÍVOD/ODVOD Veľkosť: 200	ks	1	KMSN-2 200/50	1
3	AKUSTICKÝ STENOVÝ PRECHOD	ks	1	SPK 315/500 Izolácia 50	1

	Veľkosť: 300				
4	TLMIČ HLUKU KRUHOVÝ Veľkosť: Ø315x600	ks	2	LDC 315-600	2
5	SPÄTNÁ KLAPKA Veľkosť: Ø100	ks	1	RSK 100	1
6	PLASTOVÁ SPÄTNÁ KLAPKA Veľkosť: Ø200	ks	1	RSK 200	1
7	ODVODNÝ VENTIL Veľkosť: Ø150 – 11 ks Ø200 – 1 ks			EFFC 150-SW EFFC 200-SW	
8	PRÍVODNÝ VENTIL Veľkosť: Ø200	ks	1	TFFC 200-SW	1
9	FLEXIBILNÉ POTRUBIE Veľkosť: 150 – 1 m 200 – 14 m			Aluduct A71-203	
10	MONTÁŽNY MATERIÁL	súbor	1		1
11	Izolácia pre ventilačné rozvody vo vnútornom prostredí vrátane ochrannej fólie hrúbka min. 12 mm teplotný rozsah min. + 85°C samolepiaca	m²	6	K-Flex DUCT KRAFT METAL sam.,12	6
12	Izolácia pre ventilačné rozvody vo vnútornom prostredí vrátane ochrannej fólie hrúbka min. 25 mm samolepiaca	m²	6	K-Flex DUCT KRAFT METAL sam.,25	6
13	Protipožiarna izolácia s odolnosťou A min. 30min	m²	3	Rockwool Techrock ALS 60 - 40 mm	3
Potrubia					
1	Potrubie pozinkované štvorhranné SK.I, trieda tesnosti A				
	- rovné do obvodu - 800	m	7	IHP- Hranaté potrubie do obvodu 800/0	7
	- tvarovky - 800	m	2	IHP – Hranaté potrubie do obvodu 800/100	2
2	Potrubie pozinkované kruhové SK.I, alt. SPIRO				
	- rovné do priemeru				
	- 100	m	3	ISP – Kruhové potrubie do priemeru 100/0	3

	- 150	m	18	ISP – Kruhové potrubie do priemeru 150/0	18
	- 200	m	21	ISP – Kruhové potrubie do priemeru 200/0	21
	- 250	m	10	ISP – Kruhové potrubie do priemeru 250/0	10
	- 315	m	2	ISP – Kruhové potrubie do priemeru 315/0	2
	- tvarovky do priemeru				
	- 100	m	1	ISP – Kruhové potrubie do priemeru 100/100	1
	- 150	m	6	ISP – Kruhové potrubie do priemeru 150/100	6
	- 200	m	4	ISP – Kruhové potrubie do priemeru 200/100	4
	- 250	m	5	ISP – Kruhové potrubie do priemeru 250/100	5
	- 315	m	2	ISP – Kruhové potrubie do priemeru 315/100	2
Oživenia skúšky a revízie					
1	Oživenie, nastavenie,	súbor	1		1
2	Projekt skutkového vyhotovenia	súbor	1		1
3	Skúšky a revízie zariadení	súbor	1		1
4	Pomocné mechanizmy	súbor	1		1
Ostatné					
1	Ostatné náklady	súbor	1		1
2	Doprava	súbor	1		1

Uchádzač v stĺpci „Návrh uchádzača“ uvedie ním ponúkané parametre a/alebo riešenie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa.

Ak uchádzač tieto skutočnosti preukazuje v predložených katalógových listoch alebo obdobných dokumentoch, ktorými deklaruje, aké prístroje, zariadenia a vybavenie, či rozsah služieb ponúka, nie je povinný tieto parametre duplicitne uvádzať vo formulári „Požiadavky na predmet zákazky a návrh uchádzača na ich splnenie“.