

C.6 POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A NÁVRH UCHÁDZAČA NA ICH SPLNENIE

Upozornenie: Uchádzač vyplní iba časti zákazky na ktorú dáva ponuku tak, aby preukázal splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Špecifikácia – časť 4 Elektrická požiarňa signalizácia (EPS) a hlasová signalizácia požiaru (HSP)

Požiadavky verejného obstarávateľa				Návrh uchádzača	
Por. číslo	Popis	Merná jednotka	Množstvo	Popis	Množstvo
Elektrická požiarňa signalizácia EPS					
1	Linková doska 2 izolované kruhové linky	ks	1	LITES - DLI-1 (A256) - Prídavná doska linkového modulu do ústrední MHU-116/117	1
2	Manuálny tlačidlový hlásič	ks	4	LITES - MHA-142 - Adresný/konvenční tlačítkový hlásič	4
3	Kľúč pre všetky tlačidlové hlásiče	ks	4		4
4	Adresovateľný interaktívni optický hlásič	ks	36	LITES - MHG-262 - Adresný optický detektor	36
5	Zásuvka pre pripojenie hlásičov	ks	36	LITES - MHY-734-A - Montážna päťica interaktívnych adresných detektorov	36
6	Adresný maják + napájacia batéria	ks	5	LITES - MHY-924-M - Adresný maják pre systémy LITES	5
7	Adresovateľný prvok k ovládaniu a snímaniu	ks	2	LITES - MHY-923-VV1 - Adresný modul 1 vstup / 1 výstup	2
8	Samolepky	súbor	1		1
9	Držiak samolepky	súbor	1		1
10	Svorková krabica BH s keram. svorkovnicou	ks	1		1
11	Prepäťová ochrana typu D 230V	ks	1		1
13	Kábel bezhalogénový-hlásiaca linka, ovládania	m	600		600

14	Kábel bezhalogénový, požiarne odolný E30-ovládací kábel	m	20		20
16	Izolačná rúrka vrátane úchyto, spojok a príchytiek E90	m	20		20
17	Požiarne odolné príchytky na káble vr. kov. hmoždínok s vrutmi E90	ks	1 500		1 500
18	Protipožiarny tmel PS 90	kg	5		5
19	Drobný inštalačný materiál (hmoždinky, skrutky a pod.)	súbor	1		1
20	Oživenie a preskúšanie systému	súbor	1		1
21	Projektová dokumentácia skutočného stavu	súbor	1		1
22	Školenie obsluhy	súbor	1		1
23	Vystavenie správy o odbornej prehliadke	súbor	1		1
24	Inžinierska činnosť a technický dozor	súbor	1		1
Hlasová signalizácia požiaru HSP					
1	Riadiaca jednotka systému HSP	ks	1	TOA VM-3240VA CE riadiaca ústredňa	1
2	Záložný zosilňovač 240W	ks	1	TOA VP-2241 zálohový výkonový zosilňovač	1
3	Mikrofónový pult s ovládacou klávesnicou	ks	1		1
4	Riadiaca jednotka napájania	ks	1		1
5	Inštalačný rám pre napájacie zdroje	ks	1		1
6	Napájací zdroj	ks	1	TOA VX-2000DS ER zálohový napájací zdroj	1
7	Akumulátor 12V/65Ah skrutkové svorky M6	súbor	2		2
8	Nástenný reproduktor 6W	ks	7	ic audio WA 06-165/T-EN54 skrinkový reproduktor 6 W/100 V	7
9	Stropný reproduktor 6W	ks	28	ic audio DL 06-130/T-EN54 stropný reproduktor 6 W / 100 V	28

10	Označenie reproduktora-nalepovací štítok	ks	35		35
11	Krabica + keram. svorka s tep. poistkou	ks	35		35
12	Nástenný rozvádzač vrátane príslušenstva, vent. jednotka - 1x strešná vent. jednotka s termostatom-nastaviť na 30°C, podstavec s konzolami na stenu	súbor	1		1
13	Forma káblová do 19" rozvodnej skrine, vrátane inštalačného materiálu pre sadu prepojovacích káblov	súbor	1		1
14	min. 19" pevná polica 450 mm hĺbka, 1U, nosnosť min. 60 kg	ks	1		1
15	min. 19" napájacia lišta, 9 zásuviek (do stojanových DR)	ks	1		1
16	Prepät'ová ochrana na 230V	ks	1		1
17	Kábel bezhalogénový, požiarne odolný E60 - pre stanicu hlásateľa	m	20		20
18	Kábel bezhalogénový, požiarne odolný E60	m	400		400
19	Ohybná izolačná rúrka vrátane spojok	m	30		30
20	Ohybná izolačná rúrka vrátane spojok	m	25		25
21	Vodič CY10	m	5		5
22	Požiarne odolné príchytky + pož. hmoždinky E90	ks	1 200		1 200
23	Protipožiarny tmel	kg	5		5
24	Drobný inštalačný materiál (hmoždinky, skrutky a pod.)	súbor	1		1
25	Prieraz stenou / stropom	súbor	1		1
26	Meranie 1 úseku slučky	ks	45		45
27	Forma káblová do 5x2	ks	90		90
28	Meranie zrozumiteľnosti	súbor	1		1

29	Kontrola riadiaceho vstupu / výstupu	ks	2		2
30	Označenie káblovej trasy	m	400		400
31	Oživenie a naprogramovanie systému	súbor	1		1
32	Vstupná odborná prehliadka a skúška	súbor	1		1
33	Projektová dokumentácia skutočného stavu	súbor	1		1
34	Školenie obsluhy	súbor	1		1
35	Vystavenie správy o odbornej prehliadke	súbor	1		1
36	Inžinierska činnosť a technický dozor	súbor	1		1
37	Pridružené výkony	súbor	1		1
38	Dopravné náklady	súbor	1		1

Uchádzač v stĺpci „Návrh uchádzača“ uvedie ním ponúkané parametre a/alebo riešenie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa.

Ak uchádzač tieto skutočnosti preukazuje v predložených katalógových listoch alebo obdobných dokumentoch, ktorými deklaruje, aké prístroje, zariadenia a vybavenie, či rozsah služieb ponúka, nie je povinný tieto parametre duplicitne uvádzať vo formulári „Požiadavky na predmet zákazky a návrh uchádzača na ich splnenie“.