

Kúpna zmluva č. Z20242696_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:

Ekonómická univerzita v Bratislave

Dolnozemska cesta 1, 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

00399957

2020879245

SK 2020879245

IBAN: 0

+421 267295147
- 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:

Chladienie a Kúrenie s.r.o.

Krajná 723/1, 93101 Šamorín, Slovenská republika

44177852

2022628542

SK2022628542

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4504 9961

0948903390

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Kľúčové slová:

CPV:

Druh/y:

Dodávka a montáž klimatizácie 04 2024

Klimatizácia, vonkajšia, vnútorná klimatizačná jednotka, montáž, inštalácia

42512000-8 - Klimatizačné zariadenia; 45331220-4 - Inštalovanie klimatizácie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar; Služba
- 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Klimatizácia vrátane montáže

Funkcia				
Dodávka a montáž nových klimatizačných zariadení do miestností D206, 3A03, 4A03, 5D02				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Dodávka a montáž klimatizácií do miestností D206	kpl			1
- vonkajšia jednotka min 2,5kW	ks			1
- vnútorná jednotka min 2,5kW	ks			1
- Potrubie Cu 06/10 x 0,8 Dual	m			6
- Žľab, chlad, Tecnogas 65x50	m			6
- PVC Hadica na kondenz 16mm hladká	m			7
- Konzola vnútornej jednotky pre montáž na šikmý preklad	ks			1
- Konzola vonkajšej jednotky nástenná	ks			1
- Silentblok (sada)	ks			1
- Ostatný materiál, závesný, tesniaci a el. materiál	kpl			1

- Odborná montáž klimatizácií miestnosť D 206 vrátane rozvodov	kpl			1
- 1 x prívod k vnútornej jednotke v podhlade 10m 3c x 2,5 + 16A istič	kpl			1
- demontáž dreveného krytu na radiátor a následná spätná montáž	kpl			1
- čiastková revízná správa elektro	kpl			1
- Prieraz pre prívod ku klimatizácii – stena 300mm tehla - beton	ks			1
2. Dodávka a montáž klimatizácií do miestností 3A03	kpl			1
- vonkajšia jednotka min 3,5kW	ks			1
- vnútorná jednotka min 3,5kW	ks			1
- Potrubie Cu 06/10 x 0,8 Dual	m			5
- Žľab, chlad, Tecnogas 65x50	m			4
- PVC Hadica na kondenz 16mm hladká	m			5
- Konzola vonkajšej jednotky nástenná	ks			1
- Silentblok (sada)	ks			3
- Ostatný materiál, závesný, tesniaci a el. materiál	kpl			1
- Odborná montáž klimatizácie miestnosť 3A03 vrátane rozvodov	kpl			1
- 1 x prívod k vnútornej jednotke v lište 5m a podhlade 20m 3c x 2,5 + 16A istič	kpl			1
- čiastková revízná správa elektro	kpl			1
- Prieraz pre elektrické rozvody - stena 150mm tehla + následné vyspravenie otvoru	ks			3
- Prieraz pre prívod ku klimatizácii – stena 300mm tehla - beton	ks			1
3. Dodávka a montáž klimatizácií do miestností 4A03	kpl.			1
- vonkajšia jednotka min 3,5kW	ks			1
- vnútorná jednotka min 3,5kW	ks			1
- Potrubie Cu 06/10 x 0,8 Dual	m			5
- Žľab, chlad, Tecnogas 65x50	m			4
- PVC Hadica na kondenz 16mm hladká	m			5
- Konzola vonkajšej jednotky nástenná	ks			1
- Silentblok (sada)	ks			3
- Ostatný materiál, závesný, tesniaci a el. materiál	kpl			1
- Odborná montáž klimatizácie miestnosť 4A03 vrátane rozvodov	kpl			1
- 1 x prívod k vnútornej jednotke v lište 5m a podhlade 20m 3c x 2,5 + 16A istič	kpl			1
- čiastková revízná správa elektro	kpl			1
- Prieraz pre elektrické rozvody - stena 150mm tehla + následné vyspravenie otvoru	ks			3
- Prieraz pre prívod ku klimatizácii – stena 300mm tehla - beton	ks			1
- ostatné práce spojené s kompletnou dodávkou všetkých klimatizácií	kpl			1
- manipulácia s nábytkom + demontáž a spätná montáž podhládov - feál	OSH			8
- dopravné náklady a presuny hmôt pre všetky klimatizácie	kpl			1
4. Dodávka a montáž klimatizácií do miestností 5D02	kpl.			1

- vonkajšia jednotka min 3,5kW	ks			1
- vnútorná jednotka min 3,5kW	ks			1
- Potrubie Cu 06/10 x 0,8 Dual	m			5
- Žľab, chlad, Tecnogas 65x50	m			5
- PVC Hadica na kondenz 16mm hladká	m			6
- Konzola vonkajšej jednotky nástenná	ks			1
- Silentblok (sada)	ks			3
- Ostatný materiál, závesný, tesniaci a el. materiál	kpl			1
- Odborná montáž klimatizácie miestnosť 5D02 vrátane rozvodov	kpl			1
- 1 x prívod k vonkajšej jednotke v lište 13m a podhlade 15m 3c x 2,5 + 16A istič	kpl			1
- čiastková revízná správa elektro	kpl			1
- Prierez pre elektrické rozvody - stena 150mm tehla + nasledné vyspravenie otvoru	kpl			3
- Prierez pre prívod ku klimatizácii – stena 300mm tehla - beton	ks			1
- demontáž stávajúceho elektrického rozvodu v lište + montáž nového rozvodu v lište 3c x 2,5 dl.5m	ks			1
- ostatné práce spojené s kompletnou dodávkou klimatizácie	kpl			1
- manipulácia s nábytkom + demontáž a spätná montáž podhládov - feál	OSH			3
- dopravné náklady a presuny hmôt	kpl			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Špecifikácia klimatizácie pre položku č.1 D206:	1 ks			
Vonkajšia jednotka sa bude nachádzať na fasáde. Prívody budú vedené po fasáde v UV stabilizovanej lište a vo vnútri miestnosti tak isto v lište. Vnútorná jednotka je cca 30 cm pod stropom na šikmom betónovom preklade. Na upevnenie vnútornej jednotky je potrebné použiť konzolu nakoľko preklad je v sklone cca. 15 stupňov. Ku vnútornej jednotke požadujeme DO (ďalej diaľkové ovládanie). Prívod elektro 3Cx2,5 bude vedený v podhlade a v lište, do jestvujúceho rozvádzača				
Pokračovanie bodu 1. sa osadí istenie 16A, vykoná sa čiastková revízná správa. Na vonkajšiu jednotku bude napojená vnútorná jednotka min 2,5 kW. Vonkajšia jednotka bude prepojená s vnútornou jednotkou. Kondenz bude vyvedený samospádom.				
Parametre klimatizácie: Minimálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky 2,5 kW, Minimálny vykurovací výkon vnútornej jednotky 2,5 kW, minimálna Energetická trieda A +++, WIFI ready – vzdialený prístup cez wifi, Typ chladiwa – R32, Maximálna hlučnosť vonkajšej jednotky – 60dB, Maximálna hlučnosť vnútornej jednotky – 50dB /pri maximálnom výkone/, Možnosť ventilácie bez chladenia alebo vykurovania, Farba vnútornej jednotky – biela10, Diaľkové ovládanie prúdu vzduchu vertikálne aj horizontálne. Ku vnútornej jednotke požadujeme DO.				
2. Špecifikácia klimatizácie pre položku č.2 3A03:	1 ks			

Vonkajšia jednotka sa bude nachádzať na fasáde. Prívody budú vedené po fasáde v UV stabilizovanej lište a vo vnútri miestnosti tak isto v lište. Vnútornej jednotka je cca 30 cm pod stropom. Ku vnútornej jednotke požadujeme DO. Prívod elektro 3Cx2,5 bude vedený v podhlade a v lište, do jestvujúceho rozvádzača sa osadí istenie 16A, vykoná sa čiastková revízná správa. Na vonkajšiu jednotku bude napojená vnútorná jednotka min 3,5 kW. Vonkajšia jednotka bude prepojená s vnútornou jednotkou. Kondenz bude vyvedený samospádom.	
Parametre klimatizácie: Minimálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky 3,5 kW, Minimálny vykurovací výkon vnútornej jednotky 2,5 kW, minimálna Energetická trieda A + + +, WIFI ready – vzdialený prístup cez wifi, Typ chladiva – R32, Maximálna hlučnosť vonkajšej jednotky – 60dB, Maximálna hlučnosť vnútornej jednotky – 50dB /pri maximálnom výkone/, Možnosť ventilácie bez chladenia alebo vykurovania, Farba vnútornej jednotky – biela, Diaľkové ovládanie prúdu vzduchu vertikálne aj horizontálne. Ku vnútornej jednotke požadujeme DO.	
3. Špecifikácia klimatizácie pre položku č.3 4A03:	1 ks
Vonkajšia jednotka sa bude nachádzať na fasáde. Prívody budú vedené po fasáde v UV stabilizovanej lište a vo vnútri miestnosti tak isto v lište. Vnútornej jednotka je cca 30 cm pod stropom. Ku vnútornej jednotke požadujeme DO. Prívod elektro 3Cx2,5 bude vedený v podhlade a v lište, do jestvujúceho rozvádzača sa osadí istenie 16A, vykoná sa čiastková revízná správa. Na vonkajšiu jednotku bude napojená vnútorná jednotka min 3,5 kW. Vonkajšia jednotka bude prepojená s vnútornou jednotkou. Kondenz bude vyvedený samospádom.	
Parametre klimatizácie: Minimálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky 3,5 kW, Minimálny vykurovací výkon vnútornej jednotky 2,5 kW, minimálna Energetická trieda A + + +, WIFI ready – vzdialený prístup cez wifi, Typ chladiva – R32, Maximálna hlučnosť vonkajšej jednotky – 60dB, Maximálna hlučnosť vnútornej jednotky – 50dB /pri maximálnom výkone/, Možnosť ventilácie bez chladenia alebo vykurovania, Farba vnútornej jednotky – biela, Diaľkové ovládanie prúdu vzduchu vertikálne aj horizontálne. Ku vnútornej jednotke požadujeme DO.	
Všeobecné podmienky: všetky elektrické prívody sa napájajú v existujúcich rozvodných skrinách vložení istenia a spracovaním čiastkovej revíznej správy. Podlahy, steny, stropy, strechy musia byť počas prác ochránené v dostatočnej miere, pri prašných prácach je nutné použiť odsávanie. Pozície vnútorných jednotiek určí objednávateľ. Pracovisko je prístupné výťahom.	
4. Špecifikácia klimatizácie pre položku č.4 5D02:	
Vonkajšia jednotka sa bude nachádzať na fasáde. Prívody budú vedené po fasáde v UV stabilizovanej lište a vo vnútri miestnosti tak isto v lište. Vnútornej jednotka je cca 30 cm pod stropom. Ku vnútornej jednotke požadujeme DO. Prívod elektro 3Cx2,5 bude vedený v podhlade a v lište, do jestvujúceho rozvádzača sa osadí istenie 16A, vykoná sa čiastková revízná správa. Na vonkajšiu jednotku bude napojená vnútorná jednotka min 3,5 kW. Vonkajšia jednotka bude prepojená s vnútornou jednotkou. Kondenz bude vyvedený samospádom.	

Parametre klimatizácie: Minimálny chladiaci výkon vonkajšej jednotky 3,5 kW, Minimálny vykurovací výkon vnútornej jednotky 2,5 kW, minimálna Energetická trieda A + + + , WIFI ready – vzdialený prístup cez wifi, Typ chladiča – R32, Maximálna hlučnosť vonkajšej jednotky – 60dB, Maximálna hlučnosť vnútornej jednotky – 50dB /pri maximálnom výkone/, Možnosť ventilácie bez chladenia alebo vykurovania, Farba vnútornej jednotky – biela, Diaľkové ovládanie prúdu vzduchu vertikálne aj horizontálne. Ku vnútornej jednotke požadujeme DO.	
Všeobecné podmienky: všetky elektrické privody sa napájajú v existujúcich rozvodných skrinách vložení istenia a spracovaním čiastkovej revíziej správy. Podlahy, steny, stropy, strechy musia byť počas prác ochránené v dostatočnej miere, pri prašných prácach je nutné použiť odsávanie. Pozície vnútorných jednotiek určí objednávateľ. Pracovisko je prístupné výťahom	

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia, inštalácie, montáže zariadenia, montážneho materiálu, zaškolenie obsluhy a odstránenia odpadov.
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.
Požadujeme dodať nový, nepoužívaný tovar v originálnom obale.
Dodávateľ doručí objednávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ v slovenskom alebo českom jazyku, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet, rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy
V cene sú zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie predmetu zmluvy.
Požaduje sa dodanie a montáž v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8,00 do 15,00 hodine. Oznámenie o začatí plnenia minimálne 2 pracovné dni vopred.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Požaduje sa predložiť doklady preukazujúce splnenie predmetu zákazky: záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, certifikáty a atesty, doklad o uložení odpadu na skládku a ostatné doklady súvisiace so zákazkou.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, obstarávateľ požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou. Objávateľ si na základe podrobného porovnania vyhradzuje právo rozhodnúť, či predkladaný ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti.
Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a obvyklej praxe použitia špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov odberateľa.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje odberateľ do 2 pracovných dní po účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované dodávateľom pri zadaní zákazky.
Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich zamestnancov (a u zamestnancov svojich dodávateľov alebo subdodávateľov).
Záručná doba je minimálne 24 mesiacov na práce (montáž) aj tovar a začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia tovaru a prác objednávateľom.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku, označenie dodávateľa a objednávateľa, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň vystavenia a deň splatnosti faktúry (30 dní), označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má fakturovaná suma platiť, označenie predmetu zmluvy, IČO, DIČ, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.
Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, alebo v prípade ekvivalentu neponúkne tovar, ktorý vyhovuje požiadavkám objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy a udeliť negatívnu referenciu.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Ulica: Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.05.2024 10:44:00 - 10.05.2024 10:44:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kpl.
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 705,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 247,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.04.2024 12:32:00

Objednávateľ:

Ekonomická univerzita v Bratislave

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Chladienie a Kúrenie s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska