



Obec Buzitka
Buzitka 126
985 41 Šávoľ

Váš list číslo/zo dňa
/

Naše číslo
08135/2024/ODDCS-2
00714/2024

Vybavuje/linka
Ing. Elena Bradová
/048/4325520

Banská Bystrica
04. 01. 2024

Vec

Žiadosť o stanovisko - odpoveď

Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len „BBSK“) bol doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby

„Obecný úrad – Buzitka súp. č. 126, Vodovodná prípojka“

pre účely stavebného konania.

Projekt rieši zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu pre spoločnú budovu obecného úradu s kultúrnym domom. Verejný vodovod sa nachádza v chodníku na opačnej strane cesty III/2669. Vodovodná prípojka bude napojená na verejný vodovod navrtávacím pásom s uličným uzáverom a ukončená bude v betónovej vodomernej šachte. Križovanie komunikácie bude riešené pretláčaním v dĺžke 7,70 m, kde sa do chráničky dĺžky 10,0 m vtiahne vodovodné potrubie (výkres č. 03 projektu). Kraj montážnej a štartovacej jamy pôdorysne min. 1,5 m x 1,50 m potrebnej hĺbky má byť aspoň 300 mm od asfaltového krytu vozovky. Chránička má okraje vozovky presahovať o 1 m. Uloženie chráničky pod komunikáciou má byť min. 1,20 m.

Navrhovaná vodomerná šachta bude osadená na asfaltovej odstavnej ploche pri chodníku na parc. č. C-KN 583 k.ú. Buzitka.

Podľa predloženého projektu stavbou vodovodnej prípojky bude dotknutá cesta III/2669 Prša – Poltár vrátane zastavaného pozemku pod cestou parc. č. C-KN 583 k.ú. Buzitka vo vlastníctve BBSK (LV č. 409).

Z hľadiska záujmov chránených BBSK ako vlastníkom ciest II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s umiestnením navrhovanej stavby súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:

Vlastník stavby je povinný záber časti pozemku parc. č. C-KN 583 k.ú. Buzitka na ktorom je umiestnená stavba - križovanie cesty III/2669 majetkovoprávne vysporiadať s BBSK uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena najneskôr do vydania stavebného povolenia stavby.

Napojenie vodovodnej prípojky a križovanie s cestou III/2669 požadujeme vykonať spôsobom podľa návrhu v PD. Križovanie vyznačiť v teréne mimo vozovky trvalým označením.

Požiadavky a technické podmienky realizácie stavby určí správca cesty, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. vo svojom vyjadrení k predmetnej projektovej dokumentácii. Stanovené technické podmienky, ktoré určí správca cesty BBRSC k realizácii križovania cesty a rozkopávky so zásahom do asfaltovej časti vozovky požadujeme v celom rozsahu rešpektovať a dodržať.

O vyjadrenie k PD je potrebné požiadať cestný správny orgán, Okresný úrad v Lučenci, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu - povolenia na zvláštne užívanie cesty.

V priebehu realizácie stavby žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Banskobystrický samosprávny kraj ako vlastník dotknutej cesty III/2669 požaduje, aby podmienky a požiadavky, ktoré stanovil BBSK a správca cesty BBRSC a.s. boli uvedené v podmienkach stavebného povolenia stavby.

BBSK ako vlastník dotknutej cesty III/2669 a zastavaného pozemku pod cestou si s ohľadom na ich ochranu vyhradzuje právo stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

S pozdravom



Ing. Jozef Lakota
vedúci oddelenia cestnej správy