

Technické parametre odberného miesta a objednávka odberateľa na odber tepla na rok 2020

Dodávateľ : Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.,
Sídlo : J. Kráľa 122, 949 01 Nitra

Odberateľ : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo : Špitálska 8, 812 67 Bratislava

1. Tepelný zdroj :	23405	OST - ÚPSVaR, Štefánikova tr. 88, Nitra									
2. Ekvitermická regulácia v tepelnom zdroji :	áno										
3. Odberné miesto :	Administratívna budova ÚPSVaR, Štefánikova tr. 88, Nitra										
4. Vykurovací krivka :	vonkajšia teplota °C	13	10	7	4	0	-4	-7	-10	-12	
	výstupná teplota z TZ °C	39	42	45	48	53	57	60	63	65	
5. Výpočtový teplotný spád :	92,5 °C / 67,5 °C	Teplonosná látka : teplá voda									
6. Výrobné číslo a adresa určeného meradla tepla TUV :	MT1	podľa protokolu				OST - ÚPSVaR, Štefánikova tr. 88, Nitra					
	MT2										
7. Výrobné číslo a adresa meradla SV na prípravu TUV :	SV1										
	SV2										
8. Nočný útlm pri vonkajšej teplote nižšej ako :	13 °C										
v čase :	od 22 °° hod do 5 °° hod										
Veľkosť útlmu (zníženie výstupnej teploty z TZ) o :	5 °C										
9. Dodávka TUV zabezpečená :	od 6 °° hod do 18 °° hod										
10.* Počet osôb :		Predpokladaná spotreba teplej vody :							[m3]		
11.* Zmluvne dohodnuté ročné množstvo tepla: pre domácnosť ^a	ÚK :		[kWh]	TUV :		[kWh]					
Odber TUV od 1.10. - 31.12.2020 : iný odber ^{b)}	ÚK :		[kWh]	TUV :	13 800,00	[kWh]					
12. Termoregulačné ventily :	áno	Hydraulické vyregulovanie objektu:					áno				
13. Zateplenie objektu :	áno										
14. Miesto plnenia ÚK :	Hranica plnenia dodávky tepla na ÚK je na vstupe prvej uzatváracej armatúry za určeným meradlom, resp. za poslednou meracou časťou meradla tepla na tepelnej prípojke odberateľa. Táto uzatvárací armatúra je súčasťou sekundárneho rozvodu a je súčasne majetkovo-právnou hranicou a hranicou povinnosti opráv a údržby zariadení dodávateľa.										
Miesto plnenia TUV :	Hranica plnenia dodávky TUV a povinnosti opráv a údržby dodávateľa je na vstupe prvej uzatváracej armatúry na prípojke TUV v OST, na cirkulačnom potrubí je hranica povinnosti opráv a údržby dodávateľa na vstupe poslednej uzatváracej armatúry na prípojke TUV v OST.										
Adresa určeného meradla ÚK	Výrobné číslo určeného meradla ÚK	Údaje o objekte odberateľa					Požadované vstupné parametre objektu z projektu				
		Merná plocha obj.	Domácnosti ^a		Ostatné ^b		Príkon	Dispozičný tlak	Prietok		
		[m ²]	[počet]	[m ²]	[počet]	[m ²]	[kW]	[kPa]	[m ³ /h]		
AB ÚPSVaR, Štefánikova tr. 88 ÚK	podľa protokolu	5 458,00				5 458,00	nedisponujeme údajmi				
SPOLU		5 458,00				5 458,00					

a) V zmysle zákona 609/2007, podľa § 31 ods.1 písm. i)

b) Odbery, ktoré nie sú oslobodené od spotrebnej dane zo zemného plynu použitého na výrobu tepla.

Príloha č.1 časť „Technické parametre odberného miesta“ (všetky riadky okrem 10,11) sa uzatvára na dobu neurčitú.

Príloha č.1 časť „Objednávka na odber tepla“ (riadok 10,11) Odberateľ každoročne objednáva u Dodávateľa ročné množstvo tepla na príslušný kalendárny rok.

UPOZORNENIE

Ak odberateľ vôbec neuvedie alebo neuvedie správne údaje o objekte s požadovanými vstupnými parametrami alebo nemá zabezpečené hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov v objekte dodávateľ na základe vlastných skúseností zabezpečí vstupné parametre vykurovacieho média pre tento objekt. V takomto prípade nezodpovedá za prípadné problémy v kvalite a hospodárnosti dodávky tepla do objektu.

V Nitre, dňa :

Dodávateľ

Odberateľ