



LEGENDA

—	KATASTER C
—	KATASTER E
---	NAVRI. PODZEMNÝ VN KÁBEL
---	NAVRI. PODZEMNÝ VN KÁBEL PREDMETOM NEJ PO
---	NAVRI. PODZEMNÝ VN KÁBEL - PODTLAK
---	NAVRI. PODZEMNÝ NN KÁBEL
---	NAVRI. PODZEMNÝ NN KÁBEL - PODTLAK
---	HDPE CHRÁNIČKA PRE OPTIKU

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

ÚDAJE O VN SÍTI:

DRUH ROZVODNEJ SÍTE VN: 3 AC, 50Hz, 22kV / IT

SIEŤ S ÚČINNÝM UZEMNENÍM NEUTRÁLNEHO BODU CEZ NÍZKU IMPEDANCIU
- STN50522 čl. 3.4.27

OCHRANNÉ OPATRENIA:

OCHRANA PRED ZÁSACHOM EL. PRÚDOM - STN EN 61 936-1, 2011

OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM STN EN 61936-1, čl. 8.2.11

(PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE) - KRYTÍM, ZÁBRANAMI

OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM STN EN 61 936-1, čl. 8.3 A KAPITOLA 10
(PRI PORUČKE) - UZEMNENÍM

- DOPLNKOVÁ OCHRANA POSPÁJANÍM STN 33 000-4-41 čl. 415.2

ÚDAJE O ROZVODNEJ SÍTI NN: 3/PEN AC, 50Hz, 400/230/TN-C-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNEJ
PREVÁDZKE:

IZOLÁČIOU, KRYTÍM, UMIEST. MIMO DOSAH

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČKE:

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA, DOPLNKOVÁ OCHRANA

PRUD. CHRÁNIČOM

STN 33 2000-4-41 čl. 411, STN 33 2000-4-41 čl. 412

STN 33 2000-4-41 čl. 413 STN 33 2000-4-41 čl. 415

PROSTREDIE: VIŠ. PROTOKOL.

PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH PRÁČ,
INVESTOR SPOLU S DODÁVATEĽOM STAVBY
VYTYČENIE PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SÍŤÍ!

Zodpovedný projektant:	Ing. Tibor Ficza						
Projektant:	Ľadislav Kovács						
Miesto stavby/ Kataster:	KUBRICA,SOBLAHOV						
Investor/objednávateľ:	Západoslovenská distribučná a.s.						
Stavba:	TN_A1_Trenčín-Kubrica-Soblahov,VNK,TS,NNK						
Súbor/Objekt:	SO 01 - VN zemný kábel S UOK SO 02 - NN zemný kábel SO 03 - Trafostanica č.0068-717 SO 04 - Trafostanica č.0056-204 SO 05 - Demontáž el. zariadení SO 06 - HDPE chránička pre optiku SO 07 - Oporný múr pre TS 0068-717						
Obsah:	ZÁKRES DO ORTOFOTO MAPY - č.p. 9012 reg.E - Kubrica						
Číslo zákazky:	Dátum:	Revízia:	Mierka:	Formát:	Stupeň:	Sada č.	Výkres č.
L13.0719.19.0018	2/2023	00	1:500	2xA4	PDKÚR	-	02



Bevatron

BEVATRON s.r.o.
GBETHLENA 58, 940 01 Nové Zámky
GSN +421 908 560 869
E-mail: bevatron@bevatron.sk
www.bevatron.sk

Vypracoval:

Bevatron
BEVATRON s.r.o.
GBETHLENA 58, 940 01 Nové Zámky
GSN +421 900 560 869
E-mail: bevatron@bevatron.sk
www.bevatron.sk

