



Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
811 09 Bratislava - Staré Mesto

Naše číslo: 18600/2024/5101196877
Vybavuje:
Email: info@vsdas.sk

V Košiciach, dňa 22.07.2024

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k žiadosti o znovupripojenie odberného miesta do 24 mesiacov

Názov stavby: Znovupripojenie odberného miesta EIC - 24ZVS00007338008
Odberné miesto (obec, ulica, č. domu, č. parcely): Snina 069 01, Študentská 1450,

Bez elektrického vykurovania

Odsúhlasené hodnoty pripojenia do distribučnej siete

	Existujúci	Odsúhlasený
Povolené istenie elektrickej prípojky	100 A	100 A
Maximálna rezervovaná kapacita (hlavný istič)	25.00 A	25 A
Spôsob merania spotreby elektriny	priame - NN	priame - NN
Typ prípojky	jednofázová	jednofázová

Hlavný istič pred elektromerom do prúdovej hodnoty 100A musí mať vypínaciu charakteristiku typu "B".

Napájacia trafostanica : TS0185-0012 MTR 14/212 Snina Komunál
Číslo NN vývodu : 00000185-S-J-ST-00007-N1-008
EIC : 24ZVS00007338008

S pripojením uvedeného odberu súhlasíme po splnení nasledovných podmienok:

- Pripojenie je možné realizovať z jestvujúceho spoločného elektromerového rozvádzača (ďalej HRE), ktorý je umiestnený v spoločných priestoroch predmetnej nehnuteľnosti. Žiadame dodržať hodnoty max. schválených istení.
- Upozorňujeme Vás, že zariadenie (spoločný elektromerový rozvádzač HRE), ktoré by malo slúžiť k napojeniu Vášho odberu nie je v správe a majetku PDS.
- Za prerušenie distribúcie elektriny spôsobené poruchou na energetickom zariadení, ktoré nie je v správe VSD, a.s. ako aj za prerušenie distribúcie elektriny z dôvodov upravených zákonom o Energetike č.251/2012 Z.z., ako aj za škody spôsobené takýmto prerušením distribúcie VSD, a.s. nezodpovedá. Vzájomné vzťahy medzi vlastníkom zariadenia a odberateľom elektriny, ktorý je pripojený na toto zariadenie sú riešené ich vzájomnou dohodou a nie sú predmetom zmluvy o pripojení.
- Meranie elektriny vo všetkých odberných miestach na vymedzenom území VSD, a.s. musí byť zásadne riešené v súlade s požiadavkami VSD, a.s. uvedenými v dokumente „Podmienky merania elektriny“, ktorý je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk).
- 4a. Vzhľadom na skutočnosť, že pripojenie odberného zariadenia bude z HRE, upozorňujeme na

Kontakty

Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsds.sk • www.vsdeshop.sk
Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997
info@vsdas.sk • **Poruchová linka VSD** 0800 123 332 • www.vypadokelektriny.sk
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka 1411/V

dodržanie minimálnych rozmerov pre inštaláciu prvkov merania v zmysle „Podmienky merania elektriny“:

Zariadenie	Šírka	Výška	Hĺbka
E l e k t r o m e r j e d n o f á z o v ý	180	280	160
Elektromer trojfázový	220	380	160
Dátový koncentrátor	220	380	100
K o m u n i k a č n á j e d n o t k a	180	250	160
Oddeľovací modul	180	250	100

V prípade nesplnenia podmienok merania (nedodržanie minimálnych rozmerov na umiestnenie prvkov merania, absencia plombovateľných súčastí a pod.) bude odberné miesto považované za technicky nepripravené v zmysle schválených podmienok pripojenia

5. Pred pripojením nového odberného miesta, alebo pri úprave hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nedôjde zo strany PDS k pripojeniu daného odberného miesta.

6. Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.

7. O uzavretie zmluvy o pripojení je potrebné požiadať priamo VSD, a to prostredníctvom **aplikácie Podnety**, ktorú nájdete po prihlásení do Vášho účtu na portáli eVSD (www.vsds.sk), alebo **emailom** na adrese info@vsdas.sk.

K požiadavke je potrebné predložiť:

- platné vyjadrenie PDS - tento list
- platnú správu o odbornej prehliadke a skúške riešeného odberného elektrického zariadenia (tzv. revíznou správu)
- doklad o vlastníckom vzťahu k pripájanému zariadeniu - napríklad list vlastníctva, nie starší ako 30 kalendárnych dní (akceptovaný je výpis z www.katasterportal.sk). Doklady slúžiace na preukázanie vlastníckeho vzťahu sú tiež zverejnené na portáli eVSD (www.vsds.sk).

Uzatvorenie Zmluvy o pripojení môže pre Vás zabezpečiť aj Váš dodávateľ elektriny.

8. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

V prípade, že nebudú splnené všetky podmienky uvedené v tomto stanovisku, VSD nepripojí odberné miesto do distribučnej sústavy. VSD nezodpovedá za škodu a ušlý zisk z dôvodu nepripojenia odberného miesta pre nesplnenie podmienok uvedených v tomto stanovisku zo strany žiadateľa o pripojenie.

Vyjadrenie platí 6 mesiacov, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny



Strana 3 z 3

údajov, na základe ktorých bolo vydané.

S pozdravom

Matúš Horňák
technická podpora NN